

CHECKLIST DE RONDA

Checklist de ronda com torneira sentinela

Plano de Contingência, Manutenção e Monitoramento da Água

Aplicável a: portfólio de condomínios comerciais e logísticos

Versão 0.1 — rascunho para revisão técnica

DF Síndicos Profissionais – Administração Condominial Especializada

Elaborado em 02/10/2026. Documento genérico: nomes, telefones e valores de cada condomínio ficam na ficha, no OneDrive.

Sobre este documento

Projeto: plano-contingencia-agua · Versão: 0.1 — rascunho para revisão técnica · Data: 2026-10-02

Para que serve. Hoje o único alarme da água foi o ocupante abrindo a torneira e vendo a cor. Este checklist coloca a **equipe de ronda 24h** para ver a água **antes** do ocupante, usando o corante do tratamento (rosa = água gelada; azul = reuso, no condomínio de referência; **cores por condomínio: ver a ficha**) e alguns pontos fixos.

O que a ronda faz: olha, mede o que o kit permite, registra e **aciona**. **Não opera** química, quadro, gerador nem válvula que não seja da sua habilitação.

Torneira sentinela: ponto de consumo real escolhido na **ficha** (por prumada ou setor △), de preferência **distante da entrada** e que seja **usado**. Local, andar e foto ficam na ficha.

Frequência: definida na ficha △. Sugestão do projeto: **a cada ronda**; e **diária, com registro**, por um período após qualquer incidente (ver Cenário 1, Fase 5).

Condomínio	Data	Hora	Quem fez (ronda)
------------	------	------	------------------

1. Torneira sentinela

Abra **devagar** e deixe correr até estabilizar (tempo definido na ficha △). Olhe a água **em recipiente transparente, contra fundo branco**.

#	Verifique	Normal	Anomalia	Obs.
1.1	Cor (normal = incolor; rosa, azul ou outra = anomalia)			
1.2	Odor (cloro leve é esperado; químico, esgoto, mofo, combustível = anomalia)			
1.3	Aspecto (turbidez, espuma, óleo, partículas)			
1.4	Temperatura ao toque (fria; morna = anotar △)			
1.5	Pressão e vazão (normais ou fracas)			
1.6	Cloro residual (se a ronda mede): valor mg/L · faixa da ficha			

2. Pontos fixos da ronda

#	Onde	Verifique	OK	Anomalia	Obs.
2.1 ★	Casa de máquinas / reposição do chiller e da torre	Há mangueira, jumper ou ligação provisória conectada? (Sim = anomalia, acionar nível 1)			
2.2	Casa de máquinas	Vazamento visível no circuito (válvulas, flanges, bombas)? Nível do tanque de reposição normal?			
2.3	Casa de máquinas / torre	Bacia de contenção de produto químico seca e íntegra ? Alarme ativo?			
2.4 ★	Reservatórios (cisterna, caixa superior)	Tampa fechada , lacre intacto, ladrão com tela , sem infiltração ou sujeira visível? Nível conforme?			
2.5	Bombas (recalque, drenagem, esgoto)	Sem alarme, sem ruído ou vibração anormal? Quadro em automático ?			
2.6	Subsolo	Sem água no piso? Bomba de drenagem funcionando?			
2.7	Gerador	Painel sem alarme? Nível de diesel conforme a ficha? Chave em automático?			
2.8	Bomba de incêndio	Quadro em automático , sem alarme? Válvulas abertas? Pressão da rede normal?			
2.9	Reúso	Tubulação e pontos identificados ? Interligação com o potável lacrada?			

★ = ponto crítico. **Sim** em 2.1, **não** em 2.4 (tampa aberta, sem tela, infiltração) ou **cor de traçador** em 1.1 aciona o nível 1 na hora.

3. O que fazer com o que a ronda viu

O que a ronda viu	Cenário a usar	Primeira ação
Cor do traçador (rosa ou azul) na sentinela, ou mangueira/jumper conectado	Cenário 1 — contaminação cruzada	Suspender o consumo , fechar a fonte, acionar o nível 1
Água suja, turva, com odor ou cloro baixo, sem traçador	Cenário 3 — água fora do padrão	Medir, coletar antes de descarregar, acionar o nível 1
Falta de água, pressão caindo, reservatório baixo	Cenário 2 — falta de água	Fechar a reposição ao potável do chiller/torre , acionar o nível 1
Alarme de bomba, queda de energia, gerador ou bomba de incêndio com falha	Cenário 5 — falha de bomba ou de energia	Segurança elétrica primeiro ; não manobrar sem habilitação; acionar o nível 1
Tampa aberta, animal, sujeira ou infiltração no reservatório	Cenário 9 — contaminação do reservatório	Isolar, não entrar sem permissão de trabalho, acionar o nível 1
Vazamento ou alagamento	Cenário 4 — vazamento e alagamento	Conter, desenergizar com habilitado , acionar o nível 1
Derrame de produto químico	Cenário 8 — falha do tratamento químico	Afastar pessoas, FISPQ , não lavar para o ralo, acionar o nível 1

Em dúvida entre dois cenários, **siga o mais restritivo** e acione o nível 1.

4. Resultado da ronda

Resultado	Marque
Tudo normal	
Anomalia registrada (descrever acima) e nível 1 acionado às	
Cenário aberto (nº):	

Assinatura da ronda: Visto do responsável da manutenção:

Registro: guarde esta folha (papel ou digital) por período definido na ficha . Um histórico de rondas é a **prova** de que a sentinela foi feita e mostra desde quando uma anomalia existe.