

Fluxograma de 1 página · v0.1 · 02/10/2026 · Nomes e telefones dos níveis 1-2-3: ver a ficha do condomínio · Δ = parâmetro a validar por responsável técnico · Não substitui o procedimento completo (cenario-3-agua-fora-do-padrao-procedimento.pdf)

REGRA DE OURO: na dúvida, suspender o consumo do ponto ou trecho, coletar antes de descarregar e só liberar com análise conforme e autorização escrita do síndico.

NUNCA: descarregar ou limpar antes de coletar · ferver a água · liberar só porque a cor voltou ao normal · improvisar desinfecção de choque sem responsável técnico · usar água de torre, circuito ou reúso para beber. Se aparecer a cor do traçador (rosa ou azul), siga o Cenário 1.

