



Síndicos Profissionais

CHECKLIST DE AUTOVISTORIA PONTOS DE CONTAMINAÇÃO CRUZADA

Cenário 1 · Contaminação cruzada da água potável · Versão 0.1

RASCUNHO PARA REVISÃO TÉCNICA

42 ITENS DE VERIFICAÇÃO	5 TIPOS DE PONTO (REPOSIÇÃO, REÚSO, INCÊNDIO, TROCADOR, REFLUXO)	3 CORES NO RESULTADO: VERMELHO, AMARELO, VERDE
-----------------------------------	--	--

Documento	Checklist de autovistoria — pontos de contaminação cruzada
Aplicável a	Condomínios comerciais e logísticos (escritório, lojas com restaurante e galpões)
Síndica profissional	DF Síndicos Profissionais
Quem usa	Equipes residentes: manutenção, administração e síndico
Procedimento relacionado	Cenário 1 — Contaminação cruzada da água potável
Versão	0.1 — rascunho para revisão técnica
Data de emissão	02/10/2026

Documento de uso interno — rascunho. A autovistoria não certifica dispositivo antirretorno nem teste de pressão: isso exige profissional habilitado.

Sobre este documento

Projeto: plano-contingencia-agua · Cenário: 1 · Versão: 0.1 — rascunho para revisão técnica · Data: 2026-10-02

Condomínio	Data	Quem fez (função)	Quem acompanhou

- Para que serve. Achar, com os olhos, os pontos onde um sistema pode contaminar a água potável. É feito pelas equipes residentes: manutenção, administração e síndico.
- O que não faz. Não certifica nenhum dispositivo antirretorno nem teste de pressão: isso exige profissional habilitado. Onde o checklist manda escalar, quem decide o próximo passo é o síndico.

Como preencher

- Responda **S** (sim), **N** (não) ou **?** (não sei, não consegui ver). Use **NA** (não se aplica) só quando o próprio item disser, por exemplo o 1.4 quando há folga de ar.
- "?" vale como pior caso.** Se não dá para ver ou ninguém sabe, trate como se **não houvesse proteção**.
- Fotografe** cada ponto, com a plaqueta legível, e anote o número da foto.
- Itens com ★ são críticos: qualquer resposta de risco (**S** onde se espera **N**, ou **N/?** onde se espera **S**) vira **ESCALAR AO SÍNDICO** na hora.
- Não abra, não feche e não teste nada que você não sabe operar. Só **olhe e registre**.

Quando escalar ao síndico (resumo)

Escalar **imediatamente** se houver qualquer um destes:

- Mangueira, "jumper" ou ligação provisória** entre o potável e outro sistema. **Se estiver ligada, o responsável da manutenção desconecta antes** (fechar o lado potável primeiro) e escala.
- Ponto de reposição, reúso ou incêndio sem separação atmosférica e sem dispositivo antirretorno** identificado.
- Dispositivo antirretorno sem plaqueta, sem teste registrado ou com dreno obstruído.**

4. **Trocador de parede única** sem confirmação de que o lado potável tem pressão maior.
5. Qualquer "?" nos itens ★.

Tipo 1 — Reposição (make-up) do circuito de água gelada, da torre, da caldeira e do aquecimento

#	Verifique	S	N	?	Foto	Obs.
1.1 ★	Localizei onde a água potável entra em cada circuito (chiller, torre, caldeira, aquecimento) e anotei o local					
1.2	A reposição é automática (válvula, boia ou solenoide)? (N = é manual)					
1.3 ★	Existe folga de ar visível (separação atmosférica) entre a saída do potável e o tanque/circuito?					
1.4 ★	Se não há folga de ar: existe dispositivo antirretorno com plaqueta legível (tipo e data)?					
1.5 ★	Existe registro de teste desse dispositivo por profissional habilitado, com data?					
1.6 ★	Há mangueira, engate rápido, "jumper" ou ligação provisória conectada ou guardada no ponto de reposição? (S = risco)					
1.7	Há bypass da válvula automática? Está fechado, lacrado e identificado ?					
1.8	Há hidrômetro ou registro da reposição (litros)? Há livro de registro de reposição manual (quem, quando, quantos litros)?					
1.9	Há vazamento visível no circuito (válvulas, flanges, bombas) ou sinal de reposição acima do normal ? (S = risco)					
1.10 ★	O ladrão ou extravasor do tanque de expansão/reposição vai para algum reservatório de água potável ? (S = risco)					
1.11 ★	Alguma tubulação do circuito passa sobre ou dentro de reservatório de potável? (S = risco)					
1.12	A linha de dosagem química liga em algum ponto com água potável? (S = risco)					
1.13	Há kit de reposição manual segura (tanque com folga de ar + bomba de transferência) disponível e procedimento por escrito?					
1.14	Existe traçador (corante) no circuito e está visível (torneira sentinela, visor)?					

Tipo 2 — Reúso

#	Verifique	S	N	?	Foto	Obs.
2.1	Existe água de reúso no prédio? Anotar a origem (ETE, água cinza, chuva)					
2.2 ★	Toda a tubulação de reúso está identificada visualmente (cor, faixa, placa) nos trechos visíveis, inclusive forro e casa de máquinas?					
2.3	Os pontos de uso (descarga, irrigação, lavagem) têm placa " ÁGUA NÃO POTÁVEL "? Torneira de reúso sem volante comum ou com acesso restrito?					
2.4 ★	Existe válvula de transferência, bypass ou interligação entre reúso e potável?					
2.5 ★	Se existe: está fechada, lacrada e identificada ? Quem guarda a chave?					
2.6 ★	O reservatório de reúso é repostado com potável ? Há folga de ar nessa reposição?					
2.7	Há tubulação de reúso e de potável lado a lado sem identificação clara? (S = risco)					
2.8	Há bebedouro, copa ou torneira de uso potável perto de ponto de reúso? (S = risco)					
2.9	O traçador (corante) do reúso continua presente e visível ?					

Tipo 3 — Reserva de incêndio e rede de incêndio

#	Verifique	S	N	?	Foto	Obs.
3.1 ★	A reserva de incêndio é reposta pela rede potável ? Por onde (boia, ramal)? Há folga de ar ?					
3.2 ★	A reserva de incêndio é o mesmo reservatório da água de consumo? Se sim, a saída do consumo fica acima do nível da reserva ?					
3.3 ★	Existe conexão entre a rede de incêndio e a rede potável (válvula de reposição, jumper de teste)?					
3.4	Durante testes de bomba ou de sprinkler , usa-se mangueira ligada ao potável ? (S = risco)					
3.5	A rede de sprinklers tem aditivo (anticongelante, espuma)? O ponto de reposição ou de teste é protegido contra refluxo?					
3.6	Há registro das manobras de teste (data, quem, o que foi aberto)?					

Tipo 4 — Trocadores de calor (água quente sanitária × circuito químico)

#	Verifique	S	N	?	Foto	Obs.
4.1	Existe trocador de calor entre o circuito com produto químico (caldeira, aquecimento, água gelada) e a água potável (água quente)? Anotar o tipo e a localização					
4.2 ★	A parede é dupla (com detecção de vazamento)? Existe plaqueta ou documento que diga?					
4.3 ★	O lado potável tem pressão maior que o lado químico ? (só marque S se houver documento ou medição)					
4.4	Há dreno de inspeção ou indicador de vazamento no trocador?					
4.5	Há registro da última inspeção de estanqueidade (data)?					
4.6	O circuito químico perde água sem explicação ? A reposição está aumentando ? (S = risco)					

Tipo 5 — Dispositivos antirretorno e proteção contra refluxo

#	Verifique	S	N	?	Foto	Obs.
5.1	Inventário feito : listei onde há dispositivo de refluxo (entrada do prédio, reposições, reúso, incêndio, piscina, cozinha, lavanderia, irrigação, máquina de gelo, lava-louças)					
5.2 ★	Cada dispositivo tem plaqueta legível (tipo: retenção simples, dupla, disconector/BPV, quebra-vácuo) e data de instalação ?					
5.3 ★	Cada um tem registro de teste/manutenção por profissional habilitado, com data?					
5.4 ★	No disconector/BPV , o dreno está livre e visível ? (N = obstruído ou ligado direto ao esgoto, ou submerso: risco)					
5.5	Há torneira com bico para mangueira (garagem, jardim, DML, casa de máquinas) sem quebra-vácuo ? (S = risco)					
5.6	Há mangueira deixada conectada ou mergulhada (balde, tanque, ralo)? (S = risco)					
5.7 ★	Existe ponto de risco alto (reposição de circuito, reúso, incêndio, piscina) sem nenhum dispositivo ? (S = escalar)					

Resultado da autovistoria

Cor	Critério	Ação
Vermelho	Qualquer item ★ com resposta de risco ou "?"; qualquer item 1.6, 1.10, 1.11, 2.4 (sem lacre), 3.3, 4.3 com risco	Escalar ao síndico agora. Não aguardar
Amarelo	Itens não ★ com resposta de risco ou "?"	Corrigir em prazo definido pelo síndico
Verde	Nenhuma resposta de risco e nenhum "?"	Repetir na próxima autovistoria

Resumo	
Total de itens marcados como risco	
Total de "?"	
Itens vermelhos (descrever)	
Providências e responsável	
Data da próxima autovistoria	

Assinaturas: manutenção administração síndico

Frequência sugerida Δ (validar com o responsável técnico): na implantação, após qualquer incidente e periodicamente (por exemplo, semestral).
Registrar cada rodada e atualizar a ficha do condomínio.