



Fluxograma de 1 página · v0.1 · 02/10/2026 · Nomes e telefones dos níveis 1-2-3: ver a ficha do condomínio · Δ = parâmetro a validar por responsável técnico · Não substitui o procedimento completo (cenario-9-contaminacao-do-reservatorio-procedimento.pdf)

REGRA DE OURO: a ronda olha por fora. Ninguém entra em reservatório sem permissão de trabalho e equipe treinada.

NUNCA: entrar ou se debruçar sobre a boca de visita · esvaziar ou lavar antes de coletar · usar produto improvisado · usar a reserva de incêndio para consumo · mandar água do reservatório contaminado para consumo · liberar sem limpeza, desinfecção, análise conforme e autorização escrita do síndico. Quem cai no reservatório: ligar 193 e 192, não entrar para socorrer.

