

# Checklist de autovistoria — pontos de contaminação cruzada

Projeto: plano-contingencia-agua · Cenário: 1 · Versão: 0.1 — rascunho para revisão técnica · Data: 2026-10-02

| Condomínio | Data | Quem fez (função) | Quem acompanhou |
|------------|------|-------------------|-----------------|
|            |      |                   |                 |

**Para que serve.** Achar, **com os olhos**, os pontos onde um sistema pode contaminar a água potável. É feito pelas equipes residentes: manutenção, administração e síndico.

**O que não faz. Não certifica** nenhum dispositivo antirretorno nem teste de pressão: isso exige profissional habilitado. Onde o checklist manda **escalar**, quem decide o próximo passo é o **síndico**.

## Como preencher

- Responda **S** (sim), **N** (não) ou **?** (não sei, não consegui ver). Use **NA** (não se aplica) só quando o próprio item disser, por exemplo o 1.4 quando há folga de ar.
- "?" vale como pior caso.** Se não dá para ver ou ninguém sabe, trate como se **não houvesse proteção**.
- Fotografe** cada ponto, com a plaqueta legível, e anote o número da foto.
- Itens com ★ são críticos: qualquer resposta de risco (**S** onde se espera **N**, ou **N/?** onde se espera **S**) vira **ESCALAR AO SÍNDICO** na hora.
- Não abra, não feche e não teste nada que você não sabe operar. Só **olhe e registre**.

## Quando escalar ao síndico (resumo)

Escalar **imediatamente** se houver qualquer um destes:

- Mangueira, "jumper" ou ligação provisória** entre o potável e outro sistema. **Se estiver ligada, o responsável da manutenção desconecta antes** (fechar o lado potável primeiro) e escala.
- Ponto de reposição, reúso ou incêndio sem separação atmosférica e sem dispositivo antirretorno** identificado.
- Dispositivo antirretorno sem plaqueta, sem teste registrado ou com dreno obstruído.**
- Trocador de parede única** sem confirmação de que o lado potável tem pressão maior.
- Qualquer **"?"** nos itens ★.

## Tipo 1 — Reposição (make-up) do circuito de água gelada, da torre, da caldeira e do aquecimento

| #      | Verifique                                                                                                                                  | S | N | ? | Foto | Obs. |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|------|------|
| 1.1 ★  | Localizei <b>onde a água potável entra</b> em cada circuito (chiller, torre, caldeira, aquecimento) e anotei o local                       |   |   |   |      |      |
| 1.2    | A reposição é <b>automática</b> (válvula, boia ou solenoide)? ( <b>N</b> = é manual)                                                       |   |   |   |      |      |
| 1.3 ★  | Existe <b>folga de ar visível</b> (separação atmosférica) entre a saída do potável e o tanque/circuito?                                    |   |   |   |      |      |
| 1.4 ★  | Se não há folga de ar: existe <b>dispositivo antirretorno com plaqueta legível</b> (tipo e data)?                                          |   |   |   |      |      |
| 1.5 ★  | Existe <b>registro de teste</b> desse dispositivo por profissional habilitado, com data?                                                   |   |   |   |      |      |
| 1.6 ★  | Há <b>mangueira, engate rápido, "jumper"</b> ou ligação provisória <b>conectada ou guardada</b> no ponto de reposição? ( <b>S</b> = risco) |   |   |   |      |      |
| 1.7    | Há <b>bypass</b> da válvula automática? Está <b>fechado, lacrado e identificado</b> ?                                                      |   |   |   |      |      |
| 1.8    | Há <b>hidrômetro ou registro</b> da reposição (litros)? Há <b>livro de registro</b> de reposição manual (quem, quando, quantos litros)?    |   |   |   |      |      |
| 1.9    | Há <b>vazamento visível</b> no circuito (válvulas, flanges, bombas) ou sinal de <b>reposição acima do normal</b> ? ( <b>S</b> = risco)     |   |   |   |      |      |
| 1.10 ★ | O <b>ladrão ou extravasor</b> do tanque de expansão/reposição <b>vai para algum reservatório de água potável</b> ? ( <b>S</b> = risco)     |   |   |   |      |      |
| 1.11 ★ | <b>Alguma tubulação do circuito</b> passa <b>sobre ou dentro</b> de reservatório de potável? ( <b>S</b> = risco)                           |   |   |   |      |      |
| 1.12   | A <b>linha de dosagem química</b> liga em algum ponto com água potável? ( <b>S</b> = risco)                                                |   |   |   |      |      |
| 1.13   | Há <b>kit de reposição manual segura</b> (tanque com folga de ar + bomba de transferência) disponível e procedimento por escrito?          |   |   |   |      |      |
| 1.14   | Existe <b>traçador (corante)</b> no circuito e está <b>visível</b> (torneira sentinela, visor)?                                            |   |   |   |      |      |

## Tipo 2 — Reúso

| #     | Verifique                                                                                                                                                        | S | N | ? | Foto | Obs. |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|------|------|
| 2.1   | Existe água de <b>reúso</b> no prédio? Anotar a origem (ETE, água cinza, chuva)                                                                                  |   |   |   |      |      |
| 2.2 ★ | Toda a <b>tubulação de reúso</b> está <b>identificada visualmente</b> (cor, faixa, placa) nos trechos visíveis, inclusive forro e casa de máquinas?              |   |   |   |      |      |
| 2.3   | Os <b>pontos de uso</b> (descarga, irrigação, lavagem) têm placa " <b>ÁGUA NÃO POTÁVEL</b> "? Torneira de reúso <b>sem volante comum</b> ou com acesso restrito? |   |   |   |      |      |
| 2.4 ★ | Existe <b>válvula de transferência, bypass ou interligação</b> entre reúso e potável?                                                                            |   |   |   |      |      |
| 2.5 ★ | Se existe: está <b>fechada, lacrada e identificada</b> ? Quem guarda a chave?                                                                                    |   |   |   |      |      |

| #        | Verifique                                                                                              | S | N | ? | Foto | Obs. |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|------|------|
| 2.6<br>★ | O <b>reservatório de reúso</b> é repostado com <b>potável</b> ? Há <b>folga de ar</b> nessa reposição? |   |   |   |      |      |
| 2.7      | Há <b>tubulação de reúso e de potável lado a lado</b> sem identificação clara? ( <b>S</b> = risco)     |   |   |   |      |      |
| 2.8      | Há <b>bebedouro, copa ou torneira de uso potável</b> perto de ponto de reúso? ( <b>S</b> = risco)      |   |   |   |      |      |
| 2.9      | O <b>traçador</b> (corante) do reúso continua <b>presente e visível</b> ?                              |   |   |   |      |      |

### Tipo 3 — Reserva de incêndio e rede de incêndio

| #        | Verifique                                                                                                                                         | S | N | ? | Foto | Obs. |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|------|------|
| 3.1<br>★ | A <b>reserva de incêndio</b> é <b>reposta pela rede potável</b> ? Por onde (boia, ramal)? Há <b>folga de ar</b> ?                                 |   |   |   |      |      |
| 3.2<br>★ | A <b>reserva de incêndio</b> é o <b>mesmo reservatório</b> da água de consumo? Se sim, <b>a saída do consumo fica acima do nível da reserva</b> ? |   |   |   |      |      |
| 3.3<br>★ | Existe <b>conexão entre a rede de incêndio e a rede potável</b> (válvula de reposição, jumper de teste)?                                          |   |   |   |      |      |
| 3.4      | Durante <b>testes de bomba ou de sprinkler</b> , usa-se <b>mangueira ligada ao potável</b> ? ( <b>S</b> = risco)                                  |   |   |   |      |      |
| 3.5      | A rede de sprinklers tem <b>aditivo</b> (anticongelante, espuma)? O ponto de reposição ou de teste é <b>protegido</b> contra refluxo?             |   |   |   |      |      |
| 3.6      | Há <b>registro das manobras</b> de teste (data, quem, o que foi aberto)?                                                                          |   |   |   |      |      |

### Tipo 4 — Trocadores de calor (água quente sanitária × circuito químico)

| #        | Verifique                                                                                                                                                                      | S | N | ? | Foto | Obs. |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|------|------|
| 4.1      | Existe <b>trocador de calor</b> entre o circuito com produto químico (caldeira, aquecimento, água gelada) e a <b>água potável</b> (água quente)? Anotar o tipo e a localização |   |   |   |      |      |
| 4.2<br>★ | A <b>parede é dupla</b> (com detecção de vazamento)? Existe <b>plaqueta ou documento</b> que diga?                                                                             |   |   |   |      |      |
| 4.3<br>★ | O lado <b>potável</b> tem <b>pressão maior</b> que o lado <b>químico</b> ? (só marque <b>S</b> se houver documento ou medição)                                                 |   |   |   |      |      |
| 4.4      | Há <b>dreno de inspeção</b> ou <b>indicador de vazamento</b> no trocador?                                                                                                      |   |   |   |      |      |
| 4.5      | Há <b>registro</b> da última <b>inspeção de estanqueidade</b> (data)?                                                                                                          |   |   |   |      |      |

| #   | Verifique                                                                                                      | S | N | ? | Foto | Obs. |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|------|------|
| 4.6 | O circuito químico <b>perde água sem explicação</b> ? A reposição está <b>aumentando</b> ? ( <b>S</b> = risco) |   |   |   |      |      |

## Tipo 5 — Dispositivos antirretorno e proteção contra refluxo

| #        | Verifique                                                                                                                                                                               | S | N | ? | Foto | Obs. |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|------|------|
| 5.1      | <b>Inventário feito</b> : listei onde há dispositivo de refluxo (entrada do prédio, reposições, reúso, incêndio, piscina, cozinha, lavanderia, irrigação, máquina de gelo, lava-louças) |   |   |   |      |      |
| 5.2<br>★ | Cada dispositivo tem <b>plaqueta legível</b> (tipo: retenção simples, dupla, desconector/BPV, quebra-vácuo) e <b>data de instalação</b> ?                                               |   |   |   |      |      |
| 5.3<br>★ | Cada um tem <b>registro de teste/manutenção</b> por profissional habilitado, com data?                                                                                                  |   |   |   |      |      |
| 5.4<br>★ | No <b>desconector/BPV</b> , o <b>dreno está livre e visível</b> ? ( <b>N</b> = obstruído ou ligado direto ao esgoto, ou submerso: risco)                                                |   |   |   |      |      |
| 5.5      | Há <b>torneira com bico para mangueira</b> (garagem, jardim, DML, casa de máquinas) <b>sem quebra-vácuo</b> ? ( <b>S</b> = risco)                                                       |   |   |   |      |      |
| 5.6      | Há <b>mangueira deixada conectada ou mergulhada</b> (balde, tanque, ralo)? ( <b>S</b> = risco)                                                                                          |   |   |   |      |      |
| 5.7<br>★ | Existe ponto de <b>risco alto</b> (reposição de circuito, reúso, incêndio, piscina) <b>sem nenhum dispositivo</b> ? ( <b>S</b> = escalar)                                               |   |   |   |      |      |

## Resultado da autovistoria

| Cor             | Critério                                                                                                         | Ação                                          |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Vermelho</b> | Qualquer item ★ com resposta de risco ou "?"; qualquer item 1.6, 1.10, 1.11, 2.4 (sem lacre), 3.3, 4.3 com risco | <b>Escalar ao síndico agora.</b> Não aguardar |
| <b>Amarelo</b>  | Itens não ★ com resposta de risco ou "?"                                                                         | Corrigir em prazo definido pelo síndico       |
| <b>Verde</b>    | Nenhuma resposta de risco e nenhum "?"                                                                           | Repetir na próxima autovistoria               |

| Resumo                             |  |
|------------------------------------|--|
| Total de itens marcados como risco |  |
| Total de "?"                       |  |
| Itens vermelhos (descrever)        |  |

| Resumo                       |  |
|------------------------------|--|
| Providências e responsável   |  |
| Data da próxima autovistoria |  |

**Assinaturas:** manutenção \_\_ administração \_\_ síndico \_\_

**Frequência sugerida** △ (validar com o responsável técnico): na implantação, após **qualquer incidente** e **periodicamente** (por exemplo, semestral). Registrar cada rodada e **atualizar a ficha do condomínio**.