

Checklist de ronda com torneira sentinela

Projeto: plano-contingencia-agua · **Versão:** 0.1 — rascunho para revisão técnica · **Data:** 2026-10-02

Para que serve. Hoje o único alarme da água foi o ocupante abrindo a torneira e vendo a cor. Este checklist coloca **a equipe de ronda 24h** para ver a água **antes** do ocupante, usando o corante do tratamento (rosa = água gelada; azul = reúso, no condomínio de referência; **cores por condomínio: ver a ficha**) e alguns pontos fixos.

O que a ronda faz: olha, mede o que o kit permite, registra e **aciona**. **Não opera** química, quadro, gerador nem válvula que não seja da sua habilitação.

Torneira sentinela: ponto de consumo real escolhido na **ficha** (por prumada ou setor △), de preferência **distante da entrada** e que seja **usado**. Local, andar e foto ficam na ficha.

Frequência: definida na ficha △. Sugestão do projeto: **a cada ronda**; e **diária, com registro**, por um período após qualquer incidente (ver Cenário 1, Fase 5).

Condomínio	Data	Hora	Quem fez (ronda)

1. Torneira sentinela

Abra **devagar** e deixe correr até estabilizar (tempo definido na ficha △). Olhe a água **em recipiente transparente, contra fundo branco**.

#	Verifique	Normal	Anomalia	Obs.
1.1	Cor (normal = incolor; rosa, azul ou outra = anomalia)			
1.2	Odor (cloro leve é esperado; químico, esgoto, mofo, combustível = anomalia)			
1.3	Aspecto (turbidez, espuma, óleo, partículas)			
1.4	Temperatura ao toque (fria; morna = anotar △)			
1.5	Pressão e vazão (normais ou fracas)			
1.6	Cloro residual (se a ronda mede): valor mg/L · faixa da ficha			

2. Pontos fixos da ronda

#	Onde	Verifique	OK	Anomalia	Obs.
2.1 ★	Casa de máquinas / reposição do chiller e da torre	Há mangueira, jumper ou ligação provisória conectada? (Sim = anomalia, acionar nível 1)			
2.2	Casa de máquinas	Vazamento visível no circuito (válvulas, flanges, bombas)? Nível do tanque de reposição normal?			
2.3	Casa de máquinas / torre	Bacia de contenção de produto químico seca e íntegra ? Alarme ativo?			
2.4 ★	Reservatórios (cisterna, caixa superior)	Tampa fechada , lacre intacto, ladrão com tela , sem infiltração ou sujeira visível? Nível conforme?			

#	Onde	Verifique	OK	Anomalia	Obs.
2.5	Bombas (recalque, drenagem, esgoto)	Sem alarme, sem ruído ou vibração anormal? Quadro em automático?			
2.6	Subsolo	Sem água no piso? Bomba de drenagem funcionando?			
2.7	Gerador	Painel sem alarme? Nível de diesel conforme a ficha? Chave em automático?			
2.8	Bomba de incêndio	Quadro em automático , sem alarme? Válvulas abertas? Pressão da rede normal?			
2.9	Reúso	Tubulação e pontos identificados ? Interligação com o potável lacrada?			

★ = ponto crítico. **Sim** em 2.1, **não** em 2.4 (tampa aberta, sem tela, infiltração) ou **cor de traçador** em 1.1 aciona o nível 1 **na hora**.

3. O que fazer com o que a ronda viu

O que a ronda viu	Cenário a usar	Primeira ação
Cor do traçador (rosa ou azul) na sentinela, ou mangueira/jumper conectado	Cenário 1 — contaminação cruzada	Suspender o consumo , fechar a fonte, acionar o nível 1
Água suja, turva, com odor ou cloro baixo, sem traçador	Cenário 3 — água fora do padrão	Medir, coletar antes de descarregar, acionar o nível 1
Falta de água, pressão caindo, reservatório baixo	Cenário 2 — falta de água	Fechar a reposição ao potável do chiller/torre , acionar o nível 1
Alarme de bomba, queda de energia, gerador ou bomba de incêndio com falha	Cenário 5 — falha de bomba ou de energia	Segurança elétrica primeiro ; não manobrar sem habilitação; acionar o nível 1
Tampa aberta, animal, sujeira ou infiltração no reservatório	Cenário 9 — contaminação do reservatório	Isolar, não entrar sem permissão de trabalho, acionar o nível 1
Vazamento ou alagamento	Cenário 4 — vazamento e alagamento	Conter, desenergizar com habilitado , acionar o nível 1
Derrame de produto químico	Cenário 8 — falha do tratamento químico	Afastar pessoas, FISPQ , não lavar para o ralo, acionar o nível 1

Em dúvida entre dois cenários, **siga o mais restritivo** e acione o nível 1.

4. Resultado da ronda

Resultado	Marque
Tudo normal	
Anomalia registrada (descrever acima) e nível 1 acionado às:.....	
Cenário aberto (nº):	

Assinatura da ronda: Visto do responsável da manutenção:
.....

Registro: guarde esta folha (papel ou digital) por período definido na ficha ⚠. Um histórico de rondas é a **prova** de que a sentinela foi feita e mostra desde quando uma anomalia existe.