

Cod OS: 18907246

Cod Cliente: M058

CPF/CNPJ: 03.713.266/0001-70

Tel Res/Com: /(21) 3341-2450

Celular:

Nome/Razão Social: BEIRÃO DA SERRA

Endereço: Avenida Brás de Pina - Penha Circular

Número: 793

Compl: N/A

Cidade: Rio de Janeiro

CEP: 20210-673

Tipo de OS: EVAPORADOR MENSAL

Equipe Responsável: MATHEUS HERBERT

Solicitada em: 02/10/2024 09:34

Agendada para: 02/10/2024 10:30

Status: ENCERRADO

Detalhes Atendimento

Mot. Encerramento: ENCERRADO COM SUCESSO

Data Encerramento: 09/10/2024 07:02

Início	Término	Duração (min.)	KM
02/10/2024 11:18	02/10/2024 11:21	3	0
09/10/2024 07:02	09/10/2024 07:02	0	0

Ambiente(s)

ANTECÂMARA

OBS Técnico:

OBS CRM:

Checklist

1 - VERIFICAÇÃO DOS ALARMES DO CONTROLADOR:	Ok
2 - SETPOINT DE TEMPERATURA:	8.0°C
3 - TEMPERATURA ATUAL DA CÂMARA:	9.5°C
4 - DURAÇÃO DO DEGELO	20 min
5 - INTERVALO ENTRE DEGELOS	6 h
6 - FOI REALIZADA A VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTOS DE GÁS REFRIG?	SIM
7 - VERIFICAÇÃO DO ESTADO DE ISOLAMENTO E PINTURA:	SIM
8 - VERIFICAR FUNCIONAMENTO DAS PORTAS E VEDAÇÕES:	SIM
9 - INSPEÇÃO, LIMPEZA E TESTES NO QUADRO ELÉTRICO DA CÂMARA	SIM
10 - TENSÃO ELÉTRICA DO MOTOR VENTILADOR:	216-216-217 V
11 - CORRENTE ELÉTRICA DO MOTOR VENTILADOR:	1.6-1.6-1.6 A
12 - TENSÃO ELÉTRICA DAS RESISTÊNCIAS DE DEGELO:	N.A
13 - CORRENTE ELÉTRICA DAS RESISTÊNCIAS DE DEGELO:	N.A
14 - ANOTAÇÕES E OBSERVAÇÕES:	Não há observações

Anexos

1 - Medição de corrente elétrica



ATIVOS

Nº Série	Nº Patrimônio	Descrição	Fabricante	Tensão	Ambientes
UE10AC01 - UC08	BEIRÃO DA SERRA	EVAPORADORA 23	-	-	ANTECÂMARA - ANTECÂMARA

Observações

FUNCIONARIO
Tipo Responsável

Nilton
Nome

NILTON
Assinatura Digital
(Assinatura cópia da OS 18907283)

MATHEUS HERBERT
Nome Técnico

Matheus Herbert
Assinatura Digital

Cod OS: 18907253
Cod Cliente: M058
Tel Res/Com: /(21) 3341-2450

CPF/CNPJ: 03.713.266/0001-70
Celular:

Nome/Razão Social: BEIRÃO DA SERRA					
Endereço: Avenida Brás de Pina - Penha Circular					
Número: 793		Compl: N/A			
Cidade: Rio de Janeiro		CEP: 20210-673			
Tipo de OS: EVAPORADOR MENSAL		Equipe Responsável: MATHEUS HERBERT			
Solicitada em: 02/10/2024 09:35		Agendada para: 02/10/2024 11:00			
Status: ENCERRADO		Detalhes Atendimento			
Mot. Encerramento: ENCERRADO COM SUCESSO		Início	Término	Duração (min.)	KM
Data Encerramento: 09/10/2024 07:02		02/10/2024 10:06	02/10/2024 10:13	7	0
		09/10/2024 07:02	09/10/2024 07:02	0	0
Ambiente(s)					
CÂMARA DE VINHOS					
OBS Técnico:					
OBS CRM:					

Checklist	
1 - VERIFICAÇÃO DOS ALARMES DO CONTROLADOR:	Ok
2 - SETPOINT DE TEMPERATURA:	20°C
3 - TEMPERATURA ATUAL DA CÂMARA:	22°C
4 - DURAÇÃO DO DEGELO	N.A
5 - INTERVALO ENTRE DEGELOS	N.A
6 - FOI REALIZADA A VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTOS DE GÁS REFRIG?	SIM
7 - VERIFICAÇÃO DO ESTADO DE ISOLAMENTO E PINTURA:	SIM
8 - VERIFICAR FUNCIONAMENTO DAS PORTAS E VEDAÇÕES:	NÃO
9 - INSPEÇÃO, LIMPEZA E TESTES NO QUADRO ELÉTRICO DA CÂMARA	SIM
10 - TENSÃO ELÉTRICA DO MOTOR VENTILADOR:	217-217-217 V
11 - CORRENTE ELÉTRICA DO MOTOR VENTILADOR:	23-23-24 A
12 - TENSÃO ELÉTRICA DAS RESISTÊNCIAS DE DEGELO:	N.A
13 - CORRENTE ELÉTRICA DAS RESISTÊNCIAS DE DEGELO:	N.A
14 - ANOTAÇÕES E OBSERVAÇÕES:	Necessário a substituição do controlador, por conta de estar com a estrutura fragilizada.

Anexos	
1 - Necessário a substituição	
2 - Filtros sujos	

ATIVOS					
Nº Série	Nº Patrimônio	Descrição	Fabricante	Tensão	Ambientes
UE11CV01-UC09	BEIRÃO DA SERRA	EVAPORADORA 24			CÂMARA DE VINHOS - CÂMARA DE VINHOS
Observações					

FUNCIONARIO Tipo Responsável	Nilton Nome	NILTON Assinatura Digital (Assinatura cópia da OS 18907283)
	MATHEUS HERBERT Nome Técnico	Matheus Herbert Assinatura Digital

Cod OS: 18907242

Cod Cliente: M058

CPF/CNPJ: 03.713.266/0001-70

Tel Res/Com: /(21) 3341-2450

Celular:

Nome/Razão Social: BEIRÃO DA SERRA				
Endereço: Avenida Brás de Pina - Penha Circular				
Número: 793	Compl: N/A			
Cidade: Rio de Janeiro	CEP: 20210-673			
Tipo de OS: EVAPORADOR MENSAL	Equipe Responsável: MATHEUS HERBERT			
Solicitada em: 02/10/2024 09:31	Agendada para: 02/10/2024 10:00			
Status: ENCERRADO	Detalhes Atendimento			
Mot. Encerramento: ENCERRADO COM SUCESSO	Início	Término	Duração (min.)	KM
Data Encerramento: 04/10/2024 13:59	02/10/2024 11:14	02/10/2024 11:17	3	0
	04/10/2024 13:59	04/10/2024 13:59	0	0
Ambiente(s)				
CÂMARA DE LATICÍNIOS				
OBS Técnico:				
OBS CRM:				

Checklist	
1 - VERIFICAÇÃO DOS ALARMES DO CONTROLADOR:	ok
2 - SETPOINT DE TEMPERATURA:	5.0°C
3 - TEMPERATURA ATUAL DA CÂMARA:	6.9°C
4 - DURAÇÃO DO DEGELO	20 min
5 - INTERVALO ENTRE DEGELOS	4 h
6 - FOI REALIZADA A VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTOS DE GÁS REFRIG?	SIM
7 - VERIFICAÇÃO DO ESTADO DE ISOLAMENTO E PINTURA:	SIM
8 - VERIFICAR FUNCIONAMENTO DAS PORTAS E VEDAÇÕES:	SIM
9 - INSPEÇÃO, LIMPEZA E TESTES NO QUADRO ELÉTRICO DA CÂMARA	SIM
10 - TENSÃO ELÉTRICA DO MOTOR VENTILADOR:	216-216-217 V
11 - CORRENTE ELÉTRICA DO MOTOR VENTILADOR:	3.4-3.6-3.4 A
12 - TENSÃO ELÉTRICA DAS RESISTÊNCIAS DE DEGELO:	N.A
13 - CORRENTE ELÉTRICA DAS RESISTÊNCIAS DE DEGELO:	N.A
14 - ANOTAÇÕES E OBSERVAÇÕES:	Não há observações

Anexos	
1 - Medição de corrente elétrica	

ATIVOS					
Nº Série	Nº Patrimônio	Descrição	Fabricante	Tensão	Ambientes
UE09CL01 - UC07	BEIRÃO DA SERRA	EVAPORADORA 22	-	-	CÂMARA DE LATICÍNIOS - CÂMARA DE LATICÍNIOS
Observações					

FUNCIONARIO
Tipo Responsável

Nilton
Nome

NILTON
Assinatura Digital
(Assinatura cópia da OS 18907283)

MATHEUS HERBERT
Nome Técnico

Matheus Herbert
Assinatura Digital