



Ordem de Serviço

Cod OS:

18930645

Cod Cliente:

M035

CPF/CNPJ:

45453214002600

Tel Res/Com:

/

Celular:

Nome/Razão Social: PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMA				
Endereço: Avenida Brasil - CENTRO				
Número: 41.432	Compl: Campo Grande			
Cidade: Rio de Janeiro	CEP: 23.078-001			
Tipo de OS: EVAPORADOR MENSAL	Equipe Responsável: MATHEUS HERBERT			
Solicitada em: 11/02/2022 10:42	Agendada para: 10/10/2024 14:00			
Status: ENCERRADO	Detalhes Atendimento			
Mot. Encerramento: ENCERRADO COM SUCESSO	Início	Término	Duração (min.)	KM
Data Encerramento: 18/10/2024 05:27	10/10/2024 11:20	10/10/2024 11:22	2	0
	18/10/2024 05:26	18/10/2024 05:26	0	0
OBS Técnico:				
OBS CRM:				

Checklist	
1 - VERIFICAÇÃO DOS ALARMES DO CONTROLADOR:	Ok
2 - SETPOINT DE TEMPERATURA:	4.5°C
3 - TEMPERATURA ATUAL DA CÂMARA:	4.7°C
4 - DURAÇÃO DO DEGELO	N.A
5 - INTERVALO ENTRE DEGELOS	N.A
6 - FOI REALIZADA A VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTOS DE GÁS REFRIG?	SIM
7 - VERIFICAÇÃO DO ESTADO DE ISOLAMENTO E PINTURA:	SIM
8 - VERIFICAR FUNCIONAMENTO DAS PORTAS E VEDAÇÕES:	SIM
9 - INSPEÇÃO, LIMPEZA E TESTES NO QUADRO ELÉTRICO DA CÂMARA	SIM
10 - TENSÃO ELÉTRICA DO MOTOR VENTILADOR:	216 V
11 - CORRENTE ELÉTRICA DO MOTOR VENTILADOR:	2.5-2.4 A
12 - TENSÃO ELÉTRICA DAS RESISTÊNCIAS DE DEGELO:	N.A
13 - CORRENTE ELÉTRICA DAS RESISTÊNCIAS DE DEGELO:	N.A
14 - ANOTAÇÕES E OBSERVAÇÕES:	Não há observações

ATIVOS					
Nº Série	Nº Patrimônio	Descrição	Fabricante	Tensão	Ambientes
UE01	PROFARMA	UN EVAPORADORA	-	-	M035 - PROFARMA
Observações					
UNIDADE EVAPORADORA 01					

FUNCIONARIO

Tipo Responsável

Gabriel Fricks

Nome

Assinatura Digital

(Assinatura cópia da OS 18930641)

Matheus Herbert

Assinatura Digital

Cod OS: 18930646

Cod Cliente: M035

CPF/CNPJ: 45453214002600

Tel Res/Com: /

Celular:

Nome/Razão Social: PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMA

Endereço: Avenida Brasil - CENTRO

Número: 41.432

Compl: Campo Grande

Cidade: Rio de Janeiro

CEP: 23.078-001

Tipo de OS: EVAPORADOR MENSAL

Equipe Responsável: MATHEUS HERBERT

Solicitada em: 11/02/2022 10:42

Agendada para: 10/10/2024 14:30

Status: ENCERRADO

Detalhes Atendimento

Mot. Encerramento: ENCERRADO COM SUCESSO

Data Encerramento: 18/10/2024 05:26

Início

Término

Duração (min.)

KM

10/10/2024 11:23

10/10/2024 11:26

3

0

18/10/2024 05:26

18/10/2024 05:26

0

0

OBS Técnico:

OBS CRM:

Checklist

1 - VERIFICAÇÃO DOS ALARMES DO CONTROLADOR:

Ok

2 - SETPOINT DE TEMPERATURA:

4.5°C

3 - TEMPERATURA ATUAL DA CÂMARA:

4.5°C

4 - DURAÇÃO DO DEGELO

N.A

5 - INTERVALO ENTRE DEGELOS

N.A

6 - FOI REALIZADA A VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTOS DE GÁS REFRIG?

SIM

7 - VERIFICAÇÃO DO ESTADO DE ISOLAMENTO E PINTURA:

SIM

8 - VERIFICAR FUNCIONAMENTO DAS PORTAS E VEDAÇÕES:

SIM

9 - INSPEÇÃO, LIMPEZA E TESTES NO QUADRO ELÉTRICO DA CÂMARA

SIM

10 - TENSÃO ELÉTRICA DO MOTOR VENTILADOR:

218 V

11 - CORRENTE ELÉTRICA DO MOTOR VENTILADOR:

2.6-2.5 A

12 - TENSÃO ELÉTRICA DAS RESISTÊNCIAS DE DEGELO:

N.A

13 - CORRENTE ELÉTRICA DAS RESISTÊNCIAS DE DEGELO:

N.A

14 - ANOTAÇÕES E OBSERVAÇÕES:

Não há observações

Anexos

1 - Medição de corrente elétrica



ATIVOS

Nº Série	Nº Patrimônio	Descrição	Fabricante	Tensão	Ambientes
UE02	PROFARMA	UN EVAPORADORA	-	-	M035 - PROFARMA

Observações

UNIDADE EVAPORADORA 02



FUNCIONARIO
Tipo Responsável


Gabriel Fricks
Nome

Assinatura Digital

(Assinatura cópia da OS 18930641)

MATHEUS HERBERT

Nome Técnico



Assinatura Digital

Cod OS: 18930647

Cod Cliente: M035

CPF/CNPJ: 45453214002600

Tel Res/Com: /

Celular:

Nome/Razão Social: PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMA

Endereço: Avenida Brasil - CENTRO

Número: 41.432

Compl: Campo Grande

Cidade: Rio de Janeiro

CEP: 23.078-001

Tipo de OS: EVAPORADOR MENSAL

Equipe Responsável: MATHEUS HERBERT

Solicitada em: 11/02/2022 10:42

Agendada para: 10/10/2024 15:00

Status: ENCERRADO

Detalhes Atendimento

Mot. Encerramento: ENCERRADO COM SUCESSO

Data Encerramento: 18/10/2024 05:26

Início

Término

Duração (min.)

KM

10/10/2024 11:27

10/10/2024 11:29

2

0

18/10/2024 05:26

18/10/2024 05:26

0

0

OBS Técnico:

OBS CRM:

Checklist

1 - VERIFICAÇÃO DOS ALARMES DO CONTROLADOR:

Ok

2 - SETPOINT DE TEMPERATURA:

4.5°C

3 - TEMPERATURA ATUAL DA CÂMARA:

4.9°C

4 - DURAÇÃO DO DEGELO

N.A

5 - INTERVALO ENTRE DEGELOS

N.A

6 - FOI REALIZADA A VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTOS DE GÁS REFRIG?

SIM

7 - VERIFICAÇÃO DO ESTADO DE ISOLAMENTO E PINTURA:

SIM

8 - VERIFICAR FUNCIONAMENTO DAS PORTAS E VEDAÇÕES:

SIM

9 - INSPEÇÃO, LIMPEZA E TESTES NO QUADRO ELÉTRICO DA CÂMARA

SIM

10 - TENSÃO ELÉTRICA DO MOTOR VENTILADOR:

216 V

11 - CORRENTE ELÉTRICA DO MOTOR VENTILADOR:

2.5-2.4 A

12 - TENSÃO ELÉTRICA DAS RESISTÊNCIAS DE DEGELO:

N.A

13 - CORRENTE ELÉTRICA DAS RESISTÊNCIAS DE DEGELO:

N.A

14 - ANOTAÇÕES E OBSERVAÇÕES:

Não há observações

Anexos

1 - Medição de corrente elétrica



ATIVOS

Nº Série	Nº Patrimônio	Descrição	Fabricante	Tensão	Ambientes
UE03	PROFARMA	UN EVAPORADORA	-	-	M035 - PROFARMA

Observações

UNIDADE EVAPORADORA 03



FUNCIONARIO
Tipo Responsável


Gabriel Fricks
Nome

Assinatura Digital

(Assinatura cópia da OS 18930641)

MATHEUS HERBERT

Nome Técnico



Assinatura Digital