

[별표 2]

옥외소화전설비점검기준

점 검 항 목			구분	점 검 착 안 및 확 인 사 항
1	옥 외 소 화 전 몸 체	1-1-1 설치위치	외 관	(가) 다음 각항 기준에 합치하는지의 여부 ①옥외소화전(또는 모니터의 설치개소) 호스가 접결형인 경우에는 건축물의 각부분으로부터 1개의 호스 접결구까지의 수평거리는 40미터이하여야 한다. (건, 준, 점) ②옥외소화전이 모니터형일 경우에는 건축물의 각부분으로부터 1개의 고정 모니터 노즐구까지의 수평거리는 50미터이내이어야 하며, 이동식의 경우에는 40미터이내이어야 한다. (건, 준, 점) ③옥외소화전 및 동설비의 방수용 기구를 넣어둘 함은 피난 또는 옥외소화전 설비의 소작에 방해될 우려가 없는 곳에 설치되어야 한다. (건, 준)
		1-1-2 성능	기 능	(가) 내무부장관이 정한 규격기준에 합치하는 것인지의 여부 (준, 점)
		1-1-3 옥외소 소화전대 방수구구경	외 관	(가) 호스 접결형의 경우에는 63.5밀리미터 내구경의 방수구가 2개소 이상의 것인지의 여부.(점)
		1-1-4 설치및구조	외 관	(가) 다음 각항 기준에 합치하는지의 여부. ①호스 접결형 옥외소화전 개폐 핸들을 개방해서 방수구에 피토게지로 측량해서 분당 350리터이상이 방수되는 구조이어야 한다. (점) ②옥외소화전이 호스접결형일 경우 쌍구식 또는 삼구식의 것으로서 나사형 방수구 마개와 금속줄을 갖추어야 한다. (건, 준, 점) ③동파의 염려가 있는 곳에는 습식접결형 옥외소화전을 설치하여서는 아니되며 모니터형의 경우에는 지상입상관과 지면으로부터 1미터까지의 하행관을 100밀리미터 두께의 보온제로 감싸야 한다. (건, 준, 점) ④호스접결형 옥외소화전 개폐철봉의 핸들 접촉부의 이(齒)가 훼손되어서는 아니된다. (점) ⑤모니터형일 경우에는 개폐밸브는 지하매설형으로서 1평방미터이상의 넓이를 가진 구조물에 설치하며 지상에서 개폐밸브의 개폐상태를 확인할 수 있는 구조이어야 한다. (건, 준, 점) ⑥모니터형의 경우에는 모니터가 고정식일 경우에는 설치 높이를 방호장소 최고 높이보다 20퍼센트이상 높은 위치로 하고 안전사다리, 운전대 및 인터잠설비를 갖추어야 한다. (건, 준, 점)
			기 능	(가) 개폐밸브 또는 개폐철봉을 개방해서 즉시 방수가 되는지의 여부 (준, 점) (나) 두 개의 방수구를 동시 개방시 방수압이 매평방센티미터에 대하여 2.5킬로그램이상 5킬로그램이하인지의 여부.(준, 점) (다) 옥외소화전이 호스접결형일 경우 호스를 용이하게 방수구에 장착할 수 있으며 옥외소화전의 개폐가 용이한지의 여부.(준, 점)
		1-1-5 호스접결형 옥외소화전 외함	외 관	(가) 다음 각항의 기준에 합치하는지의 여부 ①호스 접결형 옥외소화전이 벽걸이 형의 경우에는 옥외소화전의 함의 규격은 가로 900밀리미터×세로 1,350밀리미터×폭 220밀리미터 크기이상의 것으로 1.6밀리미터 마강판제의 것이어야 한다. (준, 점) ②호스접결형 소화전함이 지상 안치형일 경우에는 옥외소화전의 함 규격은 가로 1,100밀리미터×세로 1,300밀리미터 ×폭 600밀리미터 크기 이상의 것으로 1.6밀리미터 이상 두께 마강판 또는 1.5

			밀리미터 두께 이상의 내화성, 내한성 합성수지제의 것이어야 한다. (준, 점) ③호스접결형 옥외소화전 외함 속에는 옥외소화전 개폐 랜치 및 소방용도구가 갖추어져 있어야 한다. (점)
1-2 부 대 장 치	1-2-1 호스	외 관	(가) 다음 각항 기준에 합치하는지의 여부 ①옥외소화전이 호스접결형일 경우에 한하여 호스를 갖추어야 한다. (건, 준, 점) ②65밀리미터 공칭구경의 것으로서 마직제이어야 한다. (준, 점) ③한본의 길이는 15미터로서 한 개의 옥외소화전 외함 속에 두본 이상을 분리하여 설치하여야 한다. (준, 점) ④호스의 두루마리는 용이하게 풀고 복구시킬 수 있는 구조의 것 이어야 한다. (점) ⑤모니터형에는 사용하지 아니한다. (준, 점)
		기 능	(가) 내무부장관이 정하는 성능기준에 합격한 것인지의 여부.(준) (나) 방수압 시험시 호스의 마찰손실이 15미터당 1.5미터 이하인지의 여부.(점)
	1-2-2 결합금구 (캐프팅)	기 능	(가) 내무부장관이 정한 규격기준에 합격한 것인지의 여부 (점). (나) 호스의 접합이 견고하여 호스와 결합금구(캐프팅) 결합부분에서 매평방센티미터에 대하여 10킬로그램에서 누수되지 아니하는지의 여부.(점)
	1-2-3 노즐	외 관 기 능	(가) 다음 각항의 기준에 합치하는지의 여부. ①옥외소화전이 모니터형인 경우에는 모니터자체로 한다. (건, 준) ②옥외소화전이 호스접결형인 경우에는 봉상분수와 확산분수가 다 가능한 구조이어야 한다. (건, 준) ③15미터 길이의 호스 1본당 1개의 노즐을 갖추어야 한다. (건, 준, 점) ④65밀리미터 공칭구경 호스용이어야 한다. (건, 준, 점) ⑤내무부장관이 정한 규격기준에 합격한 것인지의 여부 (준, 점). (가) 호스접결형 옥외소화전의 경우에는 방수시험시 매평방센티미터에 1.5킬로그램에서 350리터/분의 물줄기가 10미터 전방거리에 도달 되며 확산분수가 가능한지의 여부.(점) (나) 모니터용 옥외소화전의 경우에는 방수시험시 방수압이 매평방 센티미터에 대하여 3.5킬로그램에서 700리터/분의 물줄기가 45 미터 전방거리에 도달되는지의 여부.(점)
	1-2-4 표시등	외 관	(가) 다음 각항 기준에 합치하는지의 여부 ①옥외소화전이 벽걸이형 또는 지상 앞임형의 경우에는 매 옥외 소화전마다 설치하여야 한다. (준, 점) ②옥외소화전 전면으로부터 10미터 거리내로서 160도 각도내의 어느곳에서나 식별할 수 있는 구조이어야 한다. (준, 점) ③전선은 2.0밀리미터 공칭굵기 이상의 것으로서 섭씨 840도/30분 내열성 MI케이블 FR-8형 전선으로 배선되어야 한다. (준, 점) ④축전지 설비 또는 비상 전원 설비에 연결되어 상시 점등되는 구조 이어야 한다. (건, 준, 점) ⑤내무부장관이 정한 규정 기준에 합격한 것인지의 여부 (준)
	1-2-5 기동스위치		(가) 다음 각항의 기준에 합치하는지의 여부. ①옥외소화전 설비의 급수방식이 동력 또는 압력탱크를 이용한 가압송수방식일 경우에 설치하여야 한다. (건, 준, 점) ②표시용량이 25암페어 이상이며 ON-OFF식의 것이어야 한다. (준, 점) ③옥외소화전 외함 또는 모니터로부터 50센티미터 미만의 거리에 설치되어야 한다. (준, 점) ④한국 공업규격표시품 또는 내무부장관이 정하는 규격기준에 합치한 것이어야 한다. (준)

			기능	(가) 조작시 접점에서 불꽃 및 연기가 나지는 아니하는지의 여부 (점) (나) 훼손여부 (점)
		1-2-6 기동표시등	외관	(가) 다음 각항 기준에 합치하는지의 여부 ①기동스위치가 설치된 옥외소화전함마다 설치하여야 한다. (건, 준, 점) ②가압송수장치의 동작시에만 점등되는 구조의 것이어야 한다. (점) ③20밀리미터 공칭굵기 이상의 것으로 겹쳐 840도/30분 내열성 MI 케이블 FR-8형 전선으로 결선되어야 한다. (건, 준, 점) ④옥외소화전 급수방식이 동력 또는 압력탱크 방식의 가압 송수 방식일 경우에 설치하여야 한다. (건, 준, 점)
		1-2-5 기동스위치	기능	(가) 내무부장관이 정한 규격기준에 합치한 것인지의 여부 (건, 점) (나) 10미터 전방에서 확실히 보이는지의 여부 (점) (다) 가동스위치의 조작에 관계없이 가압송수장치 동작시에만 점등되는지의 여부 (준, 점)
		1-2-7 방수압	기능	(가) 호스접결형의 경우에는 피토티계기 방수압 및 방수량 검사시 각 방수구마다의 방수압이 매평방센티미터에 대하여 2.5킬로그램 이상 5킬로그램이하인지의 여부 (준, 점) (나) 모니터형의 경우에는 피토티계기 방수압 및 방수량 검사시 방수압은 매평방센티미터에 대하여 3.5킬로그램이상 11킬로그램이하인지의 여부.(준, 점)
배관	배관	2-1-1 관의재질	외관	(가) 다음 각항 기준에 합치하는지의 여부. ①주철관, 후판, 강관, 구리관, 석면관, 콘크리트관 또는 합성수지 계관을 사용한다. (건, 준) ②내압 매평방센티미터에 대하여 15킬로그램의 것이어야 한다. (건, 준) 단, 옥외소화전의 설치개수가 2개이하이고 설치높이가 지상으로부터 0.5미터이하일 경우에는 내압 매평방센티미터에 대하여 10킬로그램의 것을 사용할 수 있다. (건, 준) ③한국공업규격표시품 또는 내무부장관이 정하는 규격기준에 합치하는 것이어야 한다. (준)
			기능	(가) 정격내압이 매평방센티미터에 대하여 10킬로그램의 것일 경우는 매평방센티미터에 대하여 15킬로그램 정격 내압이 매평방센티미터에 대하여 15킬로그램의 것은 25킬로그램 수압을 2시간 30분간 가해서 이상이 있지는 아니한지의 여부.(준, 점)
		2-1-2 관의 부속	외관	(가) 다음 각항의 기준에 합치하는지의 여부. ①배관자재로 사용된 관의 재질과 동일한 재질의 배관부속을 사용하여야 한다. (건, 준, 점) ②내압 매평방센티미터에 대하여 15킬로그램이상의 능력을 가진 것이어야 한다. (건, 준) ③한국공업규격표시품 또는 내무부장관이 정하는 규격기준에 합치하는 것이어야 한다. (준)
			기능	(가) 매평방센티미터에 대하여 18킬로그램의 수압을 2시간 30분간 가해서 이상이 있지는 아니한지의 여부 (준, 점)
		2-1-3 관의 접속 방법	외관	(가) 다음 각항 기준에 합치하는지의 여부 ①메카??방법 또는 허브방법을 사용한다. (건, 준) ②관과 관을 관류기 크래프와 연결철봉으로 견고하게 고정되어야 한다. (준) ③관류기 크래프의 크기는 관의 공칭구경이 150밀리미터이하인 경우에는 12.25밀리미터 두께에 50밀리미터폭이며 관의 공칭구경이 200밀리미터이상인 경우에는 15.3밀리미터 두께에 79밀리미터폭이어야 한다. (건, 준) ④연결철봉의 크기는 관의 공칭구경이 200밀리미터이하의 경우

			관	에는 19.7밀리미터 굵기이고, 관의 공칭구경이 250밀리미터일 경우에는 22밀리미터 굵기이어야 한다. (건, 준) ⑤후렌지 접합용 볼트의 크기는 19.7밀리미터이상이어야 한다. (준) ⑥연결철봉의 개수는 관의 공칭구경이 150밀리미터이하의 경우에는 2가닥, 관의 공칭구경이 200밀리미터이상의 경우에는 4가닥, 관의 공칭구경이 250밀리미터인 경우에는 6가닥이어야 한다. (건, 준)
			기능	(가) 매평방센티미터에 대하여 15킬로그램의 수압을 72시간 가하여 이상이 있지는 아니한지의 여부.(준, 점)
	2-1-4 밸브		외관	(가) 다음 각항 기준에 합치하는지의 여부. ①지상에서 쉽게 열고 닫을 수 있는 뚜껑이 갖추어진 구조물내에 장치되어야 한다. (건, 준, 점) ②표시내압력이 매평방센티미터에 대하여 10킬로그램이어야 한다. (준) ③접합형식은 메카??방법이어야 한다. (준, 점) ④개폐밸브의 경우에는 지상에서 개폐상태를 알 수 있는 개폐표시 밸브이어야 한다. (준, 점) ⑤체크밸브의 경우에는 지상에서 물의 흐름의 방향을 알 수 있는 방향표시가 되어 있어야 한다. (준, 점) ⑥각 밸브는 설치 바닥으로부터 150센티미터이하의 높이로지지 되어야 한다. (점)
			기능	(가) 개폐밸브의 경우 개폐표시상태가 정격인지의 여부.(점) (나) 매평방센티미터에 대하여 18킬로그램 수압을 2시간 30분간 가하여 이상이 있지는 아니한지의 여부.(준, 점) (다) 체크밸브의 동작이 정확하여 완전한 역류방지가 되는지의 여부. (점) (라) 조작이 용이한지의 여부.(점) (마) 한국공업규격표시품 또는 내무부장관이 정하는 규격기준에 합치하는지의 여부.(준)
	2-1-5 동결방지		외관	(가) 다음 각항 기준에 합치하는지의 여부. ①관의 지하매설지점이 1.1미터 깊이 또는 그 이상의 깊이이어야 한다. (건, 준) ②지하매설이 불가능한 곳의 배관은 가열장치를 갖추어야 한다. (건, 준, 점) ③지하매설이 불가능하거나 가열장치가 불가능한 경우에는 배관내의 물이 70퍼센트 이상의 그리세린수용액을 유지하도록 그리세린 자동주입장치를 갖추어야 한다. (건, 준, 점)
			기능	(가) 통수시험하여 유수상태가 정격상태인지의 여부.(점) (나) 동파에 의한 누수 또는 기능장애가 일어나지는 아니하는지의 여부 (점) (다) 가열장치 또는 그리세린 자동주입장치를 설치했을 경우에는 작동상태가 자동 또는 수동으로 정격 동작하는지의 여부. (준, 점)
	2-1-6 소제구			(가) 다음 각항 기준에 합치하는지의 여부. ①지하매설 수평상태로 90도 각도 꺾이는 부분에는 지상에서 쉽게 열고 닫을 수 있는 뚜껑이 갖추어진 구조물이 설치되고 티와 후렌지를 사용하여 소제구조를 갖추어야 한다. (건, 준)
	2-1-7 관의 부식			(가) 다음 각항 기준에 합치하는지의 여부 ①관의 매설후 2년이 경과한 후부터 배관내를 청소한다. (점) ②배관내를 1년에 한번씩 청소하며 매년 관내청소를 하는 경우 15년간 사용이 가능하다. 그러하지 아니할 경우에는 매설 10년이면 교체하여야 한다. (점)

3	수원	3-1 저수지	외관	(가) 다음 각항 기준에 합치하는지의 여부. ①수심 - 3미터 이상일 것.(건, 준) ②채수깊이 - 2미터이상 5미터미만.(건, 준) ③저수지넓이 - 법정용량을 채수하는 적합면적일 것.(건, 준) ④수질 - 배관내 부식 및 이물질의 축적을 유발케 하게 하는 것이어서는 아니된다. (준, 점) ⑤채수구정수장치 - 채수구에 고정밀도 이물질 정수장치를 갖추어 설치하되 소제하기 쉬운 구조일 것.(준, 점)
	원	3-2 해수탱크	외관	(가) 다음 각항 기준에 합치하는지의 여부. ①수심 - 3미터 이상일 것.(건, 준) ②채수깊이 - 2미터이상 5미터미만.(건, 준) ③채수넓이 - 법정용량을 채수하는 적합면적일 것.(준) ④수질 - 배관내의 이물질의 축적을 유발케하는 것이어서는 아니된다. (준, 점) ⑤채수구정수장치설치 - 채수구에 고정밀도 이물질 정수장치를 설치하되 소제하기 쉬운 구조일 것.(준, 점) ⑥해수탱크의 주된 구성자질은 통나무, 합성수지계관, 고령토 또는 콘크리트제이어야 한다. (건, 준)
		3-3 집수탱크	외관	(가) 다음 각항 기준에 합치하는지의 여부. ①크기 - 법정용량을 채수할 수 있는 적합면적 및 깊이일 것. (건, 준) ②채수구조 - 바닥이 3단계로 되어 있어 이물질 침전이 되어도 채수구에 들어오지 아니하는 구조일 것.(건, 준) ③채수수질 - 배관내에 이물질 축적 및 배관부식을 유발케하는 수질이어서는 아니된다. (준, 점) ④채수구정수장치 - 채수구에 고정밀도 이물질 정수장치를 설치하되 용이하게 소제할 수 있는 구조일 것.(건, 준, 점) ⑤방동구조 - 겨울의 영하기온에서도 급수가 원활하며 채수가 얼지 아니하도록 적절한 방동시설을 갖추어야 한다. (건, 준)
		3-4 고가물탱크	외관	(가) 다음 각항 기준에 합치하는지의 여부. ①탱크이 채수 가능용량은 법정용량의 130퍼센트이상이어야 한다. (건, 준) ②탱크재질이 내식 처리된 강판 또는 내화, 내동 (耐火, 耐冬) 합성수지계판(板) (FRP) 이어야 한다. (건, 준) ③탱크가 강판제의 경우에는 탱크내외부를 에폭시계통의 도료로 코팅 또는 도장하여야 한다. (건, 준, 점) ④전자식 수량계 또는 저수위 경보 스위치가 설치되어 옥외소화전 제어기 또는 종합수신기 저수위가 표시되고 물탱크 충수펌프를 자동으로 동작시키는 구조이어야 한다. (건, 준, 점) ⑤탱크내부를 용이하게 소제할 수 있는 구조이고 탱크내외부에 보수 유지 관리가 신속히 이루어질 수 있는 공간이 확보되어야 한다. (건, 준, 점) ⑥탱크의 바닥에 설치하는 섬프는 800×800×300(mm) 이상의 크기 이어야 한다. (건, 준) ⑦섬프의 배수관구경은 공칭구경 80밀리미터이상이고 개폐밸브가 설치되어야 한다. (건, 준) ⑧급수구는 탱크의 상부에 설치되고 채수구는 탱크의 바닥면으로부터 30센티미터 떨어져 설치되어야 한다. (건, 준) ⑨탱크의 섬프에 침전물의 침전 깊이를 확인할 수 있는 장치가 설치되어야 한다. (건, 준) ⑩채수구에는 고정밀 구조를 가진 여과망이 설치되어야 한다. (준, 점)
		3-3 집수탱크 고가물탱크	외관 점 검	

				⑪탱크내에 가열장치를 하거나 또는 150밀리미터 이상 두께의 보온재를 피복하여야 한다. (건, 준, 점) ⑫자동급수 조절장치가 장착되어 있으며 상시 펌프의 동작을 관제하는 구조를 갖추어야 한다. (건, 준, 점) ⑬급수구 및 채수구에 각각 펌프모타의 동작을 자동으로 조작하는 전기 설비를 갖추어야 한다. (건, 준, 점) ⑭채수구 관경과 급수구 관경은 다음표에 합치하여야 한다. (건, 준, 점) <table><tr><th>채수구관경(mm)</th><th>급수구관경(mm)</th></tr><tr><td>150</td><td>200</td></tr><tr><td>200</td><td>250</td></tr><tr><td>250</td><td>300</td></tr></table>	채수구관경(mm)	급수구관경(mm)	150	200	200	250	250	300
채수구관경(mm)	급수구관경(mm)											
150	200											
200	250											
250	300											
4	방동조치		외관	(가) 다음 각항 기준에 합치하는지의 여부 ①저수지 해수탱크 및 지하 집수탱크 수표면이 동결시에도 채수할 수 있도록 채수구의 깊이를 1.5미터이하가 되도록 설치하여야 한다. (준, 점) ②동결될 염려가 있는 곳에 설치되는 탱크는 탱크 내부에 가열장치를 하거나 또는 두께 150밀리미터이상의 보온재로 보온되어야 한다. (건, 준, 점) ③동결될 염려가 있는 곳에 시설되는 옥외 노출관에는 관 자체에 가열설비를 하거나 관내의 물을 가열해 주는 자동설비가 설치되어야 한다. (건, 준, 점)								
			기능	(가) 고가 탱크내의 물이 열지는 아니하였는지의 여부.(점) (나) 관이 동파되지는 아니하였는지의 여부. (점)								
5	5-1 기압송수장치	5-1-1 설치위치	외관	(가) 다음 각항 기준에 합치하는지의 여부. ①방폭, 방화, 방수, 방노구조로서 상시 섭씨 영상5도이상 섭씨 25도이하의 온도를 유지할 수 있는 별도 구획된 전용장소이어야 한다. (건, 준, 점) ②보수점검 및 운반공간이 확보되어야 한다. (건, 준, 점) ③유효한 구조의 환기 설비 및 배수시설이 갖추어져야 한다. (준, 점) ④유효한 구조의 일반조명 및 비상조명시설이 갖추어져야 한다. (점) ⑤5층 이상 건물의 경우에는 옥상이나 화재시 불길이 집중할 수 있는 장소이어서는 아니된다. (건, 준, 점) ⑥폭발물 또는 그 저장시설로부터 20미터 수평거리내에는 설치하여서는 아니된다. (건, 준)								
		5-1-2 펌프	외관	(가) 다음 각항 기준에 합치하는지의 여부 ①원심력을 이용한 펌프이어야 한다. (준) ②옥외소화전 전용으로 설치되어야 한다. (건, 준) ③펌프의 앞입대에는 유효한 방진 및 정전기 절연시설이 되어야 한다. (건, 준) ④수평회전축 펌프는 물을 끌어 올리는 흡입측의 관 높이가 5미터 미만이어야 한다. (준, 점) ⑤수평회전축 펌프 및 수직회전축 펌프는 펌프몸체, 운전용 기기, 테스트 밸브, 흡입측 계기, 토출압계기, 안전밸브, 자동공기배출 밸브, (또는 엠프레라코그), 에센트릭레듀서, 인크리서, 볼드??, 서큐레이션 안전밸브를 갖추어야 한다. (건, 준, 점) ⑥펌프흡입구는 토출량의 150퍼센트에 해당하는 흡입량 구조이어야 한다. (건, 준, 점) ⑦펌프의 정지압(停止壓)은 펌프의 정상양정능력의 120퍼센트를 초과하여서는 아니된다. (건, 준, 점)								

			⑧펌프의 흡입측 정압은 매평방센티미터에 대하여 0.1킬로그램이상 이어야 한다. (준, 점) ⑨펌프의 축은 전동기 또는 엔진이 직접 회전시키며 15초내에 1,700RPM 이상의 회전성능을 갖추어야 한다. (준, 점) ⑩펌프의 축악정장치(軸握定裝置)는 매평방센티미터에 대하여 30 킬로그램의 수압에서 누수되지 아니하여야 한다. (점) ⑪엄브레라콕크는 용이하게 조작할 수 있어야 하고 조금도 훼손되어서는 아니된다. (준, 점) ⑫펌프의 회전축과 전동기 또는 엔진의 연결은 정확한 수평지세를 유지하여야 하며 축 후랜지 이음이 고르고 견고하여야 한다. (준, 점)																				
		기 능	(가) 다음 표에 정한 분당 방수능력 이상인지의 여부.(건, 준, 점) <table><tr><td>옥외소화전개수</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr><tr><td>옥 외 소 화 전</td><td>모 니 터 형</td><td>1,100</td><td>2,200</td><td>3,300</td><td>4,400</td><td></td></tr><tr><td></td><td>호 스 집 결 형</td><td>700</td><td>1,540</td><td>2,310</td><td>3,080</td><td>3,850</td></tr></table>	옥외소화전개수	1	2	3	4	5	옥 외 소 화 전	모 니 터 형	1,100	2,200	3,300	4,400			호 스 집 결 형	700	1,540	2,310	3,080	3,850
옥외소화전개수	1	2	3	4	5																		
옥 외 소 화 전	모 니 터 형	1,100	2,200	3,300	4,400																		
	호 스 집 결 형	700	1,540	2,310	3,080	3,850																	
5-2	5-2-1	외 관	(가) 다음 각항 기준에 합치하는지의 여부 ①펌프와 같은 기준의 장소에 설치하여야 한다. (건, 준, 점) ②전동기의 운전에서 냉각풍이 후레임의 냉각골을 통하여 이동하는데 지장을 받지 아니하도록 하여야 한다. (준, 점)																				
전	5-2-2	외 관	(가) 다음 각항 기준에 합치하는지의 여부 ①사용전압은 220볼트이하의 것이어야 한다. (건, 준) ②표시출력은 필요치의 20퍼센트이상에 해당하는 출력을 가산한 값의 것이어야 한다. (건, 준, 점) ③펌프와의 회전축 연결은 정수평이며 후랜지의 이음은 정수직이어야 한다. (준, 점) ④전동기의 정력(定格) 전압과 배전반의 전압이 같아야 한다. (건, 준, 점) ⑤회전방향이 펌프의 회전방향과 맞아야 한다. (준, 점)																				
동	몸 체	기 능	(가) 운전시 소음진동이 심하지 아니하는지의 여부 (점) (나) 표시전압이 정격 전압보다 20퍼센트이상 높은지의 여부 (점) (다) 부하전류가 표시전류의 75퍼센트이하인지의 여부. (점) (라) 전동기의 회전수는 극수가 2을 경우에는 3,400이상이며, 4극일 경우에는 1,250이상인지의 여부 (점) (마) 절연등급은 E종으로서 온도상승이 섭씨55도이하인지의 여부 (점)																				
기	5-2-3	외 관	(가) 다음 각항 기준에 합치한지의 여부 ①펌프의 회전축의 회전방향과 맞게끔 결선되어야 한다. (준) ②6마력이하의 것은 기동함을 사용하지 아니하고 전원 배전반과 직결 배선할 수 있다. (건, 준, 점) ③7.5마력 이상의 것은 매전동기마다 전동기동함을 갖추어야 하며 Y-△기동방식의 결선을 하여야 한다. (건, 준, 점) ④전동기의 동작, 정지, 과부하 경보 전원이상등이 옥외소화전 제어함, 자동화재탐지설비수신기 또는 종합수신기에 표시되는 구조의 결선을 하여야 한다. (건, 준, 점) ⑤제3종 접지설비를 하여야 한다. (건, 준, 점)																				
	결 선																						
5-3	5-3-1	외 관	(가) 옥외소화전 설치대상 방호대상장소로서 소방설비용 동력비상 전원설비가 갖추어져 있지 아니한 곳에 전동기 대신 설치되는지의 여부 (건, 준, 점)																				
내	5-3-2		(가) 다음 각항 기준에 합치하는지의 여부 ①내외, 방습, 방독구조로 실내온도가 상시 섭씨50도이상 21도																				
연	설치장소																						

기 관 및 부 대 장 치				이하를 유지할 수 있는 전용실에 설치되어야 한다. (건, 준, 점) ②보수 유지상 유KW 한 조명시설과 환기시설이 갖추어져야 한다. (건, 준) ③건축물의 각벽으로부터 60센티미터이상, 타소방기로부터 1미터 이상 격리되어 설치되어야 한다. (건, 준, 점) ④지하층에 설치될 경우에는 설치장소 전용출구 및 전용직통 계단이 설치되어야 한다. (건, 준)														
	5-3-3 엔진 몸체	5-3-1-1 부품	외관	(가) 다음 각항 기준에 합치하는지의 여부 ①수냉식의 경우에는 별도의 냉각 타워등 같은 쿨각 장치를 갖추어야 하며, 공냉식의 경우에는 라지에타등 같은 공냉기를 갖추어야 한다. (건, 준)														
		5-3-3-2 구조	외관 기능	(가) 에푸엠 표시품 또는 내무부장관이 정하는 규격기준에 합치하는지의 여부 (준) (가) 다음표에 정한 기준의 성능을 가졌는지의 여부 (준, 점) <table border="1"><thead><tr><th>마 력</th><th>킬로와트</th><th>분당축회전속도</th></tr></thead><tbody><tr><td>435</td><td>324이상</td><td>1,460 RPM</td></tr><tr><td>525</td><td>392 “</td><td>1,750 RPM</td></tr><tr><td>550</td><td>410 “</td><td>1,900 RPM</td></tr><tr><td>580</td><td>433 “</td><td>2,100 RPM</td></tr></tbody></table> (나) 동작 20초내에 정격 축회전수, 정격의 배기량을 얻을 수 있는지의 여부.(준, 점) (다) 동작 20초 내에 정격수압에 정격수량을 토출하는지의 여부. (준, 점)	마 력	킬로와트	분당축회전속도	435	324이상	1,460 RPM	525	392 “	1,750 RPM	550	410 “	1,900 RPM	580	433 “
	마 력			킬로와트	분당축회전속도													
	435	324이상	1,460 RPM															
	525	392 “	1,750 RPM															
	550	410 “	1,900 RPM															
580	433 “	2,100 RPM																
5-3-4 공기유입설비		외관	(가) 다음 각항 기준에 합치하는지의 여부 ①엔진주위공기와 유입공기 온도의 차(差)가 섭씨 15도이내가 되는 구조이어야 한다. (준, 점) ②기능 이상 및 부속부식을 유발할 수 있는 오염된 공기 또는 증기 및 습도가 높은 공돌가 유입되지 아니하도록 조치되어야 한다. (준, 점) ③공기유입 마니홀드 공기유입 접속구 공기정화기, 공기정화기지지대 슈퍼 차저가 갖추어져야 한다. (준, 점)															
5-3-5 윤활유비	5-3-5-1 구조	기능	(가) 유압이 매평방센티미터에 대하여 3.4킬로그램이상 6.2킬로그램 이하인지의 여부 (준, 점) (나) 기름의 초당 흐름량은 3.8리터이상인지의 여부 (점) (다) 기름튜브, 오일팬, 기름흡착기, 여과망, 바이패스여과망, 기름이송 기어펌프 및 모터 기름이송 펌프 가동기가 각각 정상동작 하는지의 여부.(점) (라) 주위 온도가 상시 섭씨21도이상 섭씨30도이하를 지시하고 있는지의 여부.(점)															
	5-3-5-2 윤활유가열기	외관	(가) 주위온도가 섭씨21도이하로 될 염려가 있는 곳일 경우 섭씨4도 당 600와트를 공급할 수 있는 윤활유 가열기를 설치하여야 한다. (준, 점)															
5-3-6 냉각	5-3-6-1 구조	외관	(가) 다음의 각항 기준에 합치하는지의 여부 ①분당 냉각수의 공급량이 110리터이상이 되도록 시설되어야 한다. (건, 준) ②수압은 매평방센티미터에 대하여 1킬로그램이상 9킬로그램이하															

장 치	관	이어야 한다. (점) ③급수관의 공칭구경은 50밀리미터이상이어야 한다. (건, 준) ④토출관의 공칭구경은 65밀리미터이상이어야 한다. (건, 준) ⑤물의 온도가 섭씨15도 이상 섭씨32도 이하가 되도록 구조를 갖추어야 한다. (준, 점)
	기능	(가) 냉각수 공급량이 분당 110리터 이상인지의 여부.(점) (나) 수압이 매평방센티미터 5킬로그램 내외인지의 여부.(수압지시계에 의하여 (점) (다) 급수량의 온도가 섭씨15도 이상 32도 이하 인지의 여부.(점) (라) 초당 유수량이 4리터인지의 여부.(점) (마) 배관내의 동수가 부식 또는 침전물로 인하여 장애를 받지 않는지의 여부.(점) (바) 한시간 운전후 엔진의 온도가 섭씨77도 이하인지의 여부.(점) (사) 냉각수 펌프 및 모터는 엔진의 온도가 섭씨85도에서 동작하여 섭씨77도까지 자동으로 냉각시킬 때까지 정상운전 되는지의 여부 (준, 점)
	5-3-6-2 수질	(가) 물은 금속을 부식시키거나 침전물을 유발시키는 것이 아닌지의 여부.(점)
	5-3-6-3 냉각수배관	(가) 냉각수의 배관 및 부속은 동관 또는 알루미늄관인지의 여부.(점)
	5-3-6-4 자켓워터 (자켓수)	(가) 자켓워트의 열기는 4도당 4,000워트의 값을 갖는것인지의 여부 (점)
	5-3-6-5 배수관	(가)배수관의 크기는 한관로방식의 경우는 공칭구경 200밀리미터이상이고 두관로방식일 경우는 각각 통칭구경 125밀리미터이상인지의 여부.(건, 준)
5-3-7 배연 및 급기덕트	외관	(가) 다음 각항 기준에 합치되는지의 여부 ①배연도와 배연기관의 연결점에 내열성 신축튜브를 사용하여야 한다. (준, 점) ②배연도 및 급기덕트가 배연기관 전용실벽을 통과하는 부분에는 전기작동 댐퍼 또는 휴즈댐퍼가 설치되어야 한다. (준, 점) ③급기덕트가 의기와 통하는 의기취입구에 라디에터의 쉘의 동작과 동시에 가동하는 자동동작 댐퍼가 설치되어야 한다. (준, 점) ④급기덕트의 크기는 배연기관의 라디에터크기의 120% 크기에 해당하는 크기이어야 한다. (건, 준, 점) (설치된 엔진의 제조자가 작성한 기술서를 참조할 것. ⑤급기덕트의 재질은 두께 1.2밀리미터이상의 마강판이어야 한다. (준, 점) ⑥배연도에는 소음기가 설치되어야 한다. (준, 점)
	기능	(가) 배연기관의 저하로 배연기관에 손상을 주지는 아니하는지의 여부 (점) (나) 급기기능의 저하로 냉각장치에 손상을 주지는 아니하는지의 여부 (점)