福建省泉州市气象局

泉气函〔2024〕31 号

福建省泉州市气象局关于印发2024年“双随机、一公开”抽查工作计划的通知

各县（市）气象局:

为深化拓展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，巩固拓展主题教育成果，持续推动优化营商环境工作走深走实，现结合部门实际制定2024年“双随机、一公开”抽查工作计划，具体内容如下:

一、抽查对象

（一）防雷安全重点单位

（二）雷电防护装置检测资质单位

二、检查内容

（一）防雷安全重点单位检查内容

1. 企业防雷安全主体责任落实情况;

2. 雷电防护装置是否未经当地气象主管机构验收合格，擅自投入使用；是否符合使用要求；对新建、改建、扩建项目的雷电防护装置，是否及时申报设计审核、竣工验收;

3. 是否定期开展雷电防护装置安全检查，建立隐患清单和整改清单；是否按照要求委托有相应资质的雷电防护装置检测机构

进行定期检测；发现雷电防护装置存在隐患时，是否及时采取措施落实整改；

4.是否建立健全防雷安全管理、应急预案等制度，是否开展防雷安全宣传教育、培训、应急演练等工作；

5.是否建立雷电灾害事故记录、报告制度，并及时向当地气象主管机构上报雷灾事故信息，配合做好雷灾调查和鉴定工作；雷电预警信息接收渠道是否畅通，传播机制是否健全；

6.是否做好防雷安全档案管理。

（二）雷电防护装置检测资质单位检查内容

1.是否伪造、涂改、出租、出借、挂靠、转让检测资质证；

2.设立分支机构或者跨省（区、市）从事检测活动的，是否按规定向开展活动所在地的气象主管机构报送检测项目清单；

3.是否向监督检查机构隐瞒有关情况、提供虚假材料或者拒绝提供反映其活动情况的真实材料；

4.是否转包或者违法分包检测项目；

5.是否使用不符合条件的检测人员；

6.是否无资质或者超越资质许可范围出具检测报告；

7.检测中是否弄虚作假；检测方法是否正确；检测标准是否适用错误；检测结论是否不明确、不全面或错误；

8.检测报告是否规范使用福建省气象局法规处组织编制的模板；

9. 是否对照《福建省气象局关于2022年度雷电防护装置检

测质量考核结果的通告》（闽气发〔2024〕64号）发现的问题，开展自查自纠，完成整改。

三、随机抽查比例和频次

（一）防雷安全重点单位。要按照既要保证必要的抽查覆盖面和工作力度，又要防止检查过多和执法扰民的要求，对安装的雷电防护装置是否符合使用要求抽查频次为1~2次，12月底前完成检查，全年抽查总比例不低于总量的30%。

（二）雷电防护装置检测资质单位。对雷电防护装置检测资质单位是否依法依规开展防雷检测，抽查频次为1~2次，12月底前完成检查，抽查比例不低于总量的10%。对社会关注度高、投诉举报多、风险等级高、有严重违法违规记录等情况的，要加大随机抽查力度，提高抽查比例和频次。

四、其他要求

（一）提高政治站位，强化责任担当。“双随机、一公开”监管是构建新型监管机制的基本手段，是适应经济发展新要求、推动高质量发展、推进国家治理体系和治理能力现代化的需求，是深化拓展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动的重要举措。各单位要切实提高政治站位，强化使命担当，树立责任意识，扎实推进“双随机、一公开”监管工作。

（二）认真组织实施，提升监管效能。各单位要持续完善“一企一档”材料，并及时将检查结果录入省协同监管平台，同步录入全国防雷减灾综合管理服务平台。结合本地区实际，落实落细

部门内部及部门联合抽查计划的制定、组织和实施，规范性开展实地检查，坚持“能联尽联”原则，推进跨部门联合双随机抽查工作，提高气象社会管理能力和水平。

（三）抓好落实整改，加强检查结果应用。对检查中存在问题的单位要及时组织开展“回头看”检查，督促相关企业单位安全隐患整改到位，确保“双随机、一公开”监管真正落到实处。各单位于2024年11月底前将全年联合抽查检查工作总结（含落实情况、经验做法、存在问题及建议）报送市局法规科气政通邮箱。

福建省泉州市气象局
2024年7月12日