

문서번호: EHS-EM-2025-001

시행일자: 2025년 1월 1일

승 인: 대표이사 김철수 (인)

1. 목적

화재·폭발·화학물질 누출·자연재해 등 비상상황 발생 시 신속한 대피와 인명 피해 최소화를 위한 절차를 규정한다.

2. 비상 유형 분류

- 1등급(긴급): 화재·폭발·대규모 누출 → 즉시 전원 대피
- 2등급(경고): 소규모 누출·정전 → 해당 구역 대피
- 3등급(주의): 기상특보·경미 사고 → 상황 모니터링

3. 대피 경로

- 각 층 2개 이상 대피 경로 확보
- 비상구 표시등 연 1회 점검
- 집결지: 본관 앞 주차장 A구역 (좌표: 37.12N, 127.08E)

4. 비상 연락 체계

- 1차: 현장 관리자 → EHS팀장 (5분 이내)
- 2차: EHS팀장 → 대표이사·119 (10분 이내)
- 야간/휴일: 당직 근무자 → 비상연락망 가동

5. 훈련

- 전사 합동 소방훈련 연 2회 실시
- 화학물질 누출 대응훈련 반기 1회
- 훈련 결과 기록 보존(3년)

6. 장비 점검

소화기 월 1회, 스프링클러 분기 1회, 방독면 반기 1회 점검.