DM ANTINCENDIO SRL
20090 OPERA (MI)
VIA STAFFORA 35/A
Partita Iva: 04088440963
Telefono: 0258306496 - Fax: 0258303851
E-mail: dm@gruppodimarino.it

REGISTRO DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO

CLIENTE

C001008 - Betasint SRL

MILANO (MI)

Via Sibari 15, 20141

P.Iva: 11166890159

SEDE OPERATIVA

CLE - POLIAMBULATORIO CLERICETTI

MILANO (MI)

VIA CLERICETTI 22, 20133

DM ANTINCENDIO SRL
20090 OPERA (MI)
VIA STAFFORA 35/A
Partita Iva: 04088440963
Telefono: 0258306496 - Fax: 0258303851
E-mail: dm@gruppodimarino.it

REGISTRO DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO

ELENCO DELLE ATTREZZATURE PRESENTI NELL'ATTIVITA'

TIPOLOGIA IMPIANTO	CONTEGGIO
Porta	8
Estintore	7
Sistema rilevazione incendi	1

DM ANTINCENDIO SRL
20090 OPERA (MI)
VIA STAFFORA 35/A
Partita Iva: 04088440963
Telefono: 0258306496 - Fax: 0258303851
E-mail: dm@gruppodimarino.it

REGISTRO DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO

RIEPILOGO ESTINTORE	CONTEGGIO	
	Estintore Polvere	7

DETTAGLIO ESTINTORE

N°	DISPOSITIVO	ALIAS	MATR.	ANNO FAB.	UBICAZIONE	INTERVENTO	DATA	ESITO	NOTE	PROSS. INTERV.
EST-0040532	Estintore Polvere Portatile 6 Kg	1	3620	2017	INGRESSO CUP PT	**Dismissione Estintore Norma Uni 9994-2**				20/01/35
						Collaudo Decennale Estintore Polvere Norma Uni 9994-1:2024				20/01/27
						Revisione Triennale Estintore Polvere Norma Uni 9994-2	30/01/26	Positivo	Note: LASCIATO IN CAMPO DM SOSTITUTIVO MATRICOLA 34454 ANNO 2015	30/01/29
						Verifica Semestrale Estintore Norma Uni 9994-2	14/01/26	Positivo		14/07/26
	DETTAGLI:	*Blocco*				*Classe di Fuoco*		55A-233-BC		
		Edificio				*Piano*		PT		
EST-0040533	Estintore Polvere Portatile 6 Kg	3	4537	2017	CORRIDOIO	**Dismissione Estintore Norma Uni 9994-2**				20/01/35
						Collaudo Decennale Estintore Polvere Norma Uni 9994-1:2024				20/01/27
						Revisione Triennale Estintore Polvere Norma Uni 9994-2	30/01/26	Positivo	Note: LASCIATO IN CAMPO DM SOSTITUTIVO MATRICOLA 142301 ANNO 2018.	30/01/29
						Verifica Semestrale Estintore Norma Uni 9994-2	14/01/26	Positivo		14/07/26
	DETTAGLI:	*Blocco*				*Classe di Fuoco*		55A-233-BC		
		Edificio				*Piano*		PT		

DM ANTINCENDIO SRL
20090 OPERA (MI)
VIA STAFFORA 35/A
Partita Iva: 04088440963
Telefono: 0258306496 - Fax: 0258303851
E-mail: dm@gruppodimarino.it

REGISTRO DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO

DETTAGLIO ESTINTORE

N°	DISPOSITIVO	ALIAS	MATR.	ANNO FAB.	UBICAZIONE	INTERVENTO	DATA	ESITO	NOTE	PROSS. INTERV.
EST-0040534	Estintore Polvere Portatile 6 Kg	7	4536	2017	CORRIDOIO	**Dismissione Estintore Norma Uni 9994-2**				20/01/35
						Collaudo Decennale Estintore Polvere Norma Uni 9994-1:2024				20/01/27
						Revisione Triennale Estintore Polvere Norma Uni 9994-2	30/01/26	Positivo		30/01/29
						Verifica Semestrale Estintore Norma Uni 9994-2	30/01/26	Positivo		30/07/26
	DETTAGLI:	*Blocco*				*Classe di Fuoco*		55A-233-BC		
		Edificio				*Piano*		PT		
EST-0040536	Estintore Polvere Portatile 6 Kg	2	4541	2017	INTERNO ACCETTAZIONE	**Dismissione Estintore Norma Uni 9994-2**				20/01/35
						Collaudo Decennale Estintore Polvere Norma Uni 9994-1:2024				20/01/27
						Revisione Triennale Estintore Polvere Norma Uni 9994-2	30/01/26	Positivo	Note: LASCIATO IN CAMPO DM SOSTITUTIVO MATRICOLA 186868 ANNO 2016	30/01/29
						Verifica Semestrale Estintore Norma Uni 9994-2	14/01/26	Positivo		14/07/26
	DETTAGLI:	*Blocco*				*Classe di Fuoco*		55A-233-BC		
		Edificio				*Piano*		PT		

DM ANTINCENDIO SRL
20090 OPERA (MI)
VIA STAFFORA 35/A
Partita Iva: 04088440963
Telefono: 0258306496 - Fax: 0258303851
E-mail: dm@gruppodimarino.it

REGISTRO DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO

DETTAGLIO ESTINTORE

N°	DISPOSITIVO	ALIAS	MATR.	ANNO FAB.	UBICAZIONE	INTERVENTO	DATA	ESITO	NOTE	PROSS. INTERV.
EST-0040537	Estintore Polvere Portatile 6 Kg	5	219776	2017	CORRIDOIO SALA ATTESA	**Dismissione Estintore Norma Uni 9994-2**				15/03/35
						Collaudo Decennale Estintore Polvere Norma Uni 9994-1:2024				15/03/27
						Revisione Triennale Estintore Polvere Norma Uni 9994-2	30/01/26	Positivo	Note: LASCIATO IN CAMPO DM SOSTITUTIVO MATRICOLA 48616 ANNO 2018	30/01/29
						Verifica Semestrale Estintore Norma Uni 9994-2	30/01/26	Positivo		30/07/26
	DETTAGLI:	*Blocco*				*Classe di Fuoco*		34A-233B-C		
		Edificio				*Piano*		PT		
EST-0040538	Estintore Polvere Portatile 6 Kg	6	219793	2017	CORRIDOIO SALA ATTESA	**Dismissione Estintore Norma Uni 9994-2**				15/03/35
						Collaudo Decennale Estintore Polvere Norma Uni 9994-1:2024				15/03/27
						Revisione Triennale Estintore Polvere Norma Uni 9994-2	30/01/26	Positivo	Note: LASCIATO IN CAMPO DM SOSTITUTIVO MATRICOLA 111573 ANNO 2014	30/01/29
						Verifica Semestrale Estintore Norma Uni 9994-2	30/01/26	Positivo		30/07/26
	DETTAGLI:	*Blocco*				*Classe di Fuoco*		34A-233B-C		
		Edificio				*Piano*		PT		

DM ANTINCENDIO SRL
20090 OPERA (MI)
VIA STAFFORA 35/A
Partita Iva: 04088440963
Telefono: 0258306496 - Fax: 0258303851
E-mail: dm@gruppodimarino.it

REGISTRO DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO

DETTAGLIO ESTINTORE

N°	DISPOSITIVO	ALIAS	MATR.	ANNO FAB.	UBICAZIONE	INTERVENTO	DATA	ESITO	NOTE	PROSS. INTERV.
EST-0040539	Estintore Polvere Portatile 6 Kg	4	219587	2017	CORRIDOIO VICINO DEPOSITO PULITO	**Dismissione Estintore Norma Uni 9994-2**				15/03/35
						Collaudo Decennale Estintore Polvere Norma Uni 9994-1:2024				15/03/27
						Revisione Triennale Estintore Polvere Norma Uni 9994-2	30/01/26	Positivo	Note: LASCIATO IN CAMPO DM SOSTITUTIVO MATRICOLA 110202 anno 2014	30/01/29
						Verifica Semestrale Estintore Norma Uni 9994-2	30/01/26	Positivo		30/07/26
	DETTAGLI:	*Blocco*				*Classe di Fuoco*		34A-233B-C		
		Edificio				*Piano*		PT		

DM ANTINCENDIO SRL
20090 OPERA (MI)
VIA STAFFORA 35/A
Partita Iva: 04088440963
Telefono: 0258306496 - Fax: 0258303851
E-mail: dm@gruppodimarino.it

REGISTRO DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO

RIEPILOGO PORTA	CONTEGGIO	
	Porta Tagliafuoco Incernierata	5
	Porta Uscita di Emergenza	3

DETTAGLIO PORTA

N°	DISPOSITIVO	ALIAS	MATR.	ANNO FAB.	UBICAZIONE	INTERVENTO	DATA	ESITO	NOTE	PROSS. INTERV.
POR-0021366	Porta Uscita di Emergenza	1	XXX	2000	PT INGRESSO PRINCIPALE CUP	**Verifica Semestrale Porta Norma Uni 11473**	30/01/26	Positivo		30/07/26
	DETTAGLI:	*Edificio*			CLERICETTI	*Piano*		PT		
POR-0023065	Porta Tagliafuoco Incernierata REI	8	083944	2014	DEPOSITO RIFIUTI SPECIALI	**Verifica Semestrale Porta Norma Uni 11473**	30/01/26	Positivo		30/07/26
	DETTAGLI:	*Edificio*				*Piano*		PT		
POR-0023066	Porta Tagliafuoco Incernierata REI	3	076891	2014	DEPOSITO PULITO PT	**Verifica Semestrale Porta Norma Uni 11473**	30/01/26	Positivo		30/07/26
	DETTAGLI:	*Edificio*				*Piano*		PT		
POR-0023067	Porta Tagliafuoco Incernierata REI	4	083943	2014	INTERNO DEPOSITO PULITO	**Verifica Semestrale Porta Norma Uni 11473**	30/01/26	Positivo		30/07/26
	DETTAGLI:	*Edificio*				*Piano*		PT		
POR-0023068	Porta Uscita di Emergenza	2	XXX	2025	PT USCITA Q.E.	**Verifica Semestrale Porta Norma Uni 11473**	30/01/26	Positivo		30/07/26
	DETTAGLI:	*Edificio*				*Piano*		PT		
POR-0023069	Porta Tagliafuoco Incernierata REI	5	076890	2014	DEPOSITO SPORCO PT	**Verifica Semestrale Porta Norma Uni 11473**	30/01/26	Positivo		30/07/26
	DETTAGLI:	*Edificio*				*Piano*		PT		
POR-0023070	Porta Uscita di Emergenza	7	XXX	2025	USCITA CORTILE	**Verifica Semestrale Porta Norma Uni 11473**	30/01/26	Positivo		30/07/26
	DETTAGLI:	*Edificio*				*Piano*		PT		
POR-0023072	Porta Tagliafuoco Incernierata REI	6	076889	2014	CORRIDOIO	**Verifica Semestrale Porta Norma Uni 11473**	30/01/26	Positivo		30/07/26
	DETTAGLI:	*Edificio*				*Piano*		PT		

DM ANTINCENDIO SRL
20090 OPERA (MI)
VIA STAFFORA 35/A
Partita Iva: 04088440963
Telefono: 0258306496 - Fax: 0258303851
E-mail: dm@gruppodimarino.it

REGISTRO DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO

RIEPILOGO SISTEMA RILEVAZIONE INCENDI	CONTEGGIO	
	Sistema rilevazione incendi	1

DETTAGLIO SISTEMA RILEVAZIONE INCENDI

N°	DISPOSITIVO	ALIAS	MATR.	ANNO FAB.	UBICAZIONE	INTERVENTO	DATA	ESITO	NOTE	PROSS. INTERV.
SRA-0000556	Sistema rilevazione incendi NOTIFIER AM 2000	1	NOTIFIER AM 2000	2013	CORRIDOIO AMBULATORI	**Controllo periodico sistemi rilevazione incendi**	30/01/26	Positivo	Note: ESEGUITO PROVE REALI DI FUNZIONAMENTO CON ESITO POSITIVO,IL TUTTO VIENE LASCIATO PERFETTAMENTE FUNZIONANTE E PRIVO DI ANOMALIE.	30/07/26
	DETTAGLI:	*EDIFICIO POS. CENTRALE*				*Ubicazione attività protetta*		INTERO EDIFICIO		

DM ANTINCENDIO SRL
20090 OPERA (MI)
VIA STAFFORA 35/A
Partita Iva: 04088440963
Telefono: 0258306496 - Fax: 0258303851
E-mail: dm@gruppodimarino.it

REGISTRO DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO

ELENCO RAPPORTI DI INTERVENTO

ANNO: 2026

MESE: FEBBRAIO

DATA INTERVENTO	RIF. NR. VERBALE INTERVENTO	FIRMA TECNICO VERIFICATORE	FIRMA RESPONSABILE CLIENTE
02/02/2026	10530000480		

MESE: GENNAIO

DATA INTERVENTO	RIF. NR. VERBALE INTERVENTO	FIRMA TECNICO VERIFICATORE	FIRMA RESPONSABILE CLIENTE
30/01/2026	10330001978		

DM ANTINCENDIO SRL
20090 OPERA (MI)
VIA STAFFORA 35/A
Partita Iva: 04088440963
Telefono: 0258306496 - Fax: 0258303851
E-mail: dm@gruppodimarino.it

REGISTRO DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO

ELENCO RAPPORTI DI INTERVENTO

ANNO: 2025

MESE: SETTEMBRE

DATA INTERVENTO	RIF. NR. VERBALE INTERVENTO	FIRMA TECNICO VERIFICATORE	FIRMA RESPONSABILE CLIENTE
08/09/2025	10330001849		

MESE: AGOSTO

DATA INTERVENTO	RIF. NR. VERBALE INTERVENTO	FIRMA TECNICO VERIFICATORE	FIRMA RESPONSABILE CLIENTE
11/08/2025	10310003016		
05/08/2025	10770000012		

MESE: LUGLIO

DATA INTERVENTO	RIF. NR. VERBALE INTERVENTO	FIRMA TECNICO VERIFICATORE	FIRMA RESPONSABILE CLIENTE
14/07/2025	10430000583		