DM ANTINCENDIO SRL
20090 OPERA (MI)
VIA STAFFORA 35/A
Partita Iva: 04088440963
Telefono: 0258306496 - Fax: 0258303851
E-mail: dm@gruppodimarino.it

REGISTRO DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO

CLIENTE

C001008 - Betasint SRL

MILANO (MI)

Via Sibari 15, 20141

P.Iva: 11166890159

SEDE OPERATIVA

DON - POLIAMBULATORIO DON BOSCO

MILANO (MI)

VIA DON BOSCO 14, 20139

DM ANTINCENDIO SRL
20090 OPERA (MI)
VIA STAFFORA 35/A
Partita Iva: 04088440963
Telefono: 0258306496 - Fax: 0258303851
E-mail: dm@gruppodimarino.it

REGISTRO DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO

ELENCO DELLE ATTREZZATURE PRESENTI NELL'ATTIVITA'

TIPOLOGIA IMPIANTO	CONTEGGIO
Estintore	4
Porta	3

DM ANTINCENDIO SRL
20090 OPERA (MI)
VIA STAFFORA 35/A
Partita Iva: 04088440963
Telefono: 0258306496 - Fax: 0258303851
E-mail: dm@gruppodimarino.it

REGISTRO DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO

RIEPILOGO ESTINTORE	CONTEGGIO	
	Estintore Polvere	4

DETTAGLIO ESTINTORE

N°	DISPOSITIVO	ALIAS	MATR.	ANNO FAB.	UBICAZIONE	INTERVENTO	DATA	ESITO	NOTE	PROSS. INTERV.
EST-0040528	Estintore Polvere Portatile 6 Kg	3	4524	2017	CORRIDOIO	**Dismissione Estintore Norma Uni 9994-2**				20/01/35
						Collaudo Decennale Estintore Polvere Norma Uni 9994-1:2024				20/01/27
						Revisione Triennale Estintore Polvere Norma Uni 9994-2	30/01/26	Positivo	Note: LASCIATO IN CAMPO DM SOSTITUTIVO MATRICOLA 08816 ANNO 2021	30/01/29
						Verifica Semestrale Estintore Norma Uni 9994-2	15/01/26	Positivo		15/07/26
	DETTAGLI:	*Blocco*				*Classe di Fuoco*		55A-233-BC		
		Edificio				*Piano*		PT		
EST-0040529	Estintore Polvere Portatile 6 Kg	1	4517	2017	CORRIDOIO	**Dismissione Estintore Norma Uni 9994-2**				20/01/35
						Collaudo Decennale Estintore Polvere Norma Uni 9994-1:2024				20/01/27
						Revisione Triennale Estintore Polvere Norma Uni 9994-2	30/01/26	Positivo	Note: LASCIATO IN CAMPO DM SOSTITUTIVO MATRICOLA 20221 ANNO 2013	30/01/29
						Verifica Semestrale Estintore Norma Uni 9994-2	15/01/26	Positivo		15/07/26
	DETTAGLI:	*Blocco*				*Classe di Fuoco*		55A-233-BC		
		Edificio				*Piano*		PT		

DM ANTINCENDIO SRL
20090 OPERA (MI)
VIA STAFFORA 35/A
Partita Iva: 04088440963
Telefono: 0258306496 - Fax: 0258303851
E-mail: dm@gruppodimarino.it

REGISTRO DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO

DETTAGLIO ESTINTORE

N°	DISPOSITIVO	ALIAS	MATR.	ANNO FAB.	UBICAZIONE	INTERVENTO	DATA	ESITO	NOTE	PROSS. INTERV.
EST-0040530	Estintore Polvere Portatile 6 Kg	2	4490	2017	CORRIDOIO	**Dismissione Estintore Norma Uni 9994-2**				20/01/35
						Collaudo Decennale Estintore Polvere Norma Uni 9994-1:2024				20/01/27
						Revisione Triennale Estintore Polvere Norma Uni 9994-2	30/01/26	Positivo	Note: LASCIATO IN CAMPO DM SOSTITUTIVO MATRICOLA 19891 ANNO 2011	30/01/29
						Verifica Semestrale Estintore Norma Uni 9994-2	30/01/26	Positivo		30/07/26
	DETTAGLI:	*Blocco*				*Classe di Fuoco*		55A-233-BC		
		Edificio				*Piano*		PT		
EST-0040531	Estintore Polvere Portatile 6 Kg	4	4516	2017	CORRIDOIO	**Dismissione Estintore Norma Uni 9994-2**				20/01/35
						Collaudo Decennale Estintore Polvere Norma Uni 9994-1:2024				20/01/27
						Revisione Triennale Estintore Polvere Norma Uni 9994-2	30/01/26	Positivo	Note: LASCIATO IN CAMPO DM SOSTITUTIVO MATRICOLA 452709 ANNO 2019	30/01/29
						Verifica Semestrale Estintore Norma Uni 9994-2	30/01/26	Positivo		30/07/26
	DETTAGLI:	*Blocco*				*Classe di Fuoco*		55A-233-BC		
		Edificio				*Piano*		PT		

DM ANTINCENDIO SRL
20090 OPERA (MI)
VIA STAFFORA 35/A
Partita Iva: 04088440963
Telefono: 0258306496 - Fax: 0258303851
E-mail: dm@gruppodimarino.it

REGISTRO DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO

RIEPILOGO PORTA	CONTEGGIO	
	Porta Tagliafuoco Incernierata	2
	Porta Uscita di Emergenza	1

DETTAGLIO PORTA

N°	DISPOSITIVO	ALIAS	MATR.	ANNO FAB.	UBICAZIONE	INTERVENTO	DATA	ESITO	NOTE	PROSS. INTERV.
POR-0023062	Porta Uscita di Emergenza	3	XXX	2025	USCITA CORRIDOIO	**Verifica Semestrale Porta Norma Uni 11473**	30/01/26	Positivo		30/07/26
	DETTAGLI:	*Edificio*				*Piano*		PT		
POR-0023063	Porta Tagliafuoco Incernierata REI	2	07350739	2000	USCITA CORTILE	**Verifica Semestrale Porta Norma Uni 11473**	30/01/26	Segnalazione	Necessita sostituzione dispositivo danneggiato non garantisce il regolare funzionamento: Segnalazione, Non è possibile caricare/sostituire perno a molla in quanto è incastrato nel muro Verifica maneggevolezza dispositivi apertura (sgancio e riaggancio): scrocco e serratura a norma UNI EN 12209: Segnalazione, SERRATURA NO CE	30/07/26
	DETTAGLI:	*Edificio*				*Piano*		PT		
POR-0023064	Porta Tagliafuoco Incernierata REI	1	429755	2014	DEPOSITO SPORCO	**Verifica Semestrale Porta Norma Uni 11473**	30/01/26	Segnalazione	Telaio montato non in appoggio sul pavimento, diversamente da quanto suggerito nel libretto di installazione del costruttore.: Segnalazione	30/07/26
	DETTAGLI:	*Edificio*				*Piano*		PT		

DM ANTINCENDIO SRL
20090 OPERA (MI)
VIA STAFFORA 35/A
Partita Iva: 04088440963
Telefono: 0258306496 - Fax: 0258303851
E-mail: dm@gruppodimarino.it

REGISTRO DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO

ELENCO RAPPORTI DI INTERVENTO

ANNO: 2026

MESE: FEBBRAIO

DATA INTERVENTO	RIF. NR. VERBALE INTERVENTO	FIRMA TECNICO VERIFICATORE	FIRMA RESPONSABILE CLIENTE
02/02/2026	10530000481		

DM ANTINCENDIO SRL
20090 OPERA (MI)
VIA STAFFORA 35/A
Partita Iva: 04088440963
Telefono: 0258306496 - Fax: 0258303851
E-mail: dm@gruppodimarino.it

REGISTRO DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO

ELENCO RAPPORTI DI INTERVENTO

ANNO: 2025

MESE: LUGLIO

DATA INTERVENTO	RIF. NR. VERBALE INTERVENTO	FIRMA TECNICO VERIFICATORE	FIRMA RESPONSABILE CLIENTE
15/07/2025	10430000584		