DM ANTINCENDIO SRL
20090 OPERA (MI)
VIA STAFFORA 35/A
Partita Iva: 04088440963
Telefono: 0258306496 - Fax: 0258303851
E-mail: dm@gruppodimarino.it

REGISTRO DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO

CLIENTE

C001008 - Betasint SRL

MILANO (MI)

Via Sibari 15, 20141

P.Iva: 11166890159

SEDE OPERATIVA

FAN - POLIAMBULATORIO FANTOLI

MILANO (MI)

VIA FANTOLI 7, 20138

DM ANTINCENDIO SRL
20090 OPERA (MI)
VIA STAFFORA 35/A
Partita Iva: 04088440963
Telefono: 0258306496 - Fax: 0258303851
E-mail: dm@gruppodimarino.it

REGISTRO DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO

ELENCO DELLE ATTREZZATURE PRESENTI NELL'ATTIVITA'

TIPOLOGIA IMPIANTO	CONTEGGIO
Estintore	21
Porta	15
Idrante	5
ARMADIO DPI	1

DM ANTINCENDIO SRL
20090 OPERA (MI)
VIA STAFFORA 35/A
Partita Iva: 04088440963
Telefono: 0258306496 - Fax: 0258303851
E-mail: dm@gruppodimarino.it

REGISTRO DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO

RIEPILOGO ARMADIO DPI	CONTEGGIO	
	ARMADIO DPI	1

DETTAGLIO ARMADIO DPI

N°	DISPOSITIVO	ALIAS	MATR.	ANNO FAB.	UBICAZIONE	INTERVENTO	DATA	ESITO	NOTE	PROSS. INTERV.
ARM-0000158	ARMADIO DPI	FA-1P-DPI-1	XXX	2023	CORRIDOIO DAVANTI STANZA COLLOQUI	**Verifica semestrale armadi DPI**	21/01/26	Positivo		21/07/26

DM ANTINCENDIO SRL
20090 OPERA (MI)
VIA STAFFORA 35/A
Partita Iva: 04088440963
Telefono: 0258306496 - Fax: 0258303851
E-mail: dm@gruppodimarino.it

REGISTRO DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO

RIEPILOGO ESTINTORE	CONTEGGIO	
	Estintore Polvere	19
	Estintore Anidride Carbonica	2

DETTAGLIO ESTINTORE

N°	DISPOSITIVO	ALIAS	MATR.	ANNO FAB.	UBICAZIONE	INTERVENTO	DATA	ESITO	NOTE	PROSS. INTERV.
EST-0019227	Estintore Polvere Portatile 6 Kg	5	81536	2017	CONSULTORIO FAMILIARE - P1 CORRIDOIO	**Dismissione Estintore Norma Uni 9994-2**				28/02/35
						Collaudo Decennale Estintore Polvere Norma Uni 9994-1:2024				28/02/27
						Revisione Triennale Estintore Polvere Norma Uni 9994-2	22/06/23	Positivo	Note: LASCIATO IN CAMPO DM SOSTITUIVO MATRICOLA 141226 ANNO 2018	22/06/26
						Verifica Semestrale Estintore Norma Uni 9994-2	24/12/25	Positivo		24/06/26
	DETTAGLI:	*Blocco*				*Classe di Fuoco*		34A-233B-C		
		Edificio			CONSULTORIO FAMILIARE	*Piano*		P1		
EST-0019232	Estintore Anidride Carbonica Portatile 5 Kg	10	8737	2019	CONSULTORIO FAMILIARE - P1 LOCALE SERVER	**Dismissione Estintore Norma Uni 9994-2**				30/04/37
						Collaudo Decennale Estintore CO2 Norma Uni 9994-2				30/04/29
						Revisione Quinquennale Estintore CO2 Norma Uni 9994-2	27/12/23	Positivo		27/12/28
						Verifica Semestrale Estintore Norma Uni 9994-2	24/12/25	Positivo	Note: PRESENTE IN CAMPO DM SOSTITUTIVO MATRICOLA 349177 ANNO 2017	24/06/26
	DETTAGLI:	*Blocco*				*Classe di Fuoco*		113B		
		Edificio			CONSULTORIO FAMILIARE	*Piano*		P1		

DM ANTINCENDIO SRL
20090 OPERA (MI)
VIA STAFFORA 35/A
Partita Iva: 04088440963
Telefono: 0258306496 - Fax: 0258303851
E-mail: dm@gruppodimarino.it

REGISTRO DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO

DETTAGLIO ESTINTORE

N°	DISPOSITIVO	ALIAS	MATR.	ANNO FAB.	UBICAZIONE	INTERVENTO	DATA	ESITO	NOTE	PROSS. INTERV.
EST-0019233	Estintore Anidride Carbonica Portatile 5 Kg	7	36600	2017	CONSULTORIO FAMILIARE - P1 LOCALE QUADRO ELETTRICO	**Dismissione Estintore Norma Uni 9994-2**				02/07/35
						Collaudo Decennale Estintore CO2 Norma Uni 9994-2				02/07/27
						Revisione Quinquennale Estintore CO2 Norma Uni 9994-2	28/09/22	Positivo	Note: LASCIATO IN CAMPO DM SOSTITUTIVO MATRICOLA 18988 ANNO 2017	28/09/27
						Verifica Semestrale Estintore Norma Uni 9994-2	24/12/25	Positivo		24/06/26
	DETTAGLI:	*Blocco*				*Classe di Fuoco*		113B		
		Edificio			CONSULTORIO FAMILIARE	*Piano*		P1		
EST-0019234	Estintore Polvere Portatile 6 Kg	9	14746	2018	CONSULTORIO FAMILIARE - P1 CORRIDOIO	**Dismissione Estintore Norma Uni 9994-2**				31/12/36
						Collaudo Decennale Estintore Polvere Norma Uni 9994-1:2024				31/12/28
						Revisione Triennale Estintore Polvere Norma Uni 9994-2	21/01/26	Positivo	Note: LASCIATO IN CAMPO DM SOSTITUTIVO MATRICOLA 27849 ANNO 2013	21/01/29
						Verifica Semestrale Estintore Norma Uni 9994-2	24/12/25	Positivo		24/06/26
	DETTAGLI:	*Blocco*				*Classe di Fuoco*		55A-233-BC		
		Edificio			CONSULTORIO FAMILIARE	*Piano*		P1		

DM ANTINCENDIO SRL
20090 OPERA (MI)
VIA STAFFORA 35/A
Partita Iva: 04088440963
Telefono: 0258306496 - Fax: 0258303851
E-mail: dm@gruppodimarino.it

REGISTRO DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO

DETTAGLIO ESTINTORE

N°	DISPOSITIVO	ALIAS	MATR.	ANNO FAB.	UBICAZIONE	INTERVENTO	DATA	ESITO	NOTE	PROSS. INTERV.
EST-0019236	Estintore Polvere Portatile 6 Kg	6	84359	2017	CONSULTORIO FAMILIARE - P1 SALA D'ATTESA	**Dismissione Estintore Norma Uni 9994-2**				02/07/35
						Collaudo Decennale Estintore Polvere Norma Uni 9994-1:2024				02/07/27
						Revisione Triennale Estintore Polvere Norma Uni 9994-2	22/06/23	Positivo	Note: LASCIATO IN CAMPO DM SOSTITUTIVO MATRICOLA 18745 ANNO 2016	22/06/26
						Verifica Semestrale Estintore Norma Uni 9994-2	24/12/25	Positivo		24/06/26
	DETTAGLI:	*Blocco*				*Classe di Fuoco*		34A-233B-C		
		Edificio			CONSULTORIO FAMILIARE	*Piano*		P1		
EST-0030065	Estintore Polvere Portatile 6 Kg	4	393097	2023	CONSULTORIO FAMILIARE - P1 CORRIDOIO	**Dismissione Estintore Norma Uni 9994-2**				22/07/41
						Collaudo Decennale Estintore Polvere Norma Uni 9994-1:2024				22/07/33
						Revisione Triennale Estintore Polvere Norma Uni 9994-2				22/07/26
						Verifica Semestrale Estintore Norma Uni 9994-2	24/12/25	Positivo	Note: PRESENTE IN CAMPO DM SOSTITUTIVO MATRICOLA 483892 ANNO 2019	24/06/26
	DETTAGLI:	*Blocco*				*Classe di Fuoco*		34A-233B-C		
		Edificio			CONSULTORIO FAMILIARE	*Piano*		P1		

DM ANTINCENDIO SRL
20090 OPERA (MI)
VIA STAFFORA 35/A
Partita Iva: 04088440963
Telefono: 0258306496 - Fax: 0258303851
E-mail: dm@gruppodimarino.it

REGISTRO DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO

DETTAGLIO ESTINTORE

N°	DISPOSITIVO	ALIAS	MATR.	ANNO FAB.	UBICAZIONE	INTERVENTO	DATA	ESITO	NOTE	PROSS. INTERV.
EST-0030066	Estintore Polvere Portatile 6 Kg	2	393556	2023	CONSULTORIO FAMILIARE - P1 MAGAZZINO SCORTA	**Dismissione Estintore Norma Uni 9994-2**				22/06/41
						Collaudo Decennale Estintore Polvere Norma Uni 9994-1:2024				22/06/33
						Revisione Triennale Estintore Polvere Norma Uni 9994-2				22/06/26
						Verifica Semestrale Estintore Norma Uni 9994-2	24/12/25	Positivo		24/06/26
	DETTAGLI:	*Blocco*				*Classe di Fuoco*		34A-233B-C		
		Edificio			CONSULTORIO FAMILIARE	*Piano*		P1		
EST-0030067	Estintore Polvere Portatile 6 Kg	1	393579	2023	CONSULTORIO FAMILIARE - P1 MAGAZZINO SCORTA	**Dismissione Estintore Norma Uni 9994-2**				22/06/41
						Collaudo Decennale Estintore Polvere Norma Uni 9994-1:2024				22/06/33
						Revisione Triennale Estintore Polvere Norma Uni 9994-2				22/06/26
						Verifica Semestrale Estintore Norma Uni 9994-2	24/12/25	Positivo		24/06/26
	DETTAGLI:	*Blocco*				*Classe di Fuoco*		34A-233B-C		
		Edificio			CONSULTORIO FAMILIARE	*Piano*		P1		
EST-0030068	Estintore Polvere Portatile 6 Kg	3	393134	2023	CONSULTORIO FAMILIARE - P1 MAGAZZINO SCORTA	**Dismissione Estintore Norma Uni 9994-2**				22/06/41
						Collaudo Decennale Estintore Polvere Norma Uni 9994-1:2024				22/06/33
						Revisione Triennale Estintore Polvere Norma Uni 9994-2				22/06/26
						Verifica Semestrale Estintore Norma Uni 9994-2	24/12/25	Positivo		24/06/26
	DETTAGLI:	*Blocco*				*Classe di Fuoco*		34A-233B-C		
		Edificio			CONSULTORIO FAMILIARE	*Piano*		P1		

DM ANTINCENDIO SRL
20090 OPERA (MI)
VIA STAFFORA 35/A
Partita Iva: 04088440963
Telefono: 0258306496 - Fax: 0258303851
E-mail: dm@gruppodimarino.it

REGISTRO DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO

DETTAGLIO ESTINTORE

N°	DISPOSITIVO	ALIAS	MATR.	ANNO FAB.	UBICAZIONE	INTERVENTO	DATA	ESITO	NOTE	PROSS. INTERV.
EST-0030069	Estintore Polvere Portatile 6 Kg	8	393541	2023	CONSULTORIO FAMILIARE - P1 MAGAZZINO SCORTA	**Dismissione Estintore Norma Uni 9994-2**				22/06/41
						Collaudo Decennale Estintore Polvere Norma Uni 9994-1:2024				22/06/33
						Revisione Triennale Estintore Polvere Norma Uni 9994-2				22/06/26
						Verifica Semestrale Estintore Norma Uni 9994-2	24/12/25	Positivo		24/06/26
	DETTAGLI:	*Blocco*				*Classe di Fuoco*		34A-233B-C		
		Edificio			CONSULTORIO FAMILIARE	*Piano*		P1		
EST-0040544	Estintore Polvere Portatile 6 Kg	Fan-e-5	829749	2023	POLIAMBULATORIO ACCETTAZIONE P2	**Dismissione Estintore Norma Uni 9994-2**				01/01/41
						Collaudo Decennale Estintore Polvere Norma Uni 9994-1:2024				01/01/33
						Revisione Triennale Estintore Polvere Norma Uni 9994-2				01/01/26
						Verifica Semestrale Estintore Norma Uni 9994-2	21/01/26	Positivo		21/07/26
	DETTAGLI:	*Blocco*				*Classe di Fuoco*		34A-233B-C		
		Edificio				*Piano*		P2		
EST-0040545	Estintore Polvere Portatile 6 Kg	Fan-e-3	830332	2023	POLIAMBULATORIO CORRIDOIO P2	**Dismissione Estintore Norma Uni 9994-2**				01/01/41
						Collaudo Decennale Estintore Polvere Norma Uni 9994-1:2024				01/01/33
						Revisione Triennale Estintore Polvere Norma Uni 9994-2				01/01/26
						Verifica Semestrale Estintore Norma Uni 9994-2	21/01/26	Positivo		21/07/26
	DETTAGLI:	*Blocco*				*Classe di Fuoco*		34A-233B-C		
		Edificio				*Piano*		P2		

DM ANTINCENDIO SRL
20090 OPERA (MI)
VIA STAFFORA 35/A
Partita Iva: 04088440963
Telefono: 0258306496 - Fax: 0258303851
E-mail: dm@gruppodimarino.it

REGISTRO DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO

DETTAGLIO ESTINTORE

N°	DISPOSITIVO	ALIAS	MATR.	ANNO FAB.	UBICAZIONE	INTERVENTO	DATA	ESITO	NOTE	PROSS. INTERV.
EST-0040546	Estintore Polvere Portatile 6 Kg	Fan-e-12	830457	2023	DENTISTI CORRIDOIO P1	**Dismissione Estintore Norma Uni 9994-2**				01/01/41
						Collaudo Decennale Estintore Polvere Norma Uni 9994-1:2024				01/01/33
						Revisione Triennale Estintore Polvere Norma Uni 9994-2				01/01/26
						Verifica Semestrale Estintore Norma Uni 9994-2	21/01/26	Positivo		21/07/26
	DETTAGLI:	*Blocco*				*Classe di Fuoco*		34A-233B-C		
		Edificio				*Piano*		P1		
EST-0040549	Estintore Polvere Portatile 6 Kg	Fan-e-13	29988	2023	DENTISTI CORRIDOIO P1	**Dismissione Estintore Norma Uni 9994-2**				01/01/41
						Collaudo Decennale Estintore Polvere Norma Uni 9994-1:2024				01/01/33
						Revisione Triennale Estintore Polvere Norma Uni 9994-2				01/01/26
						Verifica Semestrale Estintore Norma Uni 9994-2	21/01/26	Positivo		21/07/26
	DETTAGLI:	*Blocco*				*Classe di Fuoco*		34A-233B-C		
		Edificio				*Piano*		P1		
EST-0040550	Estintore Polvere Portatile 6 Kg	Fan -e-8	830185	2023	P2 SBARCO ASCENSORE	**Dismissione Estintore Norma Uni 9994-2**				01/01/41
						Collaudo Decennale Estintore Polvere Norma Uni 9994-1:2024				01/01/33
						Revisione Triennale Estintore Polvere Norma Uni 9994-2				01/01/26
						Verifica Semestrale Estintore Norma Uni 9994-2	21/01/26	Positivo		21/07/26
	DETTAGLI:	*Blocco*				*Classe di Fuoco*		34A-233B-C		
		Edificio				*Piano*		P2		

DM ANTINCENDIO SRL
20090 OPERA (MI)
VIA STAFFORA 35/A
Partita Iva: 04088440963
Telefono: 0258306496 - Fax: 0258303851
E-mail: dm@gruppodimarino.it

REGISTRO DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO

DETTAGLIO ESTINTORE

N°	DISPOSITIVO	ALIAS	MATR.	ANNO FAB.	UBICAZIONE	INTERVENTO	DATA	ESITO	NOTE	PROSS. INTERV.
EST-0040551	Estintore Polvere Portatile 6 Kg	Fan-e-2	30243	2023	POLIAMBULATORIO CORRIDOIO P2	**Dismissione Estintore Norma Uni 9994-2**				01/01/41
						Collaudo Decennale Estintore Polvere Norma Uni 9994-1:2024				01/01/33
						Revisione Triennale Estintore Polvere Norma Uni 9994-2				01/01/26
						Verifica Semestrale Estintore Norma Uni 9994-2	21/01/26	Segnalazione	Verificare che l'estintore sia presente e segnalato con apposito cartello: L'estintore è sprovvisto di cartello	21/07/26
	DETTAGLI:	*Blocco*				*Classe di Fuoco*		34A-233B-C		
		Edificio				*Piano*		P2		
EST-0044777	Estintore Polvere Portatile 6 Kg	Fan-e-11	30261	2023	PALESTRA FISIOTERAPIA P1	**Dismissione Estintore Norma Uni 9994-2**				01/01/41
						Collaudo Decennale Estintore Polvere Norma Uni 9994-1:2024				01/01/33
						Revisione Triennale Estintore Polvere Norma Uni 9994-2				01/01/26
						Verifica Semestrale Estintore Norma Uni 9994-2	21/01/26	Positivo		21/07/26
	DETTAGLI:	*Blocco*				*Classe di Fuoco*		34A-233B-C		
		Edificio				*Piano*		P1		

DM ANTINCENDIO SRL
20090 OPERA (MI)
VIA STAFFORA 35/A
Partita Iva: 04088440963
Telefono: 0258306496 - Fax: 0258303851
E-mail: dm@gruppodimarino.it

REGISTRO DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO

DETTAGLIO ESTINTORE

N°	DISPOSITIVO	ALIAS	MATR.	ANNO FAB.	UBICAZIONE	INTERVENTO	DATA	ESITO	NOTE	PROSS. INTERV.
EST-0044778	Estintore Polvere Portatile 6 Kg	Fan - e - 9	58077	2023	SBARCO ASCENSORE P1	**Dismissione Estintore Norma Uni 9994-2**				01/02/41
						Collaudo Decennale Estintore Polvere Norma Uni 9994-1:2024				01/02/33
						Revisione Triennale Estintore Polvere Norma Uni 9994-2				01/02/26
						Verifica Semestrale Estintore Norma Uni 9994-2	21/01/26	Positivo		21/07/26
	DETTAGLI:	*Blocco*				*Classe di Fuoco*		34A-233B-C		
		Edificio				*Piano*		P1		
EST-0044779	Estintore Polvere Portatile 6 Kg	Fan-e-4	30661	2023	POLIAMBULATORIO ACCETTAZIONE P2	**Dismissione Estintore Norma Uni 9994-2**				01/01/41
						Collaudo Decennale Estintore Polvere Norma Uni 9994-1:2024				01/01/33
						Revisione Triennale Estintore Polvere Norma Uni 9994-2				01/01/26
						Verifica Semestrale Estintore Norma Uni 9994-2	21/01/26	Positivo		21/07/26
	DETTAGLI:	*Blocco*				*Classe di Fuoco*		34A-233B-C		
		Edificio				*Piano*		P2		
EST-0044780	Estintore Polvere Portatile 6 Kg	Fan-e-7	58213	2023	POLIAMBULATORIO ACCETTAZIONE P2	**Dismissione Estintore Norma Uni 9994-2**				01/02/41
						Collaudo Decennale Estintore Polvere Norma Uni 9994-1:2024				01/02/33
						Revisione Triennale Estintore Polvere Norma Uni 9994-2				01/02/26
						Verifica Semestrale Estintore Norma Uni 9994-2	21/01/26	Positivo		21/07/26
	DETTAGLI:	*Blocco*				*Classe di Fuoco*		34A-233B-C		
		Edificio				*Piano*		P2		

DM ANTINCENDIO SRL
20090 OPERA (MI)
VIA STAFFORA 35/A
Partita Iva: 04088440963
Telefono: 0258306496 - Fax: 0258303851
E-mail: dm@gruppodimarino.it

REGISTRO DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO

DETTAGLIO ESTINTORE

N°	DISPOSITIVO	ALIAS	MATR.	ANNO FAB.	UBICAZIONE	INTERVENTO	DATA	ESITO	NOTE	PROSS. INTERV.
EST-0044781	Estintore Polvere Portatile 6 Kg	Fan-e-10	829923	2023	POLIAMBULATORIO CORRIDOIO P1	**Dismissione Estintore Norma Uni 9994-2**				01/01/41
						Collaudo Decennale Estintore Polvere Norma Uni 9994-1:2024				01/01/33
						Revisione Triennale Estintore Polvere Norma Uni 9994-2				01/01/26
						Verifica Semestrale Estintore Norma Uni 9994-2	21/01/26	Positivo		21/07/26
	DETTAGLI:	*Blocco*				*Classe di Fuoco*		34A-233B-C		
		Edificio				*Piano*		P1		

DM ANTINCENDIO SRL
20090 OPERA (MI)
VIA STAFFORA 35/A
Partita Iva: 04088440963
Telefono: 0258306496 - Fax: 0258303851
E-mail: dm@gruppodimarino.it

REGISTRO DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO

RIEPILOGO PORTA	CONTEGGIO	
	Porta Tagliafuoco Incernierata	11
	Porta Uscita di Emergenza	4

DETTAGLIO PORTA

N°	DISPOSITIVO	ALIAS	MATR.	ANNO FAB.	UBICAZIONE	INTERVENTO	DATA	ESITO	NOTE	PROSS. INTERV.
POR-0011947	Porta Tagliafuoco Incernierata REI	1	86509	2014	CONSULTORIO FAMILIARE - P1 CORRIDOIO	**Verifica Semestrale Porta Norma Uni 11473**	21/01/26	Segnalazione	Maniglione avente meccanismi interni usurati non garantisce la corretta forza di serraggio: Segnalazione, MANIGLIONE USURATO PADILLA Telaio montato non in appoggio sul pavimento, diversamente da quanto suggerito nel libretto di installazione del costruttore.: Segnalazione	21/07/26
	DETTAGLI:	*Edificio*			CONSULTORIO FAMILIARE	*Piano*		P1		
POR-0011948	Porta Tagliafuoco Incernierata REI	2	393982	2013	CONSULTORIO FAMILIARE - P1 CORRIDOIO	**Verifica Semestrale Porta Norma Uni 11473**	21/01/26	Segnalazione	Necessita la rifinitura edile al fine di garantire la tenuta alla compartimentazione: Segnalazione Verifica integrità costruttiva: Segnalazione, MANCA RISCONTRO A PAVIMENTO E FORO MANCA ANTICIPATORE Necessita il fissaggio del telaio al fine di garantire il corretto funzionamento della porta: Segnalazione	21/07/26
	DETTAGLI:	*Edificio*			CONSULTORIO FAMILIARE	*Piano*		P1		
POR-0011949	Porta Uscita di Emergenza	3	Xxx	2014	CONSULTORIO FAMILIARE - P1 CORRIDOIO	**Verifica Semestrale Porta Norma Uni 11473**	21/01/26	Positivo		21/07/26
	DETTAGLI:	*Edificio*			CONSULTORIO FAMILIARE	*Piano*		P1		

DM ANTINCENDIO SRL
20090 OPERA (MI)
VIA STAFFORA 35/A
Partita Iva: 04088440963
Telefono: 0258306496 - Fax: 0258303851
E-mail: dm@gruppodimarino.it

REGISTRO DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO

DETTAGLIO PORTA

N°	DISPOSITIVO	ALIAS	MATR.	ANNO FAB.	UBICAZIONE	INTERVENTO	DATA	ESITO	NOTE	PROSS. INTERV.
POR-0011950	Porta Tagliafuoco Incernierata REI	4	132492	2017	CONSULTORIO FAMILIARE - P1 SCALA DI EMERGENZA	**Verifica Semestrale Porta Norma Uni 11473**	21/01/26	Positivo		21/07/26
	DETTAGLI:	*Edificio*			CONSULTORIO FAMILIARE	*Piano*		P1		
POR-0023073	Porta Uscita di Emergenza	9	Xxx	2026	P2 SCALE DI EMERGENZA	**Verifica Semestrale Porta Norma Uni 11473**	21/01/26	Positivo		21/07/26
	DETTAGLI:	*Edificio*				*Piano*		P2		
POR-0023074	Porta Uscita di Emergenza	2	Xxx	2026	P2 CORRIDOIO AMBULATORI	**Verifica Semestrale Porta Norma Uni 11473**	21/01/26	Positivo		21/07/26
	DETTAGLI:	*Edificio*				*Piano*		P2		
POR-0023075	Porta Tagliafuoco Incernierata REI	6	751648	2018	P2 BAGNO FEMMINILE	**Verifica Semestrale Porta Norma Uni 11473**	21/01/26	Segnalazione	Necessita sostituzione della serratura per usura meccanica: Segnalazione, INSTALLARE KIT 23 Verifica verticalità degli assi cerniere: Segnalazione, ANTA FUORI SQUADRA NON CHIUDE	21/07/26
	DETTAGLI:	*Edificio*				*Piano*		P2		
POR-0023077	Porta Tagliafuoco Incernierata REI	4	751650	2018	P2 INGRESSO POLIAMBULATORIO ACCETTAZIONE	**Verifica Semestrale Porta Norma Uni 11473**	21/01/26	Positivo		21/07/26
	DETTAGLI:	*Edificio*				*Piano*		P2		
POR-0023079	Porta Tagliafuoco Incernierata REI	5	751647	2018	P2 BAGNO MASCHILE	**Verifica Semestrale Porta Norma Uni 11473**	21/01/26	Segnalazione	Necessita sostituzione della serratura per usura meccanica: Segnalazione, INSTALLARE KIT M3	21/07/26
	DETTAGLI:	*Edificio*				*Piano*		P2		
POR-0023080	Porta Tagliafuoco Incernierata REI	7	751649	2018	P2 INGRESSO POLIAMBULATORIO ACCETTAZIONE SBARCO ASCENSORE	**Verifica Semestrale Porta Norma Uni 11473**	21/01/26	Positivo		21/07/26
	DETTAGLI:	*Edificio*				*Piano*		P2		
POR-0023081	Porta Uscita di Emergenza	10	Xxx	2026	P1 SCALE DI EMERGENZA	**Verifica Semestrale Porta Norma Uni 11473**	21/01/26	Positivo		21/07/26
	DETTAGLI:	*Edificio*				*Piano*		P1		

DM ANTINCENDIO SRL
20090 OPERA (MI)
VIA STAFFORA 35/A
Partita Iva: 04088440963
Telefono: 0258306496 - Fax: 0258303851
E-mail: dm@gruppodimarino.it

REGISTRO DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO

DETTAGLIO PORTA

N°	DISPOSITIVO	ALIAS	MATR.	ANNO FAB.	UBICAZIONE	INTERVENTO	DATA	ESITO	NOTE	PROSS. INTERV.
POR-0024593	Porta Tagliafuoco Incernierata REI	1	751652	2018	P2 CORRIDOIO POLIAMBULATORIO	**Verifica Semestrale Porta Norma Uni 11473**	21/01/26	Positivo		21/07/26
	DETTAGLI:	*Edificio*				*Piano*		P2		
POR-0024594	Porta Tagliafuoco Incernierata REI	3	751654	2018	P2 POLIAMBULATORIO ACCETTAZIONE	**Verifica Semestrale Porta Norma Uni 11473**	21/01/26	Segnalazione	Verifica verticalità degli assi cerniere: Segnalazione, ANTA FUORI SQUADRA	21/07/26
	DETTAGLI:	*Edificio*				*Piano*		P2		
POR-0024595	Porta Tagliafuoco Incernierata REI	8	75165	2018	P2 POLIAMBULATORIO ACCETTAZIONE ZONA FILTRO FUMO	**Verifica Semestrale Porta Norma Uni 11473**	21/01/26	Positivo		21/07/26
	DETTAGLI:	*Edificio*				*Piano*		P2		
POR-0024596	Porta Tagliafuoco Incernierata REI	11	033323	2018	P2 POLIAMBULATORIO ACCETTAZIONE MAGAZZINO	**Verifica Semestrale Porta Norma Uni 11473**	21/01/26	Positivo		21/07/26
	DETTAGLI:	*Edificio*				*Piano*		P2		

DM ANTINCENDIO SRL
20090 OPERA (MI)
VIA STAFFORA 35/A
Partita Iva: 04088440963
Telefono: 0258306496 - Fax: 0258303851
E-mail: dm@gruppodimarino.it

REGISTRO DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO

RIEPILOGO IDRANTE	CONTEGGIO	
	Idrante Manichetta	5

DETTAGLIO IDRANTE

N°	DISPOSITIVO	ALIAS	MATR.	ANNO FAB.	UBICAZIONE	INTERVENTO	DATA	ESITO	NOTE	PROSS. INTERV.
IDR-0005076	Idrante Manichetta UNI 45	1	XXX	2019	CONSULTORIO FAMILIARE - P1 CORRIDOIO	**Collaudo Quinquennale Manichetta Norma Uni 671/1/2/3**	03/06/24	Positivo	Note: LASCIATO DM SOSTITUTIVO	03/06/29
						Revisione Annuale Manichetta (Collaudo Funzionale) Norma Uni 671/1/2/3	24/06/25	Positivo		24/06/26
						Verifica Semestrale Idrante Manichetta Norma Uni 671/1/2/3	21/01/26	Positivo		21/07/26
	DETTAGLI:	*Blocco*				*Edificio*		CONSULTORIO FAMILIARE		
		Piano			P1					
IDR-0005077	Idrante Manichetta UNI 45	2	XXX	2019	CONSULTORIO FAMILIARE - P1 CORRIDOIO	**Collaudo Quinquennale Manichetta Norma Uni 671/1/2/3**	03/06/24	Positivo	Note: LASCIATO DM SOSTITUTIVO	03/06/29
						Revisione Annuale Manichetta (Collaudo Funzionale) Norma Uni 671/1/2/3	24/06/25	Positivo		24/06/26
						Verifica Semestrale Idrante Manichetta Norma Uni 671/1/2/3	21/01/26	Positivo		21/07/26
	DETTAGLI:	*Blocco*				*Edificio*		CONSULTORIO FAMILIARE		
		Piano			P1					

DM ANTINCENDIO SRL
20090 OPERA (MI)
VIA STAFFORA 35/A
Partita Iva: 04088440963
Telefono: 0258306496 - Fax: 0258303851
E-mail: dm@gruppodimarino.it

REGISTRO DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO

DETTAGLIO IDRANTE

N°	DISPOSITIVO	ALIAS	MATR.	ANNO FAB.	UBICAZIONE	INTERVENTO	DATA	ESITO	NOTE	PROSS. INTERV.
IDR-0011311	Idrante Manichetta UNI 45	FAN- I-3	XXX	2020	DENTISTI CORRIDOIO P1	**Collaudo Quinquennale Manichetta Norma Uni 671/1/2/3**				01/01/25
						Revisione Annuale Manichetta (Collaudo Funzionale) Norma Uni 671/1/2/3				01/01/21
						Verifica Semestrale Idrante Manichetta Norma Uni 671/1/2/3	21/01/26	Positivo		21/07/26
	DETTAGLI:	*Blocco*				*Edificio*				
		Piano			P1					
IDR-0011312	Idrante Manichetta UNI 45	FAN- I-2	XXX	2020	POLIAMBULATORIO CORRIDOIO P2	**Collaudo Quinquennale Manichetta Norma Uni 671/1/2/3**				01/01/25
						Revisione Annuale Manichetta (Collaudo Funzionale) Norma Uni 671/1/2/3				01/01/21
						Verifica Semestrale Idrante Manichetta Norma Uni 671/1/2/3	21/01/26	Segnalazione	Aggiornamento dati sul cartellino di manutenzione: Segnalazione, SCADUTA DI COLLAUDO	21/07/26
	DETTAGLI:	*Blocco*				*Edificio*				
		Piano			P2					

DM ANTINCENDIO SRL
20090 OPERA (MI)
VIA STAFFORA 35/A
Partita Iva: 04088440963
Telefono: 0258306496 - Fax: 0258303851
E-mail: dm@gruppodimarino.it

REGISTRO DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO

DETTAGLIO IDRANTE

N°	DISPOSITIVO	ALIAS	MATR.	ANNO FAB.	UBICAZIONE	INTERVENTO	DATA	ESITO	NOTE	PROSS. INTERV.
IDR-0011313	Idrante Manichetta UNI 45	FAN- I-1	XXX	2021	POLIAMBULATORIO CORRIDOIO P2	**Collaudo Quinquennale Manichetta Norma Uni 671/1/2/3**				01/01/26
						Revisione Annuale Manichetta (Collaudo Funzionale) Norma Uni 671/1/2/3	20/01/25	Positivo		01/01/22
						Verifica Semestrale Idrante Manichetta Norma Uni 671/1/2/3	21/01/26	Segnalazione	Aggiornamento dati sul cartellino di manutenzione: Segnalazione, SCADUTA DI COLLAUDO Verificare che l'impianto non sia danneggiato, che i componenti non presentino segni di corrosione o perdite: Segnalazione, MANCA SELLA	21/07/26
	DETTAGLI:	*Blocco*				*Edificio*				
		Piano			P2					

DM ANTINCENDIO SRL
20090 OPERA (MI)
VIA STAFFORA 35/A
Partita Iva: 04088440963
Telefono: 0258306496 - Fax: 0258303851
E-mail: dm@gruppodimarino.it

REGISTRO DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO

ELENCO RAPPORTI DI INTERVENTO

ANNO: 2026

MESE: GENNAIO

DATA INTERVENTO	RIF. NR. VERBALE INTERVENTO	FIRMA TECNICO VERIFICATORE	FIRMA RESPONSABILE CLIENTE
21/01/2026	10440000709	N S	