REGISTRO DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO

CLIENTE

C001008 - Betasint SRL

MILANO (MI)

Via Sibari 15, 20141

P.Iva: 11166890159

SEDE OPERATIVA

JEN - POLIAMBULATORIO JENNER

MILANO (MI)

VIALE EDOARDO JENNER 44/1 - VIA LIVIGNO 3, 20158

DM ANTINCENDIO SRL
20090 OPERA (MI)
VIA STAFFORA 35/A
Partita Iva: 04088440963
Telefono: 0258306496 - Fax: 0258303851
E-mail: dm@gruppodimarino.it

REGISTRO DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO

ELENCO DELLE ATTREZZATURE PRESENTI NELL'ATTIVITA'

TIPOLOGIA IMPIANTO	CONTEGGIO
Estintore	14
Porta	4

DM ANTINCENDIO SRL
20090 OPERA (MI)
VIA STAFFORA 35/A
Partita Iva: 04088440963
Telefono: 0258306496 - Fax: 0258303851
E-mail: dm@gruppodimarino.it

REGISTRO DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO

RIEPILOGO ESTINTORE	CONTEGGIO	
	Estintore Polvere norma 2024	8
	Estintore Polvere	6

DETTAGLIO ESTINTORE

N°	DISPOSITIVO	ALIAS	MATR.	ANNO FAB.	UBICAZIONE	INTERVENTO	DATA	ESITO	NOTE	PROSS. INTERV.
EST-0040870	Estintore Polvere Portatile 6 Kg	12	82167	2020	Pt ingresso seconda palazzina	**Dismissione Estintore Norma Uni 9994-2**				12/02/38
						Collaudo Decennale Estintore Polvere Norma Uni 9994-1:2024				12/02/30
						Revisione Triennale Estintore Polvere Norma Uni 9994-2	02/02/26	Positivo	Note: LASCIATO IN CAMPO DM SOSTITUTIVO MATRICOLA 1631523 ANNO 2016	02/02/29
						Verifica Semestrale Estintore Norma Uni 9994-2	01/02/26	Positivo		01/08/26
	DETTAGLI:	*Blocco*				*Classe di Fuoco*		34A-233B-C		
		Edificio				*Piano*				
EST-0040885	Estintore Polvere Portatile 6 Kg	11	23693	2022	P-1 corridoio palazzina secondaria	**Dismissione Estintore Norma Uni 9994-2**				31/08/40
						Collaudo Decennale Estintore Polvere Norma Uni 9994-1:2024				31/08/32
						Revisione Triennale Estintore Polvere Norma Uni 9994-2	18/12/25	Positivo	Note: LASCIATO IN CAMPO DM SOSTITUTIVO MATRICOLA 32982 ANNO 2015	18/12/28
						Verifica Semestrale Estintore Norma Uni 9994-2	01/02/26	Positivo	Note: LASCIATO IN CAMPO DM SOSTITUTIVO MATRICOLA 32982 ANNO 2015	01/08/26
	DETTAGLI:	*Blocco*				*Classe di Fuoco*		34A-233B-C		
		Edificio				*Piano*				

DM ANTINCENDIO SRL
20090 OPERA (MI)
VIA STAFFORA 35/A
Partita Iva: 04088440963
Telefono: 0258306496 - Fax: 0258303851
E-mail: dm@gruppodimarino.it

REGISTRO DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO

DETTAGLIO ESTINTORE

N°	DISPOSITIVO	ALIAS	MATR.	ANNO FAB.	UBICAZIONE	INTERVENTO	DATA	ESITO	NOTE	PROSS. INTERV.
EST-0040900	Estintore Polvere Portatile 6 Kg	2	25925	2011	Pt segreteria	**Dismissione Estintore Norma Uni 9994-2**				12/02/29
						Collaudo Decennale Estintore Polvere Norma Uni 9994-1:2024				12/02/31
						Revisione Triennale Estintore Polvere Norma Uni 9994-2	02/02/26	Positivo	Note: LASCIATO IN CAMPO DM SOSTITUTIVO MATRICOLA 450517 ANNO 2019	02/02/29
						Verifica Semestrale Estintore Norma Uni 9994-2	01/02/26	Positivo		01/08/26
	DETTAGLI:	*Blocco*				*Classe di Fuoco*		34A-233B-C		
		Edificio				*Piano*				
EST-0040907	Estintore Polvere Portatile 6 Kg	8	34146	2012	P-1 corridoio palazzina secondaria	**Dismissione Estintore Norma Uni 9994-2**				12/02/30
						Collaudo Decennale Estintore Polvere Norma Uni 9994-1:2024				12/02/32
						Revisione Triennale Estintore Polvere Norma Uni 9994-2	02/02/26	Positivo	Note: LASCIATO IN CAMPO DM SOSTITUTIVO MATRICOLA 21276 ANNO 2015	02/02/29
						Verifica Semestrale Estintore Norma Uni 9994-2	01/02/26	Positivo		01/08/26
	DETTAGLI:	*Blocco*				*Classe di Fuoco*		34A-233B-C		
		Edificio				*Piano*				

DM ANTINCENDIO SRL
20090 OPERA (MI)
VIA STAFFORA 35/A
Partita Iva: 04088440963
Telefono: 0258306496 - Fax: 0258303851
E-mail: dm@gruppodimarino.it

REGISTRO DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO

DETTAGLIO ESTINTORE

N°	DISPOSITIVO	ALIAS	MATR.	ANNO FAB.	UBICAZIONE	INTERVENTO	DATA	ESITO	NOTE	PROSS. INTERV.
EST-0040910	Estintore Polvere Portatile 6 Kg	1	28395	2009	Pt corridoio	**Dismissione Estintore Norma Uni 9994-2**				12/02/27
						Collaudo Decennale Estintore Polvere Norma Uni 9994-1:2024				12/02/29
						Revisione Triennale Estintore Polvere Norma Uni 9994-2				12/02/27
						Verifica Semestrale Estintore Norma Uni 9994-2	01/02/26	Positivo		01/08/26
	DETTAGLI:	*Blocco*				*Classe di Fuoco*		34A-233B-C		
		Edificio				*Piano*				
EST-0044615	Estintore Polvere norma 2024 Portatile 6 Kg	13	450742	2025	P-1 sala riunioni palazzina secondaria	**Dismissione Estintore Norma Uni 9994-2**				18/12/43
						Collaudo Decennale Estintore Polvere Norma Uni 9994-1:2024				18/12/35
						Revisione Quinquennale Estintore Polvere Norma Uni 9994-2024:1				18/12/30
						Verifica Semestrale Estintore Norma Uni 9994-2	02/02/26	Positivo		02/08/26
	DETTAGLI:	*Blocco*				*Classe di Fuoco*		34A-233B-C		
		Edificio				*Piano*		P-1		

DM ANTINCENDIO SRL
20090 OPERA (MI)
VIA STAFFORA 35/A
Partita Iva: 04088440963
Telefono: 0258306496 - Fax: 0258303851
E-mail: dm@gruppodimarino.it

REGISTRO DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO

DETTAGLIO ESTINTORE

N°	DISPOSITIVO	ALIAS	MATR.	ANNO FAB.	UBICAZIONE	INTERVENTO	DATA	ESITO	NOTE	PROSS. INTERV.
EST-0044616	Estintore Polvere norma 2024 Portatile 6 Kg	4	448891	2025	Pt corridoio	**Dismissione Estintore Norma Uni 9994-2**				18/12/43
						Collaudo Decennale Estintore Polvere Norma Uni 9994-1:2024				18/12/35
						Revisione Quinquennale Estintore Polvere Norma Uni 9994-2024:1				18/12/30
						Verifica Semestrale Estintore Norma Uni 9994-2	02/02/26	Positivo		02/08/26
	DETTAGLI:	*Blocco*				*Classe di Fuoco*		34A-233B-C		
		Edificio				*Piano*				
EST-0044617	Estintore Polvere norma 2024 Portatile 6 Kg	5	450760	2025	Pt corridoio	**Dismissione Estintore Norma Uni 9994-2**				18/12/43
						Collaudo Decennale Estintore Polvere Norma Uni 9994-1:2024				18/12/35
						Revisione Quinquennale Estintore Polvere Norma Uni 9994-2024:1				18/12/30
						Verifica Semestrale Estintore Norma Uni 9994-2	02/02/26	Positivo		02/08/26
	DETTAGLI:	*Blocco*				*Classe di Fuoco*		34A-233B-C		
		Edificio				*Piano*				

DM ANTINCENDIO SRL
20090 OPERA (MI)
VIA STAFFORA 35/A
Partita Iva: 04088440963
Telefono: 0258306496 - Fax: 0258303851
E-mail: dm@gruppodimarino.it

REGISTRO DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO

DETTAGLIO ESTINTORE

N°	DISPOSITIVO	ALIAS	MATR.	ANNO FAB.	UBICAZIONE	INTERVENTO	DATA	ESITO	NOTE	PROSS. INTERV.
EST-0044618	Estintore Polvere norma 2024 Portatile 6 Kg	9	448895	2025	P-1 corridoio palazzina secondaria	**Dismissione Estintore Norma Uni 9994-2**				18/12/43
						Collaudo Decennale Estintore Polvere Norma Uni 9994-1:2024				18/12/35
						Revisione Quinquennale Estintore Polvere Norma Uni 9994-2024:1				18/12/30
						Verifica Semestrale Estintore Norma Uni 9994-2	02/02/26	Positivo		02/08/26
	DETTAGLI:	*Blocco*				*Classe di Fuoco*		34A-233B-C		
		Edificio				*Piano*		P-1		
EST-0044619	Estintore Polvere norma 2024 Portatile 6 Kg	7	450757	2025	Pt corridoio seconda palazzina	**Dismissione Estintore Norma Uni 9994-2**				01/12/43
						Collaudo Decennale Estintore Polvere Norma Uni 9994-1:2024				01/12/35
						Revisione Quinquennale Estintore Polvere Norma Uni 9994-2024:1				01/12/30
						Verifica Semestrale Estintore Norma Uni 9994-2	02/02/26	Positivo		02/08/26
	DETTAGLI:	*Blocco*				*Classe di Fuoco*		34A-233B-C		
		Edificio				*Piano*		PT		

DM ANTINCENDIO SRL
20090 OPERA (MI)
VIA STAFFORA 35/A
Partita Iva: 04088440963
Telefono: 0258306496 - Fax: 0258303851
E-mail: dm@gruppodimarino.it

REGISTRO DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO

DETTAGLIO ESTINTORE

N°	DISPOSITIVO	ALIAS	MATR.	ANNO FAB.	UBICAZIONE	INTERVENTO	DATA	ESITO	NOTE	PROSS. INTERV.
EST-0044620	Estintore Polvere norma 2024 Portatile 6 Kg	10	450738	2025	P-1 corridoio palazzina secondaria	**Dismissione Estintore Norma Uni 9994-2**				01/12/43
						Collaudo Decennale Estintore Polvere Norma Uni 9994-1:2024				01/12/35
						Revisione Quinquennale Estintore Polvere Norma Uni 9994-2024:1				01/12/30
						Verifica Semestrale Estintore Norma Uni 9994-2	02/02/26	Positivo		02/08/26
	DETTAGLI:	*Blocco*				*Classe di Fuoco*		34A-233B-C		
		Edificio				*Piano*		P-1		
EST-0044921	Estintore Polvere norma 2024 Portatile 6 Kg	3	324610	2026	PT - CORRIDOIO	**Dismissione Estintore Norma Uni 9994-2**				02/02/44
						Collaudo Decennale Estintore Polvere Norma Uni 9994-1:2024				02/02/36
						Revisione Quinquennale Estintore Polvere Norma Uni 9994-2024:1				02/02/31
						Verifica Semestrale Estintore Norma Uni 9994-2	02/02/26	Positivo		02/08/26
	DETTAGLI:	*Blocco*				*Classe di Fuoco*		34A-233B-C		
		Edificio			PALAZZINA 1	*Piano*		PT		

DM ANTINCENDIO SRL
20090 OPERA (MI)
VIA STAFFORA 35/A
Partita Iva: 04088440963
Telefono: 0258306496 - Fax: 0258303851
E-mail: dm@gruppodimarino.it

REGISTRO DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO

DETTAGLIO ESTINTORE

N°	DISPOSITIVO	ALIAS	MATR.	ANNO FAB.	UBICAZIONE	INTERVENTO	DATA	ESITO	NOTE	PROSS. INTERV.
EST-0044922	Estintore Polvere norma 2024 Portatile 6 Kg	6	321979	2026	1p sala d'attesa	**Dismissione Estintore Norma Uni 9994-2**				02/02/44
						Collaudo Decennale Estintore Polvere Norma Uni 9994-1:2024				02/02/36
						Revisione Quinquennale Estintore Polvere Norma Uni 9994-2024:1				02/02/31
						Verifica Semestrale Estintore Norma Uni 9994-2	02/02/26	Positivo		02/08/26
	DETTAGLI:	*Blocco*				*Classe di Fuoco*		34A-233B-C		
		Edificio			PALAZZINA 1	*Piano*		P1		
EST-0044923	Estintore Polvere Portatile 6 Kg	6/BIS	43272	2023	P1 - TERRAZZO UFFICIO COORDINATORE	**Dismissione Estintore Norma Uni 9994-2**				02/02/41
						Collaudo Decennale Estintore Polvere Norma Uni 9994-1:2024				02/02/33
						Revisione Triennale Estintore Polvere Norma Uni 9994-2	02/02/26	Positivo	Note: LASCIATO IN CAMPO DM SOSTITUTIVO MATRICOLA 453180 ANNO 3/2019	02/02/29
						Verifica Semestrale Estintore Norma Uni 9994-2	02/02/26	Segnalazione	Verificare che l'estintore non sia stato manomesso, in particolare verificare che risulti sigillato il dispositivo di sicurezza per evitare azionamenti accidentali: Segnalazione, Sacco copri estintore rotto	02/08/26
	DETTAGLI:	*Blocco*				*Classe di Fuoco*		34A-233B-C		
		Edificio			PALAZZINA 1	*Piano*		P1		

DM ANTINCENDIO SRL
20090 OPERA (MI)
VIA STAFFORA 35/A
Partita Iva: 04088440963
Telefono: 0258306496 - Fax: 0258303851
E-mail: dm@gruppodimarino.it

REGISTRO DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO

RIEPILOGO PORTA	CONTEGGIO	
	Porta Tagliafuoco Incernierata	3
	Porta Uscita di Emergenza	1

DETTAGLIO PORTA

N°	DISPOSITIVO	ALIAS	MATR.	ANNO FAB.	UBICAZIONE	INTERVENTO	DATA	ESITO	NOTE	PROSS. INTERV.
POR-0023167	Porta Uscita di Emergenza	4	Xxx	2000	Pt ingresso	**Verifica Semestrale Porta Norma Uni 11473**	02/02/26	Positivo		02/08/26
	DETTAGLI:	*Edificio*				*Piano*				
POR-0023168	Porta Tagliafuoco Incernierata	3	2815	2001	Pt corridoio	**Verifica Semestrale Porta Norma Uni 11473**	02/02/26	Segnalazione	Verifica maneggevolezza dispositivi apertura (sgancio e riaggancio): scrocco e serratura a norma UNI EN 12209: Segnalazione, Serratura no ce	02/08/26
	DETTAGLI:	*Edificio*				*Piano*				
POR-0023173	Porta Tagliafuoco Incernierata REI	1	22938	2004	P-1 corridoio palazzina secondaria	**Verifica Semestrale Porta Norma Uni 11473**	02/02/26	Segnalazione	Verifica guarnizioni: 3 cm x 3 m Necessita sostituzione dispositivo danneggiato non garantisce il regolare funzionamento: Segnalazione, Riscontro superiore mancante Verifica verticalità degli assi cerniere: Segnalazione, Spalletta sx staccata Verifica maneggevolezza dispositivi apertura (sgancio e riaggancio): scrocco e serratura a norma UNI EN 12209: Segnalazione, Serrature no ce	02/08/26
	DETTAGLI:	*Edificio*				*Piano*				

DM ANTINCENDIO SRL
20090 OPERA (MI)
VIA STAFFORA 35/A
Partita Iva: 04088440963
Telefono: 0258306496 - Fax: 0258303851
E-mail: dm@gruppodimarino.it

REGISTRO DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO

DETTAGLIO PORTA

N°	DISPOSITIVO	ALIAS	MATR.	ANNO FAB.	UBICAZIONE	INTERVENTO	DATA	ESITO	NOTE	PROSS. INTERV.
POR-0023177	Porta Tagliafuoco Incernierata REI	2	22989	2004	P-1 ingresso seconda palazzina	**Verifica Semestrale Porta Norma Uni 11473**	02/02/26	Segnalazione	Necessita sostituzione dispositivo danneggiato non garantisce il regolare funzionamento: Segnalazione, Cerniere murate, non è possibile caricare/sostituire perni a molla/sfere Verifica maneggevolezza dispositivi apertura (sgancio e riaggancio): dispositivi antipanico a norma UNI EN 1125: Segnalazione, Maniglione no ce Verifica maneggevolezza dispositivi apertura (sgancio e riaggancio): scrocco e serratura a norma UNI EN 12209: Segnalazione, Serrature no ce Serratura secondaria rotta Verifica esistenza di ritegni impropri: Segnalazione, Anta secondaria bloccata in chiusura	02/08/26
	DETTAGLI:	*Edificio*				*Piano*				

DM ANTINCENDIO SRL
20090 OPERA (MI)
VIA STAFFORA 35/A
Partita Iva: 04088440963
Telefono: 0258306496 - Fax: 0258303851
E-mail: dm@gruppodimarino.it

REGISTRO DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO

ELENCO RAPPORTI DI INTERVENTO

ANNO: 2026

MESE: FEBBRAIO

DATA INTERVENTO	RIF. NR. VERBALE INTERVENTO	FIRMA TECNICO VERIFICATORE	FIRMA RESPONSABILE CLIENTE
02/02/2026	10530000484		

DM ANTINCENDIO SRL
20090 OPERA (MI)
VIA STAFFORA 35/A
Partita Iva: 04088440963
Telefono: 0258306496 - Fax: 0258303851
E-mail: dm@gruppodimarino.it

REGISTRO DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO

ELENCO RAPPORTI DI INTERVENTO

ANNO: 2025

MESE: DICEMBRE

DATA INTERVENTO	RIF. NR. VERBALE INTERVENTO	FIRMA TECNICO VERIFICATORE	FIRMA RESPONSABILE CLIENTE
19/12/2025	10530000455		
19/12/2025	10730000058		

MESE: AGOSTO

DATA INTERVENTO	RIF. NR. VERBALE INTERVENTO	FIRMA TECNICO VERIFICATORE	FIRMA RESPONSABILE CLIENTE
05/08/2025	10480002218	VM	