REGISTRO DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO

CLIENTE

C001008 - Betasint SRL

MILANO (MI)

Via Sibari 15, 20141

P.Iva: 11166890159

SEDE OPERATIVA

PAL - POLIAMBULATORIO MONTE PALOMBINO

MILANO (MI)

VIA MONTE PALOMBINO 4, 20138

DM ANTINCENDIO SRL
20090 OPERA (MI)
VIA STAFFORA 35/A
Partita Iva: 04088440963
Telefono: 0258306496 - Fax: 0258303851
E-mail: dm@gruppodimarino.it

REGISTRO DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO

ELENCO DELLE ATTREZZATURE PRESENTI NELL'ATTIVITA'

TIPOLOGIA IMPIANTO	CONTEGGIO
Estintore	2
Porta	2

DM ANTINCENDIO SRL
20090 OPERA (MI)
VIA STAFFORA 35/A
Partita Iva: 04088440963
Telefono: 0258306496 - Fax: 0258303851
E-mail: dm@gruppodimarino.it

REGISTRO DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO

RIEPILOGO ESTINTORE	CONTEGGIO	
	Estintore Polvere	2

DETTAGLIO ESTINTORE

N°	DISPOSITIVO	ALIAS	MATR.	ANNO FAB.	UBICAZIONE	INTERVENTO	DATA	ESITO	NOTE	PROSS. INTERV.
EST-0040748	Estintore Polvere Portatile 6 Kg	2	902	2021	Corridoio	**Dismissione Estintore Norma Uni 9994-2**				04/02/39
						Collaudo Decennale Estintore Polvere Norma Uni 9994-1:2024				04/02/31
						Revisione Triennale Estintore Polvere Norma Uni 9994-2				04/02/27
						Verifica Semestrale Estintore Norma Uni 9994-2	04/08/25	Positivo		04/02/26
	DETTAGLI:	*Blocco*				*Classe di Fuoco*		34A-233B-C		
		Edificio				*Piano*				
EST-0040749	Estintore Polvere Portatile 6 Kg	1	903	2021	Ingresso	**Dismissione Estintore Norma Uni 9994-2**				04/02/39
						Collaudo Decennale Estintore Polvere Norma Uni 9994-1:2024				04/02/31
						Revisione Triennale Estintore Polvere Norma Uni 9994-2				04/02/27
						Verifica Semestrale Estintore Norma Uni 9994-2	04/08/25	Positivo		04/02/26
	DETTAGLI:	*Blocco*				*Classe di Fuoco*		34A-233B-C		
		Edificio				*Piano*				

DM ANTINCENDIO SRL
20090 OPERA (MI)
VIA STAFFORA 35/A
Partita Iva: 04088440963
Telefono: 0258306496 - Fax: 0258303851
E-mail: dm@gruppodimarino.it

REGISTRO DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO

RIEPILOGO PORTA	CONTEGGIO	
	Porta Uscita di Emergenza	2

DETTAGLIO PORTA

N°	DISPOSITIVO	ALIAS	MATR.	ANNO FAB.	UBICAZIONE	INTERVENTO	DATA	ESITO	NOTE	PROSS. INTERV.
POR-0023125	Porta Uscita di Emergenza	1	Xxx	2010	Uscita ambulatorio	**Verifica Semestrale Porta Norma Uni 11473**	28/08/25	Positivo		28/02/26
	DETTAGLI:	*Edificio*				*Piano*				
POR-0023126	Porta Uscita di Emergenza	2	Xxx	2010	Ingresso ambulatorio	**Verifica Semestrale Porta Norma Uni 11473**	28/08/25	Positivo		28/02/26
	DETTAGLI:	*Edificio*				*Piano*				

DM ANTINCENDIO SRL
20090 OPERA (MI)
VIA STAFFORA 35/A
Partita Iva: 04088440963
Telefono: 0258306496 - Fax: 0258303851
E-mail: dm@gruppodimarino.it

REGISTRO DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO

ELENCO RAPPORTI DI INTERVENTO

ANNO: 2025

MESE: OTTOBRE

DATA INTERVENTO	RIF. NR. VERBALE INTERVENTO	FIRMA TECNICO VERIFICATORE	FIRMA RESPONSABILE CLIENTE
31/10/2025	10100003527	AC	

MESE: AGOSTO

DATA INTERVENTO	RIF. NR. VERBALE INTERVENTO	FIRMA TECNICO VERIFICATORE	FIRMA RESPONSABILE CLIENTE
28/08/2025	10480002244	VM	