DM ANTINCENDIO SRL
20090 OPERA (MI)
VIA STAFFORA 35/A
Partita Iva: 04088440963
Telefono: 0258306496 - Fax: 0258303851
E-mail: dm@gruppodimarino.it

REGISTRO DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO

CLIENTE

C001008 - Betasint SRL

MILANO (MI)

Via Sibari 15, 20141

P.Iva: 11166890159

SEDE OPERATIVA

POB - CENTRO DIURNO - P.O. BOLLATE

BOLLATE (MI)

VIA PIAVE 20, 20021

DM ANTINCENDIO SRL
20090 OPERA (MI)
VIA STAFFORA 35/A
Partita Iva: 04088440963
Telefono: 0258306496 - Fax: 0258303851
E-mail: dm@gruppodimarino.it

REGISTRO DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO

ELENCO DELLE ATTREZZATURE PRESENTI NELL'ATTIVITA'

TIPOLOGIA IMPIANTO	CONTEGGIO
Estintore	6
Porta	6
Idrante	1

DM ANTINCENDIO SRL
20090 OPERA (MI)
VIA STAFFORA 35/A
Partita Iva: 04088440963
Telefono: 0258306496 - Fax: 0258303851
E-mail: dm@gruppodimarino.it

REGISTRO DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO

RIEPILOGO ESTINTORE	CONTEGGIO	
	Estintore Polvere	4
	Estintore Anidride Carbonica	2

DETTAGLIO ESTINTORE

N°	DISPOSITIVO	ALIAS	MATR.	ANNO FAB.	UBICAZIONE	INTERVENTO	DATA	ESITO	NOTE	PROSS. INTERV.
EST-0043493	Estintore Polvere Portatile 6 Kg	1	95156	2020	INGRESSO	**Dismissione Estintore Norma Uni 9994-2**				01/01/38
						Collaudo Decennale Estintore Polvere Norma Uni 9994-1:2024				01/01/30
						Revisione Triennale Estintore Polvere Norma Uni 9994-2				01/01/23
						Verifica Semestrale Estintore Norma Uni 9994-2	15/09/25	Positivo		15/03/26
	DETTAGLI:	*Blocco*				*Classe di Fuoco*		43A-233B-C		
		Edificio				*Piano*		Pt		
EST-0043494	Estintore Polvere Portatile 6 Kg	2	95115	2020	AREA RICREATIVA	**Dismissione Estintore Norma Uni 9994-2**				01/01/38
						Collaudo Decennale Estintore Polvere Norma Uni 9994-1:2024				01/01/30
						Revisione Triennale Estintore Polvere Norma Uni 9994-2				01/01/23
						Verifica Semestrale Estintore Norma Uni 9994-2	15/09/25	Positivo		15/03/26
	DETTAGLI:	*Blocco*				*Classe di Fuoco*		43A-233B-C		
		Edificio			CENTRO DIURNO INTEGRATO	*Piano*		Pt		

DM ANTINCENDIO SRL
20090 OPERA (MI)
VIA STAFFORA 35/A
Partita Iva: 04088440963
Telefono: 0258306496 - Fax: 0258303851
E-mail: dm@gruppodimarino.it

REGISTRO DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO

DETTAGLIO ESTINTORE

N°	DISPOSITIVO	ALIAS	MATR.	ANNO FAB.	UBICAZIONE	INTERVENTO	DATA	ESITO	NOTE	PROSS. INTERV.
EST-0043495	Estintore Anidride Carbonica Portatile 5 Kg	6	35628	2019	FRONTE DEPOSITO	**Dismissione Estintore Norma Uni 9994-2**				01/01/37
						Collaudo Decennale Estintore CO2 Norma Uni 9994-2				01/01/29
						Revisione Quinquennale Estintore CO2 Norma Uni 9994-2				01/01/24
						Verifica Semestrale Estintore Norma Uni 9994-2	15/09/25	Positivo		15/03/26
	DETTAGLI:	*Blocco*				*Classe di Fuoco*		113B		
		Edificio				*Piano*		Pt		
EST-0043496	Estintore Polvere Portatile 6 Kg	4	13171	2020	VICINO CENTRALE TELEFONICA	**Dismissione Estintore Norma Uni 9994-2**				01/01/38
						Collaudo Decennale Estintore Polvere Norma Uni 9994-1:2024				01/01/30
						Revisione Triennale Estintore Polvere Norma Uni 9994-2				01/01/23
						Verifica Semestrale Estintore Norma Uni 9994-2	15/09/25	Positivo		15/03/26
	DETTAGLI:	*Blocco*				*Classe di Fuoco*		34A-233B-C		
		Edificio				*Piano*		Pt		
EST-0043497	Estintore Anidride Carbonica Portatile 5 Kg	5	7958	2022	VICINO CENTRALE TELEFONICA	**Dismissione Estintore Norma Uni 9994-2**				01/11/40
						Collaudo Decennale Estintore CO2 Norma Uni 9994-2				01/11/32
						Revisione Quinquennale Estintore CO2 Norma Uni 9994-2				01/11/27
						Verifica Semestrale Estintore Norma Uni 9994-2	15/09/25	Positivo		15/03/26
	DETTAGLI:	*Blocco*				*Classe di Fuoco*		113B		
		Edificio				*Piano*		Pt		

DM ANTINCENDIO SRL
20090 OPERA (MI)
VIA STAFFORA 35/A
Partita Iva: 04088440963
Telefono: 0258306496 - Fax: 0258303851
E-mail: dm@gruppodimarino.it

REGISTRO DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO

DETTAGLIO ESTINTORE

N°	DISPOSITIVO	ALIAS	MATR.	ANNO FAB.	UBICAZIONE	INTERVENTO	DATA	ESITO	NOTE	PROSS. INTERV.
EST-0043498	Estintore Polvere Portatile 6 Kg	3	74979	2020	AREA ESERCIZI	**Dismissione Estintore Norma Uni 9994-2**				01/01/38
						Collaudo Decennale Estintore Polvere Norma Uni 9994-1:2024				01/01/30
						Revisione Triennale Estintore Polvere Norma Uni 9994-2				01/01/23
						Verifica Semestrale Estintore Norma Uni 9994-2	15/09/25	Positivo		15/03/26
	DETTAGLI:	*Blocco*				*Classe di Fuoco*		43A-233B-C		
		Edificio			CENTRO DIURNO INTEGRATO	*Piano*		Pt		

DM ANTINCENDIO SRL
20090 OPERA (MI)
VIA STAFFORA 35/A
Partita Iva: 04088440963
Telefono: 0258306496 - Fax: 0258303851
E-mail: dm@gruppodimarino.it

REGISTRO DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO

RIEPILOGO PORTA	CONTEGGIO	
	Porta Tagliafuoco Incernierata	4
	Porta Uscita di Emergenza	2

DETTAGLIO PORTA

N°	DISPOSITIVO	ALIAS	MATR.	ANNO FAB.	UBICAZIONE	INTERVENTO	DATA	ESITO	NOTE	PROSS. INTERV.
POR-0024053	Porta Tagliafuoco Incernierata REI	6	2299511	2021	LOCALE TECNICO	**Verifica Semestrale Porta Norma Uni 11473**	15/09/25	Positivo		15/03/26
	DETTAGLI:	*Edificio*				*Piano*		Pt		
POR-0024054	Porta Tagliafuoco Incernierata REI	2	2329087	2021	DEPOSITO	**Verifica Semestrale Porta Norma Uni 11473**	15/09/25	Positivo		15/03/26
	DETTAGLI:	*Edificio*			CENTRO DIURNO INTEGRATO	*Piano*		Pt		
POR-0024055	Porta Tagliafuoco Incernierata REI	5	2329089	2021	DEPOSITO	**Verifica Semestrale Porta Norma Uni 11473**	15/09/25	Positivo		15/03/26
	DETTAGLI:	*Edificio*				*Piano*		Pt		
POR-0024056	Porta Tagliafuoco Incernierata REI	3	2329088	2021	CENTRALE TELEFONICA	**Verifica Semestrale Porta Norma Uni 11473**	15/09/25	Positivo		15/03/26
	DETTAGLI:	*Edificio*				*Piano*		Pt		
POR-0024057	Porta Uscita di Emergenza	4	Xxx	2025	FRONTE DEPOSITO	**Verifica Semestrale Porta Norma Uni 11473**	15/09/25	Positivo		15/03/26
	DETTAGLI:	*Edificio*				*Piano*		Pt		
POR-0024058	Porta Uscita di Emergenza	1	Xxx	2025	INGRESSO	**Verifica Semestrale Porta Norma Uni 11473**	15/09/25	Positivo		15/03/26
	DETTAGLI:	*Edificio*			CENTRO DIURNO INTEGRATO	*Piano*		Pt		

DM ANTINCENDIO SRL
20090 OPERA (MI)
VIA STAFFORA 35/A
Partita Iva: 04088440963
Telefono: 0258306496 - Fax: 0258303851
E-mail: dm@gruppodimarino.it

REGISTRO DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO

RIEPILOGO IDRANTE	CONTEGGIO	
	Idrante Manichetta	1

DETTAGLIO IDRANTE

N°	DISPOSITIVO	ALIAS	MATR.	ANNO FAB.	UBICAZIONE	INTERVENTO	DATA	ESITO	NOTE	PROSS. INTERV.
IDR-0011841	Idrante Manichetta UNI 45	1	XXX	2022	INGRESSO	**Collaudo Quinquennale Manichetta Norma Uni 671/1/2/3**				01/06/27
						Revisione Annuale Manichetta (Collaudo Funzionale) Norma Uni 671/1/2/3				15/09/26
						Verifica Semestrale Idrante Manichetta Norma Uni 671/1/2/3	15/09/25	Positivo		15/03/26
	DETTAGLI:	*Blocco*				*Edificio*		CENTRO DIURNO INTEGRATO		
		Piano			Pt					

DM ANTINCENDIO SRL
20090 OPERA (MI)
VIA STAFFORA 35/A
Partita Iva: 04088440963
Telefono: 0258306496 - Fax: 0258303851
E-mail: dm@gruppodimarino.it

REGISTRO DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO

ELENCO RAPPORTI DI INTERVENTO

ANNO: 2026

MESE: FEBBRAIO

DATA INTERVENTO	RIF. NR. VERBALE INTERVENTO	FIRMA TECNICO VERIFICATORE	FIRMA RESPONSABILE CLIENTE
24/02/2026	10530000515		

DM ANTINCENDIO SRL
20090 OPERA (MI)
VIA STAFFORA 35/A
Partita Iva: 04088440963
Telefono: 0258306496 - Fax: 0258303851
E-mail: dm@gruppodimarino.it

REGISTRO DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO

ELENCO RAPPORTI DI INTERVENTO

ANNO: 2025

MESE: SETTEMBRE

DATA INTERVENTO	RIF. NR. VERBALE INTERVENTO	FIRMA TECNICO VERIFICATORE	FIRMA RESPONSABILE CLIENTE
15/09/2025	10720000047		