DM ANTINCENDIO SRL
20090 OPERA (MI)
VIA STAFFORA 35/A
Partita Iva: 04088440963
Telefono: 0258306496 - Fax: 0258303851
E-mail: dm@gruppodimarino.it

REGISTRO DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO

CLIENTE

C001008 - Betasint SRL

MILANO (MI)

Via Sibari 15, 20141

P.Iva: 11166890159

SEDE OPERATIVA

QUA - POLIAMBULATORIO QUARENGHI

MILANO (MI)

VIA QUARENGHI 21, 20151

DM ANTINCENDIO SRL
20090 OPERA (MI)
VIA STAFFORA 35/A
Partita Iva: 04088440963
Telefono: 0258306496 - Fax: 0258303851
E-mail: dm@gruppodimarino.it

REGISTRO DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO

ELENCO DELLE ATTREZZATURE PRESENTI NELL'ATTIVITA'

TIPOLOGIA IMPIANTO	CONTEGGIO
Porta	8
Estintore	7
Sistema rilevazione incendi	1

DM ANTINCENDIO SRL
20090 OPERA (MI)
VIA STAFFORA 35/A
Partita Iva: 04088440963
Telefono: 0258306496 - Fax: 0258303851
E-mail: dm@gruppodimarino.it

REGISTRO DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO

RIEPILOGO ESTINTORE	CONTEGGIO	
	Estintore Polvere	5
	Estintore Polvere norma 2024	2

DETTAGLIO ESTINTORE

N°	DISPOSITIVO	ALIAS	MATR.	ANNO FAB.	UBICAZIONE	INTERVENTO	DATA	ESITO	NOTE	PROSS. INTERV.
EST-0040678	Estintore Polvere Portatile 6 Kg	1	218665	2017	2p corridoio	**Dismissione Estintore Norma Uni 9994-2**				31/03/35
						Collaudo Decennale Estintore Polvere Norma Uni 9994-1:2024				31/03/27
						Revisione Triennale Estintore Polvere Norma Uni 9994-2				15/11/26
						Verifica Semestrale Estintore Norma Uni 9994-2	30/01/26	Positivo		30/07/26
	DETTAGLI:	*Blocco*				*Classe di Fuoco*		34A-233B-C		
		Edificio				*Piano*				
EST-0040679	Estintore Polvere Portatile 6 Kg	6	716125	2019	2p corridoio	**Dismissione Estintore Norma Uni 9994-2**				28/02/37
						Collaudo Decennale Estintore Polvere Norma Uni 9994-1:2024				28/02/29
						Revisione Triennale Estintore Polvere Norma Uni 9994-2	30/01/26	Positivo	Note: LASCIATO IN CAMPO DM SOSTITUTIVO MATRICOLA 47890 ANNO 2013	30/01/29
						Verifica Semestrale Estintore Norma Uni 9994-2	14/01/26	Positivo		14/07/26
	DETTAGLI:	*Blocco*				*Classe di Fuoco*		34A-233B-C		
		Edificio				*Piano*				

DM ANTINCENDIO SRL
20090 OPERA (MI)
VIA STAFFORA 35/A
Partita Iva: 04088440963
Telefono: 0258306496 - Fax: 0258303851
E-mail: dm@gruppodimarino.it

REGISTRO DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO

DETTAGLIO ESTINTORE

N°	DISPOSITIVO	ALIAS	MATR.	ANNO FAB.	UBICAZIONE	INTERVENTO	DATA	ESITO	NOTE	PROSS. INTERV.
EST-0040681	Estintore Polvere Portatile 6 Kg	5	716101	2019	2p corridoio	**Dismissione Estintore Norma Uni 9994-2**				28/01/37
						Collaudo Decennale Estintore Polvere Norma Uni 9994-1:2024				28/01/29
						Revisione Triennale Estintore Polvere Norma Uni 9994-2	30/01/26	Positivo	Note: LASCIATO IN CAMPO DM SOSTITUTIVO MATRICOLA 119033 ANNO 2025	30/01/29
						Verifica Semestrale Estintore Norma Uni 9994-2	14/01/26	Positivo		14/07/26
	DETTAGLI:	*Blocco*				*Classe di Fuoco*		34A-233B-C		
		Edificio				*Piano*				
EST-0040682	Estintore Polvere Portatile 6 Kg	4	68600	2020	2p corridoio	**Dismissione Estintore Norma Uni 9994-2**				28/01/38
						Collaudo Decennale Estintore Polvere Norma Uni 9994-1:2024				28/01/30
						Revisione Triennale Estintore Polvere Norma Uni 9994-2	30/01/26	Positivo	Note: LASCIATO IN CAMPO DM SOSTITUTIVO MATRICOLA 8815 ANNO 2021	30/01/29
						Verifica Semestrale Estintore Norma Uni 9994-2	14/01/26	Positivo		14/07/26
	DETTAGLI:	*Blocco*				*Classe di Fuoco*		34A-233B-C		
		Edificio				*Piano*				

DM ANTINCENDIO SRL
20090 OPERA (MI)
VIA STAFFORA 35/A
Partita Iva: 04088440963
Telefono: 0258306496 - Fax: 0258303851
E-mail: dm@gruppodimarino.it

REGISTRO DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO

DETTAGLIO ESTINTORE

N°	DISPOSITIVO	ALIAS	MATR.	ANNO FAB.	UBICAZIONE	INTERVENTO	DATA	ESITO	NOTE	PROSS. INTERV.
EST-0040684	Estintore Polvere Portatile 6 Kg	7	2258	2018	2p attesa cup	**Dismissione Estintore Norma Uni 9994-2**				28/01/36
						Collaudo Decennale Estintore Polvere Norma Uni 9994-1:2024				28/01/28
						Revisione Triennale Estintore Polvere Norma Uni 9994-2				15/11/26
						Verifica Semestrale Estintore Norma Uni 9994-2	30/01/26	Positivo		30/07/26
	DETTAGLI:	*Blocco*				*Classe di Fuoco*		34A-233B-C		
		Edificio				*Piano*				
EST-0044895	Estintore Polvere norma 2024 Portatile 6 Kg	3	323482	2026	2p corridoio	**Dismissione Estintore Norma Uni 9994-2**				01/01/44
						Collaudo Decennale Estintore Polvere Norma Uni 9994-1:2024				01/01/36
						Revisione Quinquennale Estintore Polvere Norma Uni 9994-2024:1				01/01/31
						Verifica Semestrale Estintore Norma Uni 9994-2	30/01/26	Positivo		30/07/26
	DETTAGLI:	*Blocco*				*Classe di Fuoco*		34A-233B-C		
		Edificio				*Piano*		P2		

DM ANTINCENDIO SRL
20090 OPERA (MI)
VIA STAFFORA 35/A
Partita Iva: 04088440963
Telefono: 0258306496 - Fax: 0258303851
E-mail: dm@gruppodimarino.it

REGISTRO DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO

DETTAGLIO ESTINTORE

N°	DISPOSITIVO	ALIAS	MATR.	ANNO FAB.	UBICAZIONE	INTERVENTO	DATA	ESITO	NOTE	PROSS. INTERV.
EST-0044896	Estintore Polvere norma 2024 Portatile 6 Kg	2	323481	2026	2p corridoio zona bagno pubblico	**Dismissione Estintore Norma Uni 9994-2**				01/01/44
						Collaudo Decennale Estintore Polvere Norma Uni 9994-1:2024				01/01/36
						Revisione Quinquennale Estintore Polvere Norma Uni 9994-2024:1				01/01/31
						Verifica Semestrale Estintore Norma Uni 9994-2	30/01/26	Positivo		30/07/26
	DETTAGLI:	*Blocco*				*Classe di Fuoco*		34A-233B-C		
		Edificio				*Piano*		P2		

DM ANTINCENDIO SRL
20090 OPERA (MI)
VIA STAFFORA 35/A
Partita Iva: 04088440963
Telefono: 0258306496 - Fax: 0258303851
E-mail: dm@gruppodimarino.it

REGISTRO DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO

RIEPILOGO PORTA	CONTEGGIO	
	Porta Uscita di Emergenza	4
	Porta Tagliafuoco Incernierata	4

DETTAGLIO PORTA

N°	DISPOSITIVO	ALIAS	MATR.	ANNO FAB.	UBICAZIONE	INTERVENTO	DATA	ESITO	NOTE	PROSS. INTERV.
POR-0023109	Porta Uscita di Emergenza	5	Xxx	2015	2p ingresso	**Verifica Semestrale Porta Norma Uni 11473**	30/01/26	Positivo		30/07/26
	DETTAGLI:	*Edificio*				*Piano*				
POR-0023110	Porta Tagliafuoco Incernierata REI	1	567344	2015	2p sbarco ascensori	**Verifica Semestrale Porta Norma Uni 11473**	30/01/26	Segnalazione	Verifica integrità costruttiva: Segnalazione, manca riscontro a pavimento	30/07/26
	DETTAGLI:	*Edificio*				*Piano*				
POR-0023111	Porta Uscita di Emergenza	4	Xxx	2015	2p ingresso	**Verifica Semestrale Porta Norma Uni 11473**	30/01/26	Positivo		30/07/26
	DETTAGLI:	*Edificio*				*Piano*				
POR-0023112	Porta Tagliafuoco Incernierata REI	9	147739	2016	2p archivio farmacia	**Verifica Semestrale Porta Norma Uni 11473**	30/01/26	Positivo		30/07/26
	DETTAGLI:	*Edificio*				*Piano*				
POR-0023113	Porta Uscita di Emergenza	7	Xxx	2016	2p uscita corridoio zona prelievi	**Verifica Semestrale Porta Norma Uni 11473**	30/01/26	Positivo		30/07/26
	DETTAGLI:	*Edificio*				*Piano*				
POR-0023114	Porta Tagliafuoco Incernierata REI	8	147738	2016	2p archivio temporaneo	**Verifica Semestrale Porta Norma Uni 11473**	30/01/26	Segnalazione	Verifica fissaggio e giochi: Segnalazione, Anta fuori squadra, non permette la totale auto chiusura	30/07/26
	DETTAGLI:	*Edificio*				*Piano*				
POR-0023115	Porta Uscita di Emergenza	6	Xxx	2016	2p uscita corridoio zona prelievi	**Verifica Semestrale Porta Norma Uni 11473**	30/01/26	Positivo		30/07/26
	DETTAGLI:	*Edificio*				*Piano*				
POR-0023116	Porta Tagliafuoco Incernierata REI	3	567349	2015	2p sbarco ascensori	**Verifica Semestrale Porta Norma Uni 11473**	30/01/26	Positivo		30/07/26
	DETTAGLI:	*Edificio*				*Piano*				

DM ANTINCENDIO SRL
20090 OPERA (MI)
VIA STAFFORA 35/A
Partita Iva: 04088440963
Telefono: 0258306496 - Fax: 0258303851
E-mail: dm@gruppodimarino.it

REGISTRO DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO

RIEPILOGO SISTEMA RILEVAZIONE INCENDI	CONTEGGIO	
	Sistema rilevazione incendi	1

DETTAGLIO SISTEMA RILEVAZIONE INCENDI

N°	DISPOSITIVO	ALIAS	MATR.	ANNO FAB.	UBICAZIONE	INTERVENTO	DATA	ESITO	NOTE	PROSS. INTERV.
SRA-0000559	Sistema rilevazione incendi NOTIFIER AM1000		NOTIFIER AM1000	2018	ACCETTAZIONE	**Controllo periodico sistemi rilevazione incendi**	30/01/26	Positivo	Note: ESEGUITO PROVE REALI DI FUNZIONAMENTO CON ESITO POSITIVO,IL TUTTO VIENE LASCIATO PERFETTAMENTE FUNZIONANTE E PRIVO DI ANOMALIE.	30/07/26
	DETTAGLI:	*EDIFICIO POS. CENTRALE*				*Ubicazione attività protetta*		CUP, FRAMACIA , STERILIZZAZIONE		

DM ANTINCENDIO SRL
20090 OPERA (MI)
VIA STAFFORA 35/A
Partita Iva: 04088440963
Telefono: 0258306496 - Fax: 0258303851
E-mail: dm@gruppodimarino.it

REGISTRO DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO

ELENCO RAPPORTI DI INTERVENTO

ANNO: 2026

MESE: FEBBRAIO

DATA INTERVENTO	RIF. NR. VERBALE INTERVENTO	FIRMA TECNICO VERIFICATORE	FIRMA RESPONSABILE CLIENTE
02/02/2026	10530000483		

MESE: GENNAIO

DATA INTERVENTO	RIF. NR. VERBALE INTERVENTO	FIRMA TECNICO VERIFICATORE	FIRMA RESPONSABILE CLIENTE
30/01/2026	10860000031		
30/01/2026	10330001977		

DM ANTINCENDIO SRL
20090 OPERA (MI)
VIA STAFFORA 35/A
Partita Iva: 04088440963
Telefono: 0258306496 - Fax: 0258303851
E-mail: dm@gruppodimarino.it

REGISTRO DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO

ELENCO RAPPORTI DI INTERVENTO

ANNO: 2025

MESE: AGOSTO

DATA INTERVENTO	RIF. NR. VERBALE INTERVENTO	FIRMA TECNICO VERIFICATORE	FIRMA RESPONSABILE CLIENTE
04/08/2025	10770000007		

MESE: LUGLIO

DATA INTERVENTO	RIF. NR. VERBALE INTERVENTO	FIRMA TECNICO VERIFICATORE	FIRMA RESPONSABILE CLIENTE
14/07/2025	10430000582		