DM ANTINCENDIO SRL
20090 OPERA (MI)
VIA STAFFORA 35/A
Partita Iva: 04088440963
Telefono: 0258306496 - Fax: 0258303851
E-mail: dm@gruppodimarino.it

REGISTRO DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO

CLIENTE

C001008 - Betasint SRL

MILANO (MI)

Via Sibari 15, 20141

P.Iva: 11166890159

SEDE OPERATIVA

SAS - POLIAMBULATORIO CARADOSSO-SASSI

MILANO (MI)

VIA CARADOSSO 9, 20123

DM ANTINCENDIO SRL
20090 OPERA (MI)
VIA STAFFORA 35/A
Partita Iva: 04088440963
Telefono: 0258306496 - Fax: 0258303851
E-mail: dm@gruppodimarino.it

REGISTRO DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO

ELENCO DELLE ATTREZZATURE PRESENTI NELL'ATTIVITA'

TIPOLOGIA IMPIANTO	CONTEGGIO
Estintore	7
Porta	2
Sistema rilevazione incendi	1

DM ANTINCENDIO SRL
20090 OPERA (MI)
VIA STAFFORA 35/A
Partita Iva: 04088440963
Telefono: 0258306496 - Fax: 0258303851
E-mail: dm@gruppodimarino.it

REGISTRO DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO

RIEPILOGO ESTINTORE	CONTEGGIO	
	Estintore Anidride Carbonica	1
	Estintore Polvere	6

DETTAGLIO ESTINTORE

N°	DISPOSITIVO	ALIAS	MATR.	ANNO FAB.	UBICAZIONE	INTERVENTO	DATA	ESITO	NOTE	PROSS. INTERV.
EST-0041703	Estintore Polvere Portatile 6 Kg	1	260	2020	FRONTE SALA ECOGRAFIA P1	**Dismissione Estintore Norma Uni 9994-2**				13/03/38
						Collaudo Decennale Estintore Polvere Norma Uni 9994-1:2024				13/03/30
						Revisione Triennale Estintore Polvere Norma Uni 9994-2	28/08/25	Positivo		28/08/28
						Verifica Semestrale Estintore Norma Uni 9994-2	26/01/26	Segnalazione	Verificare che l'estintore sia presente e segnalato con apposito cartello: Negativo, FORNIRE ED INSTALLARE CARTELLO SEGNALATORE MONOFACCIALE.	26/07/26
	DETTAGLI:	*Blocco*				*Classe di Fuoco*		34A-233B-C		
		Edificio				*Piano*		P1		
EST-0041704	Estintore Anidride Carbonica Portatile 5 Kg	6	168840	2023	CORRIDOIO P.1S	**Dismissione Estintore Norma Uni 9994-2**				01/01/41
						Collaudo Decennale Estintore CO2 Norma Uni 9994-2				01/01/33
						Revisione Quinquennale Estintore CO2 Norma Uni 9994-2				01/01/28
						Verifica Semestrale Estintore Norma Uni 9994-2	26/01/26	Positivo		26/07/26
	DETTAGLI:	*Blocco*				*Classe di Fuoco*		113B		
		Edificio				*Piano*		P.1S		

DM ANTINCENDIO SRL
20090 OPERA (MI)
VIA STAFFORA 35/A
Partita Iva: 04088440963
Telefono: 0258306496 - Fax: 0258303851
E-mail: dm@gruppodimarino.it

REGISTRO DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO

DETTAGLIO ESTINTORE

N°	DISPOSITIVO	ALIAS	MATR.	ANNO FAB.	UBICAZIONE	INTERVENTO	DATA	ESITO	NOTE	PROSS. INTERV.
EST-0041705	Estintore Polvere Portatile 6 Kg	2	244	2020	SBARCO ASCENSORE P1	**Dismissione Estintore Norma Uni 9994-2**				13/03/38
						Collaudo Decennale Estintore Polvere Norma Uni 9994-1:2024				13/03/30
						Revisione Triennale Estintore Polvere Norma Uni 9994-2	28/08/25	Positivo		28/08/28
						Verifica Semestrale Estintore Norma Uni 9994-2	26/01/26	Positivo	Note: PRESENTE IN CAMPO DM SOSTITUTIVO MATRICOLA 66828 ANNO 2014	26/07/26
	DETTAGLI:	*Blocco*				*Classe di Fuoco*		34A-233B-C		
		Edificio				*Piano*				
EST-0041706	Estintore Polvere Portatile 6 Kg	5	379	2020	CORRIDOIO P.1S	**Dismissione Estintore Norma Uni 9994-2**				13/03/38
						Collaudo Decennale Estintore Polvere Norma Uni 9994-1:2024				13/03/30
						Revisione Triennale Estintore Polvere Norma Uni 9994-2	28/08/25	Positivo	Note: LASCIATO DM SOSTITUTIVO	28/08/28
						Verifica Semestrale Estintore Norma Uni 9994-2	26/01/26	Segnalazione	Verificare che l'estintore non presenti anomalie quali ugelli ostruiti, perdite, tracce di corrosione, sconnessioni o incrinature dei tubi flessibili, ecc.: Incrinature dei tubi flessibili, LANCIA DM SOSTITUTIVO PIEGATA	26/07/26
	DETTAGLI:	*Blocco*				*Classe di Fuoco*		34A-233B-C		
		Edificio				*Piano*		P.1S		

DM ANTINCENDIO SRL
20090 OPERA (MI)
VIA STAFFORA 35/A
Partita Iva: 04088440963
Telefono: 0258306496 - Fax: 0258303851
E-mail: dm@gruppodimarino.it

REGISTRO DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO

DETTAGLIO ESTINTORE

N°	DISPOSITIVO	ALIAS	MATR.	ANNO FAB.	UBICAZIONE	INTERVENTO	DATA	ESITO	NOTE	PROSS. INTERV.
EST-0041707	Estintore Polvere Portatile 6 Kg	4	239	2020	SALA D'ATTESA PT	**Dismissione Estintore Norma Uni 9994-2**				13/03/38
						Collaudo Decennale Estintore Polvere Norma Uni 9994-1:2024				13/03/30
						Revisione Triennale Estintore Polvere Norma Uni 9994-2	28/08/25	Positivo	Note: LASCIATO DM SOSTITUTIVO	28/08/28
						Verifica Semestrale Estintore Norma Uni 9994-2	26/01/26	Positivo	Note: PRESENTE IN CAMPO DM SOSTITUTIVO MATRICOLA 11473 ANNO 2013	26/07/26
	DETTAGLI:	*Blocco*				*Classe di Fuoco*		34A-233B-C		
		Edificio				*Piano*		PT		
EST-0041708	Estintore Polvere Portatile 6 Kg	7	393	2020	CENTRALE TERMICA	**Dismissione Estintore Norma Uni 9994-2**				13/03/38
						Collaudo Decennale Estintore Polvere Norma Uni 9994-1:2024				13/03/30
						Revisione Triennale Estintore Polvere Norma Uni 9994-2	28/08/25	Positivo	Note: LASCIATO DM SOSTITUTIVO	28/08/28
						Verifica Semestrale Estintore Norma Uni 9994-2	26/01/26	Segnalazione	Note: PRESENTE IN CAMPO DM SOSTITUTIVO MATRICOLA 113459 ANNO 2012 Verificare che l'estintore sia presente e segnalato con apposito cartello: Negativo, MANCA CARTELLO SEGNALATORE MONOFACCIALE ESTERNO AL LOCALE.	26/07/26
	DETTAGLI:	*Blocco*				*Classe di Fuoco*		34A-233B-C		
		Edificio				*Piano*		ESTERNO		

DM ANTINCENDIO SRL
20090 OPERA (MI)
VIA STAFFORA 35/A
Partita Iva: 04088440963
Telefono: 0258306496 - Fax: 0258303851
E-mail: dm@gruppodimarino.it

REGISTRO DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO

DETTAGLIO ESTINTORE

N°	DISPOSITIVO	ALIAS	MATR.	ANNO FAB.	UBICAZIONE	INTERVENTO	DATA	ESITO	NOTE	PROSS. INTERV.
EST-0041709	Estintore Polvere Portatile 6 Kg	3	241	2020	SALA D'ATTESA PT	**Dismissione Estintore Norma Uni 9994-2**				13/03/38
						Collaudo Decennale Estintore Polvere Norma Uni 9994-1:2024				13/03/30
						Revisione Triennale Estintore Polvere Norma Uni 9994-2	28/08/25	Positivo	Note: LASCIATO DM SOSTITUTIVO	28/08/28
						Verifica Semestrale Estintore Norma Uni 9994-2	26/01/26	Positivo	Note: PRESENTE IN CAMPO DM SOSTITUTIVO MATRICOLA 1229 ANNO 2014	26/07/26
	DETTAGLI:	*Blocco*				*Classe di Fuoco*		34A-233B-C		
		Edificio				*Piano*		PT		

DM ANTINCENDIO SRL
20090 OPERA (MI)
VIA STAFFORA 35/A
Partita Iva: 04088440963
Telefono: 0258306496 - Fax: 0258303851
E-mail: dm@gruppodimarino.it

REGISTRO DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO

RIEPILOGO PORTA	CONTEGGIO	
	Porta Uscita di Emergenza	1
	Porta Tagliafuoco Incernierata	1

DETTAGLIO PORTA

N°	DISPOSITIVO	ALIAS	MATR.	ANNO FAB.	UBICAZIONE	INTERVENTO	DATA	ESITO	NOTE	PROSS. INTERV.
POR-0023542	Porta Uscita di Emergenza	1	XXX	2025	USCITA CORTILE ESTERNO PT	**Verifica Semestrale Porta Norma Uni 11473**	26/01/26	Segnalazione	Necessita sostituzione dispositivo danneggiato non garantisce il regolare funzionamento: Segnalazione, MANIGLIA DA SOSTITUIRE. Maniglione avente meccanismi interni usurati non garantisce la corretta forza di serraggio: Segnalazione Pavimento irregolare non si garantisce la regolare auto chiusura: Segnalazione, PORTA NON APRE E CHIUDE CORRETTAMENTE.	26/07/26
	DETTAGLI:	*Edificio*				*Piano*		PT		

DM ANTINCENDIO SRL
20090 OPERA (MI)
VIA STAFFORA 35/A
Partita Iva: 04088440963
Telefono: 0258306496 - Fax: 0258303851
E-mail: dm@gruppodimarino.it

REGISTRO DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO

DETTAGLIO PORTA

N°	DISPOSITIVO	ALIAS	MATR.	ANNO FAB.	UBICAZIONE	INTERVENTO	DATA	ESITO	NOTE	PROSS. INTERV.
POR-0023543	Porta Tagliafuoco Incernierata REI	2	05024/94	1994	CENTRALE TERMICA	**Verifica Semestrale Porta Norma Uni 11473**	26/01/26	Segnalazione	Verifica integrità costruttiva: Segnalazione, PORTA PRESENTA SEGNI DI RUGGINE. Anta lamiere distaccate: Segnalazione, PARTE INFERIORE LATO CERNIERE. Verifica maneggevolezza dispositivi apertura (sgancio e riaggancio): scrocco e serratura a norma UNI EN 12209: Segnalazione Verifica presenza del marchio di conformità (targehtta) apposto dal produttore: Segnalazione, CERTIFICATO DI CONFORMITÀ POCO LEGGIBILE,PRESENTA SEGNI DI CORROSIONE DA RUGGINE.	26/07/26
	DETTAGLI:	*Edificio*				*Piano*		ESTERNO		

DM ANTINCENDIO SRL
20090 OPERA (MI)
VIA STAFFORA 35/A
Partita Iva: 04088440963
Telefono: 0258306496 - Fax: 0258303851
E-mail: dm@gruppodimarino.it

REGISTRO DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO

RIEPILOGO SISTEMA RILEVAZIONE INCENDI	CONTEGGIO	
	Sistema rilevazione incendi	1

DETTAGLIO SISTEMA RILEVAZIONE INCENDI

N°	DISPOSITIVO	ALIAS	MATR.	ANNO FAB.	UBICAZIONE	INTERVENTO	DATA	ESITO	NOTE	PROSS. INTERV.
SRA-0000577	Sistema rilevazione incendi 032125097	1	032125097	2013	CUP PIANO TERRA	**Controllo periodico sistemi rilevazione incendi**	26/01/26	Segnalazione	Note: Eseguito controllo periodico. I rivelatori superano i 12 anni di vita e necessitano revisione. Nessun riporto allarme/guasto esterno, sede non presidiata 24H. N.2 Batterie 12V 7Ah da sostituire in centrale. N.1 pulsante piano interrato da sostituire. Eseguito prove reali d'allarme. Durante le prove sono state riscontrate delle non conformità?: Segnalazione, Fare riferimento a note aggiuntive	26/07/26
	DETTAGLI:	*EDIFICIO POS. CENTRALE*			CUP PIANO TERRA	*Ubicazione attività protetta*		P1-PT-P.1S		

DM ANTINCENDIO SRL
20090 OPERA (MI)
VIA STAFFORA 35/A
Partita Iva: 04088440963
Telefono: 0258306496 - Fax: 0258303851
E-mail: dm@gruppodimarino.it

REGISTRO DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO

ELENCO RAPPORTI DI INTERVENTO

ANNO: 2026

MESE: GENNAIO

DATA INTERVENTO	RIF. NR. VERBALE INTERVENTO	FIRMA TECNICO VERIFICATORE	FIRMA RESPONSABILE CLIENTE
26/01/2026	10540000805		
26/01/2026	10540000804		

DM ANTINCENDIO SRL
20090 OPERA (MI)
VIA STAFFORA 35/A
Partita Iva: 04088440963
Telefono: 0258306496 - Fax: 0258303851
E-mail: dm@gruppodimarino.it

REGISTRO DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO

ELENCO RAPPORTI DI INTERVENTO

ANNO: 2025

MESE: SETTEMBRE

DATA INTERVENTO	RIF. NR. VERBALE INTERVENTO	FIRMA TECNICO VERIFICATORE	FIRMA RESPONSABILE CLIENTE
02/09/2025	10480002251	VM	