REGISTRO DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO

CLIENTE

C001008 - Betasint SRL

MILANO (MI)

Via Sibari 15, 20141

P.Iva: 11166890159

SEDE OPERATIVA

SAL - AMBULATORIO SALOMONE

MILANO (MI)

VIA SALOMONE 36, 20138

DM ANTINCENDIO SRL
20090 OPERA (MI)
VIA STAFFORA 35/A
Partita Iva: 04088440963
Telefono: 0258306496 - Fax: 0258303851
E-mail: dm@gruppodimarino.it

REGISTRO DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO

ELENCO DELLE ATTREZZATURE PRESENTI NELL'ATTIVITA'

TIPOLOGIA IMPIANTO	CONTEGGIO
Estintore	3

DM ANTINCENDIO SRL
20090 OPERA (MI)
VIA STAFFORA 35/A
Partita Iva: 04088440963
Telefono: 0258306496 - Fax: 0258303851
E-mail: dm@gruppodimarino.it

REGISTRO DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO

RIEPILOGO ESTINTORE	CONTEGGIO	
	Estintore Polvere norma 2024	2
	Estintore Anidride Carbonica	1

DETTAGLIO ESTINTORE

N°	DISPOSITIVO	ALIAS	MATR.	ANNO FAB.	UBICAZIONE	INTERVENTO	DATA	ESITO	NOTE	PROSS. INTERV.
EST-0043488	Estintore Polvere norma 2024 Portatile 6 Kg	1	108547	2024	INGRESSO	**Dismissione Estintore Norma Uni 9994-2**				01/09/42
						Collaudo Decennale Estintore Polvere Norma Uni 9994-1:2024				01/09/34
						Revisione Quinquennale Estintore Polvere Norma Uni 9994-2024:1				01/09/29
						Verifica Semestrale Estintore Norma Uni 9994-2	24/02/26	Positivo		24/08/26
	DETTAGLI:	*Blocco*				*Classe di Fuoco*		34A-233B-C		
		Edificio			POLIAMBULATORIO SALOMONE36	*Piano*		Pt		
EST-0043489	Estintore Polvere norma 2024 Portatile 6 Kg	3	108370	2024	CORRIDOIO VICINO BAGNO	**Dismissione Estintore Norma Uni 9994-2**				01/09/42
						Collaudo Decennale Estintore Polvere Norma Uni 9994-1:2024				01/09/34
						Revisione Quinquennale Estintore Polvere Norma Uni 9994-2024:1				01/09/29
						Verifica Semestrale Estintore Norma Uni 9994-2	24/02/26	Positivo		24/08/26
	DETTAGLI:	*Blocco*				*Classe di Fuoco*		34A-233B-C		
		Edificio			POLIAMBULATORIO SALOMONE 36	*Piano*		Pt		

DM ANTINCENDIO SRL
20090 OPERA (MI)
VIA STAFFORA 35/A
Partita Iva: 04088440963
Telefono: 0258306496 - Fax: 0258303851
E-mail: dm@gruppodimarino.it

REGISTRO DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO

DETTAGLIO ESTINTORE

N°	DISPOSITIVO	ALIAS	MATR.	ANNO FAB.	UBICAZIONE	INTERVENTO	DATA	ESITO	NOTE	PROSS. INTERV.
EST-0043490	Estintore Anidride Carbonica Portatile 5 Kg	2	11381	2024	Pt	**Dismissione Estintore Norma Uni 9994-2**				01/01/42
						Collaudo Decennale Estintore CO2 Norma Uni 9994-2				01/01/34
						Revisione Quinquennale Estintore CO2 Norma Uni 9994-2				01/01/29
						Verifica Semestrale Estintore Norma Uni 9994-2	24/02/26	Positivo		24/08/26
	DETTAGLI:	*Blocco*				*Classe di Fuoco*		113B		
		Edificio			POLIAMBULATORIO salomone	*Piano*				

DM ANTINCENDIO SRL
20090 OPERA (MI)
VIA STAFFORA 35/A
Partita Iva: 04088440963
Telefono: 0258306496 - Fax: 0258303851
E-mail: dm@gruppodimarino.it

REGISTRO DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO

ELENCO RAPPORTI DI INTERVENTO

ANNO: 2026

MESE: FEBBRAIO

DATA INTERVENTO	RIF. NR. VERBALE INTERVENTO	FIRMA TECNICO VERIFICATORE	FIRMA RESPONSABILE CLIENTE
24/02/2026	10530000514		

DM ANTINCENDIO SRL
20090 OPERA (MI)
VIA STAFFORA 35/A
Partita Iva: 04088440963
Telefono: 0258306496 - Fax: 0258303851
E-mail: dm@gruppodimarino.it

REGISTRO DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO

ELENCO RAPPORTI DI INTERVENTO

ANNO: 2025

MESE: SETTEMBRE

DATA INTERVENTO	RIF. NR. VERBALE INTERVENTO	FIRMA TECNICO VERIFICATORE	FIRMA RESPONSABILE CLIENTE
15/09/2025	10720000045		