NUDO 1 CUBIERTA CON CERRAMIENTO EXTERIOR OPACO

REFERENCIAS: denominación, especificación técnica de materiales y función

Corresponde al dibujo en escala 1:20 de la lámina 04

N°	DENOMINACIÓN	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE MATERIALES	FUNCIÓN
1	**Cupertina**	Chapa galvanizada prepintada N°22 plegada c/ goterones, pendiente hacia la cubierta	Protege el coronamiento del parapeto del agua
2	**Fijación de la cupertina**	Tornillo autoperforante c/ arandela de neopreno + sellador	Fija la cupertina sin perder estanqueidad
3	**Solera de coronamiento**	Perfil U de chapa galvanizada 2 mm sobre montantes de parapeto	Cierra el parapeto y recibe la cupertina
4	**Montante de parapeto UPN 160 (en vista)**	Perfil UPN 160 F-24 c/ 1,25 m abulonado a ménsula de chapa soldada a la viga de borde	Sostiene el panel y el revestimiento del parapeto contra el viento
5	**Panel sándwich metálico**	Chapa prepintada 0,5 mm + núcleo de poliisocianurato (PIR) 100 mm (40 kg/m³) + chapa 0,5 mm; juntas machihembradas	Cerramiento exterior opaco: estanqueidad y aislación térmica (K ≈ 0,22 W/m²K)
6	**Fijación del panel**	Tornillo autoperforante Ø6,3 inox c/ arandela de neopreno, 2 por correa y panel	Fija el panel a la correa
7	**Barrera cortafuego de borde de losa**	Lana mineral 120 kg/m³ comprimida s/ ángulo de chapa galvanizada + sellador intumescente	Impide el paso de fuego y humo entre pisos por la cavidad del cerramiento
8	**Correa de fachada**	Perfil C 160 x 60 x 20 x 2,5 mm galvanizado, c/ 1,45–1,80 m de altura, luz 5,00 m entre columnas	Recibe el panel y lleva el viento a las columnas
9	**Membrana hidrófuga**	Membrana asfáltica 4 mm c/ foil de aluminio, adherida c/ soplete, solapes 10 cm; sube 27 cm por el parapeto	Aislación hidrófuga de la cubierta; el aluminio refleja la radiación
10	**Carpeta de asiento**	Mortero 1:3 c/ 10 % de hidrófugo, e = 2 cm, fratasada	Base lisa y firme para la membrana
11	**Contrapiso de pendiente (aislante)**	Hormigón liviano c/ perlas de EPS (≈ 500 kg/m³), e mín. 6 cm, pendiente 2 % hacia el parapeto	Da la pendiente de desagüe y aísla térmicamente la cubierta
12	**Barrera de vapor**	Imprimación asfáltica + film de polietileno 200 µ, solapes 15 cm	Evita la condensación del vapor interior dentro del aislante
13	**Malla de repartición**	Malla electrosoldada Q188 (Ø6 c/15 cm), recubrimiento 2,5 cm	Controla la fisuración por contracción y temperatura y reparte cargas
14	**Revestimiento interior del parapeto**	Placa cementicia 12 mm atornillada a los montantes	Base rígida para subir la membrana y la babeta
15	**Babeta**	Chapa galvanizada N°24 atornillada al parapeto + sellador poliuretánico	Cubre y sella el borde superior de la membrana
16	**Media caña**	Mortero 1:3, radio ≈ 6 cm	Evita el quiebre de la membrana en el encuentro c/ el parapeto
17	**Losa de hormigón**	Hormigón H-25, espesor total 13 cm (5,5 cm sobre los nervios) + barra Ø10 adicional en cada valle	Losa mixta: reparte cargas, trabaja c/ la chapa y las vigas y forma el diafragma rígido
18	**Embudo de desagüe (oculto)**	Embudo de PVC c/ rejilla parahojas junto al parapeto, a caño de lluvia PVC Ø110 interior junto a la columna	Evacua el agua de lluvia de la cubierta
19	**Conector de corte**	Perno Nelson Ø19 x 100 mm soldado a través de la chapa sobre el ala de la viga, c/ 30 cm	Une viga y losa para que trabajen juntas (sección mixta)
20	**Frentín de borde (pour stop)**	Chapa galvanizada plegada en L e = 2 mm, soldada al ala superior de la viga de borde	Encofrado lateral del borde de la losa
21	**Chapa colaborante (steel deck)**	Chapa de acero galvanizada trapezoidal h 75 mm, e = 0,9 mm, nervios paralelos a la fachada	Encofrado perdido y armadura inferior de la losa; apoya sobre las vigas principales
22	**Placa de cierre de columna**	Chapa 15 mm soldada al tope de la columna, bajo la losa de cubierta	Cierra la columna y apoya la losa
23	**Viga de borde IPE 300**	Perfil laminado IPE 300, F-24, a lo largo de la fachada; unida al alma de la columna c/ doble ángulo L 90x90x9 y bulones M16 8.8	Recibe el borde de la losa y el cerramiento; arriostra las columnas en la fachada
24	**Ménsula de parapeto**	Chapa 12 mm soldada a la viga de borde + 2 bulones M16 al montante	Empotra el montante de parapeto a la estructura
25	**Ángulo de clip**	L 100 x 100 x 8 mm soldado a la columna + 2 bulones M12 a la correa	Fija la correa a la columna
26	**Unión viga de borde / columna (oculta)**	Doble ángulo L 90x90x9 x 220 mm + 4 bulones M16 8.8 al alma de la columna	Apoyo de la viga de borde en la columna (unión articulada)