NUDO 2 CUBIERTA CON CERRAMIENTO EXTERIOR VIDRIADO

REFERENCIAS: denominación, especificación técnica de materiales y función

Corresponde al dibujo en escala 1:20 de la lámina 07

N°	DENOMINACIÓN	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE MATERIALES	FUNCIÓN
1	**Cupertina**	Chapa galvanizada prepintada N°22 plegada c/ goterones, pendiente hacia la cubierta	Protege el coronamiento del parapeto del agua
2	**Perfil de cierre superior**	Perfil de aluminio extruido + sellador de silicona neutra	Cierra la cara superior del muro cortina
3	**Montante de parapeto (en vista)**	Tubo de acero 60 x 100 x 3,2 mm c/ 1,25 m abulonado a ménsula soldada a la viga de borde	Sostiene el revestimiento interior del parapeto
4	**Spandrel**	Vidrio templado 6 mm esmaltado en la cara interior	Paño opaco que oculta el frente de losa y las vigas
5	**Bandeja aislante**	Lana mineral 50 mm (100 kg/m³) en bandeja de chapa galv. N°22	Aislación térmica y acústica detrás del spandrel
6	**Grapa de anclaje (en vista)**	Ménsula de acero galvanizado regulable en 3 ejes + bulón M12 inox al montante	Cuelga el montante del borde de losa y absorbe tolerancias
7	**Barrera cortafuego de borde de losa**	Lana mineral 120 kg/m³ comprimida s/ ángulo de chapa galvanizada + sellador intumescente	Impide el paso de fuego y humo entre pisos por la cavidad del cerramiento
8	**Montante (mullion)**	Perfil tubular de aluminio 6063-T6, 50 x 150 mm, anodizado	Elemento portante vertical del muro cortina
9	**Travesaño + presor + tapa**	Perfil de aluminio 50 x 60 mm, presor c/ tornillos inox, tapa clipada, burletes EPDM	Sujeta el vidrio en sus bordes horizontales; estanqueidad
10	**Doble vidriado hermético (DVH)**	Templado 6 mm + cámara 12 mm + laminado 3+3 mm PVB; doble sellado	Cerramiento transparente con aislación térmica y seguridad
11	**Membrana hidrófuga**	Membrana asfáltica 4 mm c/ foil de aluminio, adherida c/ soplete, solapes 10 cm; sube 27 cm por el parapeto	Aislación hidrófuga de la cubierta; el aluminio refleja la radiación
12	**Carpeta de asiento**	Mortero 1:3 c/ 10 % de hidrófugo, e = 2 cm, fratasada	Base lisa y firme para la membrana
13	**Contrapiso de pendiente (aislante)**	Hormigón liviano c/ perlas de EPS (≈ 500 kg/m³), e mín. 6 cm, pendiente 2 % hacia el parapeto	Da la pendiente de desagüe y aísla térmicamente la cubierta
14	**Barrera de vapor**	Imprimación asfáltica + film de polietileno 200 µ, solapes 15 cm	Evita la condensación del vapor interior dentro del aislante
15	**Malla de repartición**	Malla electrosoldada Q188 (Ø6 c/15 cm), recubrimiento 2,5 cm	Controla la fisuración por contracción y temperatura y reparte cargas
16	**Revestimiento interior del parapeto**	Placa cementicia 12 mm atornillada a los montantes	Base rígida para subir la membrana y la babeta
17	**Babeta**	Chapa galvanizada N°24 atornillada al parapeto + sellador poliuretánico	Cubre y sella el borde superior de la membrana
18	**Media caña**	Mortero 1:3, radio ≈ 6 cm	Evita el quiebre de la membrana en el encuentro c/ el parapeto
19	**Placa de anclaje embebida**	Chapa 12 mm c/ 2 pernos Ø12 soldados, embebida en el borde de la losa	Recibe la grapa del muro cortina
20	**Losa de hormigón**	Hormigón H-25, espesor total 13 cm (5,5 cm sobre los nervios) + barra Ø10 adicional en cada valle	Losa mixta: reparte cargas, trabaja c/ la chapa y las vigas y forma el diafragma rígido
21	**Embudo de desagüe (oculto)**	Embudo de PVC c/ rejilla parahojas junto al parapeto, a caño de lluvia PVC Ø110 interior junto a la columna	Evacua el agua de lluvia de la cubierta
22	**Conector de corte**	Perno Nelson Ø19 x 100 mm soldado a través de la chapa sobre el ala de la viga, c/ 30 cm	Une viga y losa para que trabajen juntas (sección mixta)
23	**Frentín de borde (pour stop)**	Chapa galvanizada plegada en L e = 2 mm, soldada al ala superior de la viga de borde	Encofrado lateral del borde de la losa
24	**Chapa colaborante (steel deck)**	Chapa de acero galvanizada trapezoidal h 75 mm, e = 0,9 mm, nervios paralelos a la fachada	Encofrado perdido y armadura inferior de la losa; apoya sobre las vigas principales
25	**Placa de cierre de columna**	Chapa 15 mm soldada al tope de la columna, bajo la losa de cubierta	Cierra la columna y apoya la losa
26	**Viga de borde IPE 300**	Perfil laminado IPE 300, F-24, a lo largo de la fachada; unida al alma de la columna c/ doble ángulo L 90x90x9 y bulones M16 8.8	Recibe el borde de la losa y el cerramiento; arriostra las columnas en la fachada