NUDO 3 ENTREPISO CON CERRAMIENTO EXTERIOR OPACO

REFERENCIAS: denominación, especificación técnica de materiales y función

Corresponde al dibujo en escala 1:20 de la lámina 10

N°	DENOMINACIÓN	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE MATERIALES	FUNCIÓN
1	**Junta horizontal del panel**	Babeta Z de chapa prepintada + cinta selladora butílica	Estanqueidad de la junta entre paneles; desagua hacia afuera
2	**Barrera cortafuego de borde de losa**	Lana mineral 120 kg/m³ comprimida s/ ángulo de chapa galvanizada + sellador intumescente	Impide el paso de fuego y humo entre pisos por la cavidad del cerramiento
3	**Fijación del panel**	Tornillo autoperforante Ø6,3 inox c/ arandela de neopreno, 2 por correa y panel	Fija el panel a la correa
4	**Correa de fachada**	Perfil C 160 x 60 x 20 x 2,5 mm galvanizado, c/ 1,45–1,80 m de altura, luz 5,00 m entre columnas	Recibe el panel y lleva el viento a las columnas
5	**Panel sándwich metálico**	Chapa prepintada 0,5 mm + núcleo de poliisocianurato (PIR) 100 mm (40 kg/m³) + chapa 0,5 mm; juntas machihembradas	Cerramiento exterior opaco: estanqueidad y aislación térmica (K ≈ 0,22 W/m²K)
6	**Tensor de correas**	Barra roscada Ø10 galv. a media luz c/ tuercas	Evita la flexión de las correas por peso propio y su pandeo lateral
7	**Solado**	Porcellanato 1 cm s/ adhesivo cementicio, juntas c/ pastina	Terminación de piso resistente y lavable
8	**Carpeta niveladora**	Mortero MHR 1:1/4:3, e = 2 cm	Nivela la superficie para recibir el solado
9	**Malla de repartición**	Malla electrosoldada Q188 (Ø6 c/15 cm), recubrimiento 2,5 cm	Controla la fisuración por contracción y temperatura y reparte cargas
10	**Revestimiento interior**	Placa de roca de yeso 12,5 mm atornillada a las correas, juntas tomadas y pintura látex	Terminación interior; oculta correas y cavidad
11	**Zócalo**	Zócalo cerámico 8 cm pegado c/ adhesivo	Protege la base del revestimiento
12	**Solera / cubrejunta de borde**	Perfil de chapa galvanizada 2 mm fijado al frentín	Cubre la barrera cortafuego y recibe el revestimiento
13	**Losa de hormigón**	Hormigón H-25, espesor total 13 cm (5,5 cm sobre los nervios) + barra Ø10 adicional en cada valle	Losa mixta: reparte cargas, trabaja c/ la chapa y las vigas y forma el diafragma rígido
14	**Conector de corte**	Perno Nelson Ø19 x 100 mm soldado a través de la chapa sobre el ala de la viga, c/ 30 cm	Une viga y losa para que trabajen juntas (sección mixta)
15	**Frentín de borde (pour stop)**	Chapa galvanizada plegada en L e = 2 mm, soldada al ala superior de la viga de borde	Encofrado lateral del borde de la losa
16	**Chapa colaborante (steel deck)**	Chapa de acero galvanizada trapezoidal h 75 mm, e = 0,9 mm, nervios paralelos a la fachada	Encofrado perdido y armadura inferior de la losa; apoya sobre las vigas principales
17	**Viga de borde IPE 300**	Perfil laminado IPE 300, F-24, a lo largo de la fachada; unida al alma de la columna c/ doble ángulo L 90x90x9 y bulones M16 8.8	Recibe el borde de la losa y el cerramiento; arriostra las columnas en la fachada
18	**Ángulo de clip**	L 100 x 100 x 8 mm soldado a la columna + 2 bulones M12 a la correa	Fija la correa a la columna
19	**Unión viga de borde / columna (oculta)**	Doble ángulo L 90x90x9 x 220 mm + 4 bulones M16 8.8 al alma de la columna	Apoyo de la viga de borde en la columna (unión articulada)
20	**Viga principal IPE 400 (en vista)**	Perfil laminado IPE 400, F-24, perpendicular a la fachada c/ 2,50 m; conectores de corte soldados al ala superior	Viga portante de la losa; trabaja en sección mixta con el hormigón
21	**Unión viga principal / columna**	Placa extrema 420x200x20 mm soldada a la viga + 6 bulones M20 calidad 8.8 al ala de la columna; rigidizadores en la columna	Transmite el corte y el momento de la viga a la columna (nudo rígido)
22	**Protección contra fuego y corrosión**	Fondo antióxido epoxi 2 manos + pintura intumescente F60 (espesor según factor de forma) + esmalte de terminación	Retarda el calentamiento del acero en incendio y lo protege de la corrosión
23	**Velas de cuelgue**	Varilla roscada Ø6 galv. c/ grampa de ala a la viga principal	Cuelgan el cielorraso de la estructura sin perforar la losa
24	**Columna HEB 240 (en vista)**	Perfil laminado HEB 240, acero F-24 (IRAM-IAS U500-503), alas paralelas a la fachada; antióxido + pintura intumescente F60	Recibe las vigas y lleva las cargas a la fundación
25	**Estructura del cielorraso**	Montantes c/ 40 cm y soleras de chapa galvanizada 35 mm	Sostén de las placas de yeso
26	**Cielorraso suspendido**	Placa de roca de yeso 12,5 mm, juntas c/ cinta y masilla, pintura látex	Terminación interior; oculta estructura e instalaciones