NUDO 4 ENTREPISO CON CERRAMIENTO EXTERIOR VIDRIADO

REFERENCIAS: denominación, especificación técnica de materiales y función

Corresponde al dibujo en escala 1:20 de la lámina 12

N°	DENOMINACIÓN	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE MATERIALES	FUNCIÓN
1	**Doble vidriado hermético (DVH)**	Templado 6 mm + cámara 12 mm + laminado 3+3 mm PVB; doble sellado	Cerramiento transparente con aislación térmica y seguridad
2	**Montante (mullion)**	Perfil tubular de aluminio 6063-T6, 50 x 150 mm, anodizado	Elemento portante vertical del muro cortina
3	**Junta de dilatación del montante**	Separación 20 mm + manguito interior de aluminio	Absorbe dilataciones y deformaciones de la estructura
4	**Travesaño + presor + tapa**	Perfil de aluminio 50 x 60 mm, presor c/ tornillos inox, tapa clipada, burletes EPDM	Sujeta el vidrio en sus bordes horizontales; estanqueidad
5	**Grapa de anclaje (en vista)**	Ménsula de acero galvanizado regulable en 3 ejes + bulón M12 inox al montante	Cuelga el montante del borde de losa y absorbe tolerancias
6	**Barrera cortafuego de borde de losa**	Lana mineral 120 kg/m³ comprimida s/ ángulo de chapa galvanizada + sellador intumescente	Impide el paso de fuego y humo entre pisos por la cavidad del cerramiento
7	**Spandrel**	Vidrio templado 6 mm esmaltado en la cara interior	Paño opaco que oculta el frente de losa y las vigas
8	**Bandeja aislante**	Lana mineral 50 mm (100 kg/m³) en bandeja de chapa galv. N°22	Aislación térmica y acústica detrás del spandrel
9	**Solado**	Porcellanato 1 cm s/ adhesivo cementicio, juntas c/ pastina	Terminación de piso resistente y lavable
10	**Carpeta niveladora**	Mortero MHR 1:1/4:3, e = 2 cm	Nivela la superficie para recibir el solado
11	**Malla de repartición**	Malla electrosoldada Q188 (Ø6 c/15 cm), recubrimiento 2,5 cm	Controla la fisuración por contracción y temperatura y reparte cargas
12	**Placa de anclaje embebida**	Chapa 12 mm c/ 2 pernos Ø12 soldados, embebida en el borde de la losa	Recibe la grapa del muro cortina
13	**Losa de hormigón**	Hormigón H-25, espesor total 13 cm (5,5 cm sobre los nervios) + barra Ø10 adicional en cada valle	Losa mixta: reparte cargas, trabaja c/ la chapa y las vigas y forma el diafragma rígido
14	**Conector de corte**	Perno Nelson Ø19 x 100 mm soldado a través de la chapa sobre el ala de la viga, c/ 30 cm	Une viga y losa para que trabajen juntas (sección mixta)
15	**Frentín de borde (pour stop)**	Chapa galvanizada plegada en L e = 2 mm, soldada al ala superior de la viga de borde	Encofrado lateral del borde de la losa
16	**Chapa colaborante (steel deck)**	Chapa de acero galvanizada trapezoidal h 75 mm, e = 0,9 mm, nervios paralelos a la fachada	Encofrado perdido y armadura inferior de la losa; apoya sobre las vigas principales
17	**Viga de borde IPE 300**	Perfil laminado IPE 300, F-24, a lo largo de la fachada; unida al alma de la columna c/ doble ángulo L 90x90x9 y bulones M16 8.8	Recibe el borde de la losa y el cerramiento; arriostra las columnas en la fachada
18	**Unión viga de borde / columna (oculta)**	Doble ángulo L 90x90x9 x 220 mm + 4 bulones M16 8.8 al alma de la columna	Apoyo de la viga de borde en la columna (unión articulada)
19	**Viga principal IPE 400 (en vista)**	Perfil laminado IPE 400, F-24, perpendicular a la fachada c/ 2,50 m; conectores de corte soldados al ala superior	Viga portante de la losa; trabaja en sección mixta con el hormigón
20	**Unión viga principal / columna**	Placa extrema 420x200x20 mm soldada a la viga + 6 bulones M20 calidad 8.8 al ala de la columna; rigidizadores en la columna	Transmite el corte y el momento de la viga a la columna (nudo rígido)
21	**Protección contra fuego y corrosión**	Fondo antióxido epoxi 2 manos + pintura intumescente F60 (espesor según factor de forma) + esmalte de terminación	Retarda el calentamiento del acero en incendio y lo protege de la corrosión
22	**Velas de cuelgue**	Varilla roscada Ø6 galv. c/ grampa de ala a la viga principal	Cuelgan el cielorraso de la estructura sin perforar la losa
23	**Columna HEB 240 (en vista)**	Perfil laminado HEB 240, acero F-24 (IRAM-IAS U500-503), alas paralelas a la fachada; antióxido + pintura intumescente F60	Recibe las vigas y lleva las cargas a la fundación
24	**Estructura del cielorraso**	Montantes c/ 40 cm y soleras de chapa galvanizada 35 mm	Sostén de las placas de yeso
25	**Cielorraso suspendido**	Placa de roca de yeso 12,5 mm, juntas c/ cinta y masilla, pintura látex	Terminación interior; oculta estructura e instalaciones