DİJİTAL RİSK TEFTİŞ RAPORU

Rapor No: TR-RISK-1
Tarih: 2026-11-08
Mühendis: Murat Güler

1. Riziko ve Müşteri Künyesi

Müşteri Unvanı:	Ege Tekstil ve Konfeksiyon San. Tic. A.Ş.	**Sentetik Kod:**	SAHA360-TR-003
Faaliyet / Sektör:	Tekstil İmalat	**Tehlike Sınıfı:**	Yüksek
Lokasyon:	Bursa / Nilüfer OSB	**Sigorta Bedeli:**	62,000,000.00 TL
Yapı Tarzı:	Betonarme	**Toplam Alan:**	10,000 m²

2. Risk Skoru ve Korunum Değerlendirmesi

GENEL KORUNUM SKORU: 74.0 / 100 **Durum: Orta Risk (Kabul Edilebilir / Gelişime Açık)**	Teftiş Durumu: Teftiş Tamamlandı Underwriter Karar Notu: İnceleme bekliyor

3. AI Destekli Risk Analisti Yönetici Özeti

Ege Tekstil ve Konfeksiyon San. Tic. A.Ş. tesisinde gerçekleştirilen risk teftişinde genel korunum skoru 100 üzerinden 74.0 (Orta Risk (Kabul Edilebilir / Gelişime Açık)) olarak hesaplanmıştır.

Tesis 'Tekstil İmalat' sektöründe faaliyet göstermekte olup baz tehlike sınıfı 'Yüksek' düzeyindedir.

Yangın riski açısından en belirgin zafiyetler: otomatik sprinkler sisteminin bulunmaması, yangın tüplerinin güncel periyodik bakımının olmaması olarak öne çıkmaktadır.

Hırsızlık ve fiziksel güvenlik tarafında kamera kayıt süresinin 30 günün altında kalması risk faktörü oluşturmaktadır.

Not: Bu değerlendirme Underwriter incelemesi için karar destek amaçlı olup nihai sigorta kabul veya ret kararı teşkil etmez.

4. Tespit Edilen Riskler ve Önlem Aksiyonları (UW / Satış Takip)

Öncelik	Kategori	Tespit / Bulgu	Gereken Önlem / Aksiyon	Hedef	Durum
Yüksek	Yangın	Depolama ve üretim alanlarında otomatik sprinkler (yağmurlama) sistemi bulunmamaktadır.	NFPA / Türkiye Yangından Korunma Yönetmeliği'ne uygun otomatik sprinkler projelendirilmelidir.	60 gün	Açık
Kritik	Yangın	Taşınabilir yangın söndürme tüplerinin yıllık hidrostatik ve basınç testleri güncel değildir.	Tüm yangın söndürücülerin periyodik bakımı akredite bakım firmasına yaptırılmalı ve etiketlenmelidir.	15 gün	Açık

Orta	Güvenlik	CCTV kamera kayıt saklama süresi (15 gün) sigorta teftiş standardı olan minimum 30 günün altındadır.	Kayıt cihazı (NVR) hard disk kapasitesi artırılarak geriye dönük minimum 30 günlük arşiv sağlanmalıdır.	30 gün	Açık
Yüksek	Elektrik / Afet	Elektrik iç tesisat kontrolü, topraklama ölçümleri ve paratoner geçerlilik raporu bulunmamaktadır.	Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) onaylı periyodik topraklama ve paratoner ölçüm raporu temin edilmelidir.	30 gün	Açık