DİJİTAL RİSK TEFTİŞ RAPORU

Rapor No: TR-RISK-1
Tarih: 2026-11-08
Mühendis: Test Risk Mühendisi

1. Riziko ve Müşteri Künyesi

Müşteri Unvanı:	Atlas Kimya ve Boya Sanayi A.Ş.	**Sentetik Kod:**	SAHA360-TR-001
Faaliyet / Sektör:	Kimya / Tehlikeli Madde	**Tehlike Sınıfı:**	Yüksek
Lokasyon:	Kocaeli / Gebze Organize Sanayi Bölgesi	**Sigorta Bedeli:**	85,000,000.00 TL
Yapı Tarzı:	Prefabrik Beton	**Toplam Alan:**	6,000 m²

2. Risk Skoru ve Korunum Değerlendirmesi

GENEL KORUNUM SKORU: 67.5 / 100
Durum: Orta Risk (Kabul Edilebilir / Gelişime Açık)

Teftiş Durumu: UW İncelemesinde
Underwriter Karar Notu: Sprinkler şartı aranmaksızın 50.000 TL muafiyet ve %25 ek primle onaylanabilir.

3. AI Destekli Risk Analisti Yönetici Özeti

Atlas Kimya ve Boya Sanayi A.Ş. tesisinde gerçekleştirilen risk teftişinde genel korunum skoru 100 üzerinden 67.5 (Orta Risk (Kabul Edilebilir / Gelişime Açık)) olarak hesaplanmıştır.

Tesis 'Kimya / Tehlikeli Madde' sektöründe faaliyet göstermekte olup baz tehlike sınıfı 'Yüksek' düzeyindedir.

Yangın riski açısından en belirgin zafiyetler: otomatik sprinkler sisteminin bulunmaması, yangın tüplerinin güncel periyodik bakımının olmaması olarak öne çıkmaktadır.

Not: Bu değerlendirme Underwriter incelemesi için karar destek amaçlı olup nihai sigorta kabul veya ret kararı teşkil etmez.

4. Tespit Edilen Riskler ve Önlem Aksiyonları (UW / Satış Takip)

Öncelik	Kategori	Tespit / Bulgu	Gereken Önlem / Aksiyon	Hedef	Durum
Yüksek	Yangın	Depolama ve üretim alanlarında otomatik sprinkler (yağmurlama) sistemi bulunmamaktadır.	NFPA / Türkiye Yangından Korunma Yönetmeliği'ne uygun otomatik sprinkler projelendirilmelidir.	60 gün	Açık
Kritik	Yangın	Taşınabilir yangın söndürme tüplerinin yıllık hidrostatik ve basınç testleri güncel değildir.	Tüm yangın söndürücülerin periyodik bakımı akredite bakım firmasına yaptırılmalı ve etiketlenmelidir.	15 gün	Açık
Yüksek	Elektrik / Afet	Elektrik iç tesisat kontrolü, topraklama ölçümleri ve paratoner geçerlilik raporu bulunmamaktadır.	Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) onaylı periyodik topraklama ve paratoner ölçüm raporu temin edilmelidir.	30 gün	Açık

Düşük	Depolama / Sel	Depolanan emtiaların doğrudan zemin ile temas ettiği, paletsiz istifleme yapıldığı gözlemlenmiştir.	Muhtemel su baskını ve nem hasarlarını önlemek amacıyla tüm emtia minimum 10 cm yüksekliğinde palet üzerine alınmalıdır.	15 gün	Açık

5. Saha Teftiş Fotoğrafları ve Kanıtlar



[Yangın] Kimyasal depolama havalandırma ünitesi