DİJİTAL RİSK TEFTİŞ RAPORU

Rapor No: TR-RISK-101
Tarih: 2026-11-08
Mühendis: Caner Şekerci (Risk Mühendisi)

1. Riziko ve Müşteri Künyesi

Müşteri Unvanı:	Test Sanayi ve Ticaret A.Ş.	**Sentetik Kod:**	SAHA360-TR-TEST
Faaliyet / Sektör:	Tekstil İmalat	**Tehlike Sınıfı:**	Yüksek
Lokasyon:	Bursa / Nilüfer OSB	**Sigorta Bedeli:**	40,000,000.00 TL
Yapı Tarzı:	Prefabrik Beton	**Toplam Alan:**	8,500 m²

2. Risk Skoru ve Korunum Değerlendirmesi

GENEL KORUNUM SKORU: 72.5 / 100
Durum: Orta Risk (Kabul Edilebilir / Gelişime Açık)

Teftiş Durumu: UW İncelemesinde
Underwriter Karar Notu: Otomatik sprinkler montaj şartı ve %10 muafiyet ile kabul edilebilir.

3. AI Destekli Risk Analisti Yönetici Özeti

Tesis genel yangın güvenliği orta seviyededir. İplik tozuna karşı emiş sistemi ve yangın kompartmantasyonu güçlendirilmelidir.

4. Tespit Edilen Riskler ve Önlem Aksiyonları (UW / Satış Takip)

Öncelik	Kategori	Tespit / Bulgu	Gereken Önlem / Aksiyon	Hedef	Durum
Kritik	Yangın	Üretim holünde iplik tozu birikimi mevcut.	Hava kanalları periyodik temizlenmeli, kıvılcım dedektörleri takılmalıdır.	15 gün	Açık
Yüksek	Güvenlik	Kamera kayıt süresi 15 gündür.	Kayıt kapasitesi 30 güne yükseltilmelidir.	30 gün	Müşteri Bilgilen dirildi

5. Saha Teftiş Fotoğrafları ve Kanıtlar



[Yangın] Yangın hidrofor ve pompa istasyonu