

			YANGIN ALGILAMA VE UYARI SİSTEMLERİ PERİYODİK KONTROL RAPORU	Doküman Kodu : ZPKR04 Yayın Tarihi : 18.07.2025 Revizyon No : - Revizyon Tarihi : - Yürürlük Tarihi : 01.09.2025
--	--	--	---	--

1.FİRMA BİLGİLERİ			
Firma Adı		Rapor Numarası	
Periyodik Kontrol Adresi		Rapor Tarihi	
		İSG-KATİP Sözleşme ID	
		Periyodik Kontrol Başlangıç Tarihi ve Saati	
		Periyodik Kontrol Bitiş Tarihi ve Saati	
SGK Sicil Numarası		Bir Sonraki Periyodik Kontrol Tarihi	
Periyodik Kontrol Metodu ve Kapsamı	- TSE CEN/TS 54-14: Yangın Algılama ve Yangın Alarm Sistemleri - Bölüm 14: Planlama, Tasarım, Kurulum, Devreye Alma, Kullanım ve Bakım İçin Rehber - İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği - Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik - Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği		

2.TESİS BİLGİLERİ									
2.1. SİSTEM DETAY BİLGİLERİ									
Yangın algılama sistemi	☐ Otomatik ☐ Manuel		Yangın uyarı sistemi	☐ Işıklı ☐ Sesli ☐ Işıklı+Ses ☐ Anons ☐ Diğer					
Sistem çalışma tipi	☐ Adresli ☐ Konvansiyonel		Proje onay kurumu						
Kontrol nedeni	☐ Periyodik Kontrol ☐ İlk Kontrol		Proje onay tarih ve sayısı						
Kontrol paneli marka/model			İlk kontrol/devreye alma tarihi		Son kontrol tarihi				
Kontrol paneli seri no./imal yılı			Kontrol paneli çalışma gerilimi		Algılama ekipmanları	☐ Duman (optik) dedektörü ☐ Isı dedektörü ☐ İhbar butonu			
Kontrol paneli yeri					Uyarı ekipmanları	☐ Siren ☐ Flaşör			
Söndürme ekipmanları	☐ Otomatik söndürme ☐ KKT Özellikli yangın tüpleri ☐ CO° Özellikli yangın tüpleri ☐ Hidrantlar-Yangın dolapları								
2.2. BİNA İLE İLGİLİ TESPİT EDİLEN BİLGİLER									
Tesisatta kapsamlı değişiklik var mı?	☐ Var ☐ Yok ☐ Belirlenemedi			Bir önceki periyodik kontrol etiketi var mı?	☐ Var ☐ Yok				
Bina kullanma sınıfı	☐ Konut ☐ Endüstriyel yapı ☐ Toplanma amaçlı bina ☐ Konaklama amaçlı bina ☐ Depolama amaçlı tesis ☐ Kurumsal bina ☐ Yüksek tehlikeli bina ☐ Büro binası ☐ Karışık kullanım amaçlı bina ☐ Ticari			Bina tehlike sınıfı	☐ Düşük tehlike ☐ Orta tehlike ☐ Yüksek tehlike				
				Tehlike kategorisi	☐ 01 ☐ 02 ☐ 03 ☐ 04				
Bina toplam kullanım alanı (m²)		Kat sayısı		Bina yüksekliği/Yapı yüksekliği (m)					
Yapı kullanma izin tarihi		Bölüm sayısı		Varsa diğer tespitler					

3. TEST DEĞERLERİ

4. ÖLÇÜM ALETLERİ BİLGİLERİ			
Cihaz adı		Cihaz adı	
Kalibrasyon tarihi		Kalibrasyon tarihi	
Kalibrasyon geçerlilik tarihi		Kalibrasyon geçerlilik tarihi	
Seri numarası		Seri numarası	
Kalibrasyon numarası		Kalibrasyon numarası	

			YANGIN ALGILAMA VE UYARI SİSTEMLERİ PERİYODİK KONTROL RAPORU	Doküman Kodu : ZPKR04 Yayın Tarihi : 18.07.2025 Revizyon No : - Revizyon Tarihi : - Yürürlük Tarihi : 01.09.2025
--	--	--	---	--

5. TESPİT VE DEĞERLENDİRMELER									
5.1. GÖZLE MUAYENELER VE BELGE KONTROLLERİ									
Kontrol Kriteri			Değerlendirme		Kontrol Kriteri			Değerlendirme	
ÖN KONTROLLER									
Yetkili ve eğitimli personel var mı?					Acil durum anons sistemi mevcudiyeti				
Yangın güvenliği sorumluları belirlenmiş mi?					Bakım/servis kayıtları tutuluyor mu?				
Yangın alarm panelinin durumu (ekran-tuşlar-LED'ler)					Sistem kütüğü belgesi var mı?				
YANGIN ALGILAMA VE YANGIN UYARI SİSTEMİ VE TESİSATI									
Kontrol paneli ve varsa tekrarlayıcı panellerin yerleşim durumu					Kullanma talimatı var mı?				
Kontrol paneli sürekli izlenebilir durumda mı?					Akü kapasitesi, gerilimi ve fiziki durumu				
Dedektör ve/veya buton adreslemesi veya yerleşim haritası var mı?					Dedektörlerin çalışma ortamına uyumu ve yeterli olması				
Asma tavan, yükseltilmiş döşeme vb. içinde kalan dedektörlerin uyarılarının görülebilmesi için paralel ihbar lambaları var mı?					Sesli-siren/ışıklı-flaşör uyarılarının yerleşim durumu ve yeterli olması				
Çevrimlerde kısa devre ve açık devre koruması					Yangın alarm ve uyarı kablolarının uygunluğu				
Güvenlik devre ayrılması (Bant-I, Bant-II'den ayırma/yalıtım)									
ACİL DURUM AYDINLATMA VE ACİL DURUM YÖNLENDİRME SİSTEMİ									
Acil durum aydınlatma armatürleri uygunluğu					Acil durum aydınlatma sistemi varlığı, yeterliliği-panel önü (lux değeri TS EN 12464'e göre)				
Acil durum aydınlatma sistemi varlığı, yeterliliği-diğer gerekli alanlar					Acil çıkış hollerinde acil durum yönlendirme işaretleri varlığı, yeterliliği				
Kaçış yollarında acil durum yönlendirme işaretleri varlığı, yeterliliği					Acil durum aydınlatma ünitelerinin aydınlatma sürelerinin uygunluğu				
Acil durum aydınlatma ünitelerinin aydınlatma seviyelerinin uygunluğu					Acil durum aydınlatması ve yönlendirmesi elektrik kesildiğinde otomatik devreye girmesi				
YANGIN ANINDA DİĞER MEKANİK, ELEKTRİK VE ELEKTRONİK SİSTEMLERLE ENTEGRASYON									
Duman damperleri açık/kapalı konum bilgilerinin doğrudan çevrimlere bağlı kontak izleme cihazlar ile izlenebilirliği					İklimlendirme/havalandırma sistemi ve duman egzoz sistemi sinyal kontrolü				
Yangın alarm sisteminin diğer otomatik söndürme sistemleri ile entegre olma durumu					Yangın söndürme sistemi akış anahtarları, hat kesme vanaları, yangın pompaları çalışma fonksiyonları konum bilgisi izlenebilirliği				
Yangın algılama ve uyarı sisteminin bina otomasyon sistemi ile bağlantı ve haberleşme kontrolü					Yangın anında asansör kuyuları ve yangın merdiveni kovaları basınçlandırma sistemi kontrolleri				
Asansörlerin yangın anında davranışları kontrolü					Yangın bölme kapıları elektromanyetik tutucuları kontrolü				
Yangın anında elektrik tesisatında kesicilerin çalışıp çalışmadığı, enerjisi kesilmemesi gereken bölümlerin yedek enerji kaynaklarının bulunup bulunmadığı ve devreye otomatik girip girmediği					Yangın anında patlayıcı gaz dağıtım sistemlerinin kontrolü				
Geçiş kontrol sistemleri uygunluğu (döner kapı, turnike, acil çıkış kapıları)									
5.2. YANGIN ALGILAMA VE UYARI CİHAZLARI KONTROLÜ VE TESTLER (Örnekleme yapılmadan tüm ekipmanlar)									
Tanım/ Kod	Bölüm Adı/Tanımı	Ekipman adı/Adedi	Değerlendirme						
			Projede gösterilen yerde mi?	Erişim durumu	Montaj durumu	Test	Sesli uyarı yeterli mi?	İşıklı uyarı yeterli mi?	Adresleme doğru mu?
Loop 1		Optik duman dedektörü/	U	U	U	U	UG	UG	U
Loop1		Isı dedektörü/	U	U	U	U	UG	UG	U
Loop 1		Yangın Alarm butonu/	U	U	U	U	UG	UG	U
Loop-1		Siren	U	U	U	U	U	UG	U
Loop 1		Flaşör (ışıklı ve sesli)	U	U	U	U	U	U	U
Loop 1		Diğer							
Loop 2									

Not: Loop 1 ile ilgili tablonun değerlendirme bölümü örnek olarak doldurulmuştur.

			YANGIN ALGILAMA VE UYARI SİSTEMLERİ PERİYODİK KONTROL RAPORU	Doküman Kodu : ZPKR04 Yayın Tarihi : 18.07.2025 Revizyon No : - Revizyon Tarihi : - Yürürlük Tarihi : 01.09.2025
--	--	--	---	--

6. KUSUR AÇIKLAMALARI

Kusur derecesi; (*) hafif kusurlu ve (**) ağır kusurlu anlamında kullanılmaktadır.
Değerlendirme “UYGUN (U)”, “UYGUN DEĞİL (UD)” ve “UYGULANMAZ (UG)” olarak yapılır.

FOTOĞRAFLAR

7. NOTLAR

8.SONUÇ VE KANAAT
Periyodik kontrol tarihi itibarıyla yukarıda teknik özellikleri belirtilen Yangın Algılama ve Uyarı Sisteminin periyodik muayenesi sonrasında mevcut şartlar altında kullanımı 1 yıl süreyle; UYGUNDUR / UYGUN DEĞİLDİR.
Tespit edilen hafif kusurların bir sonraki periyodik kontrol tarihine kadar giderilmesi gereklidir. (Bu not, sadece hafif kusur tespit edilmesi durumunda yazılacaktır.)
Ağır kusurlar tanımı: a) Dedektörler, Yangın uyarı butonları ve sirenlerin test sonuçları yetersiz ise, b) Yangın paneli gelen uyarıları algılamıyorsa, c) Kaçış yolları ve çıkış hollerinde acil aydınlatma düzenleri ve aydınlık seviyesi yetersiz ise, d) Akü gerilimi düşükse, Ağır kusur olarak değerlendirilmelidir.
AÇIKLAMALAR: 1) Kontrol talep eden firmadan, kontrole gitmeden önce “Duman Dedektörü Test Aparatı” sağlaması istenir. Böyle bir aparat işyerinde mevcutsa duman dedektörlerinin testleri yapılır. Aksi takdirde, tehlikeli olacağından kâğıt veya bez yakarak test yapılmaz. Bu nedenle veya herhangi bir başka nedenle test yapılamamışsa notlar bölümünde belirtilir. 2) Isı dedektörlerinin kontrolü “Isı Dedektörü Test Aparatı” ile yapılır. İşyerinde böyle bir aparat yok ise bu testler fön cihazları ile yapılabilir. 3) Yangın uyarı butonlarının testleri kendi üzerinden yapılır. 4) Siren testleri “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” Md.81-(5) hükümleri gözetilerek yapılmalıdır. 5) Periyodik kontrol, yangın algılama ve uyarı sistemi projesinin doğruluğunu kapsamaz. Onaylı projeyi temel alır. Proje bulunmaması durumunda yapılan kontrol durum tespitine yöneliktir. Yapılan tespitlerin uygunluğu proje ihtiyacını ortadan kaldırmaz.

9. PERİYODİK KONTROLLERİ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ BİLGİLERİ ve ONAY		
Adı Soyadı		İmzası
Mesleği		
Yetkili Kişi Kayıt Numarası		

Bu rapor[yazı (rakam)] nüsha olarak hazırlanmıştır.