



			SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZI (LPG) TANKI PERİYODİK MUAYENE RAPORU	Doküman Kodu : ZPMR01 Yayın Tarihi : 09.04.2025 Revizyon No : - Revizyon Tarihi : - Yürürlük Tarihi : 18.07.2025
--	--	--	---	--

1. GENEL BİLGİLER			
Firma adı			
Periyodik muayene adresi		Rapor numarası	
Telefon numarası / E-posta		Rapor tarihi	
İşe başlama ve bitiş saati		Periyodik muayene tarihi	
Periyodik muayene metodu		Bir sonraki periyodik muayene tarihi	
SGK Sicil Numarası		İSG-KATİP Sözleşme ID	

1.1 YAZILI PLAN BİLGİLERİ				
Yazılı plan tarihi / revizyon no		Yazılı planı hazırlayan kişi / kurum		
Kontrol tipi		Kontrol periyodu	Kontrol tarihi	Sonraki Kontrol tarihi
Katodik koruma izleme				
Emniyet valfi/valfleri testi veya yeni/yenilenmiş bir valf ile değişimi				
Yeterliliğin Yeniden Değerlendirilmesi Faaliyeti				
Yeniden değerlendirmeyi yapan kuruluş adı	Yetkili kişi adı ve kayıt numarası	Yeniden değerlendirme periyodu	Yeniden değerlendirme tarihi	Sonraki yeniden değerlendirme tarihi¹

2. EKİPMAN BİLGİLERİ				
2.1. TANK ETİKET BİLGİLERİ				
İmalatçısı		İmalat yılı	Seri / Üretim no	Azami basınç (PS)(bar)
Modeli / Tipi		Hacim (L)	Tasarım kodu	Test basıncı (bar)
2.2. EMNİYET VALFİ ETİKET BİLGİLERİ				
İmalatçısı		İmalat yılı	Emniyet valfi ayar basıncı (bar)	
Modeli / Tipi		Sertifika tarihi ve no		
Seri / Üretim no		Sertifikayı veren kuruluş		
2.3. TESPİT EDİLEN BİLGİLER				
İşletme basıncı (bar) ²		Yerleşim türü	☐ Yer altı ☐ Yer üstü	
Tank tipi	☐ Küresel ☐ Silindirik	Emniyet valfi sayısı ve tipi		
Seviye göstergesi sayısı ve tipi		Manometre skala büyüklüğü (bar)		
Kullanım yeri ve amacı		Proje/Tank üzerindeki açıklık sayısı		
2.3.1 HİZMET YETERLİLİK BELGESİ				
Belge no		Son geçerlilik tarihi		

2.3.2.FOTOĞRAFLAR	
Tank / Valf Grubu Genel Görünüş	Tankın Üretici Bilgi Etiketi
	

3. TEST DEĞERLERİ³	
Emniyet valfi test değeri (bar)	

4. ÖLÇÜM ALETLERİ BİLGİLERİ⁴			
Adı		Seri no	Kalibrasyon bilgisi

9. PERİYODİK KONTROLLERİ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ BİLGİLERİ ve ONAY		
Adı Soyadı		İmzası
Mesleği		
Yetkili Kişi Kayıt Numarası		

Bu rapor (yazı (rakam)) nüsha olarak hazırlanmıştır.

			SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZI (LPG) TANKI PERİYODİK MUAYENE RAPORU	Doküman Kodu : ZPMR01 Yayın Tarihi : 09.04.2025 Revizyon No : - Revizyon Tarihi : -
--	--	--	---	--

1. GENEL BİLGİLER			
Firma adı			
Periyodik muayene adresi		Rapor numarası	
Telefon numarası / E-posta		Rapor tarihi	
İşe başlama ve bitiş saati		Periyodik muayene tarihi	
Periyodik muayene metodu		Bir sonraki periyodik muayene tarihi	
SGK Sicil Numarası		İSG-KÂTİP Sözleşme ID	

5. MUAYENE KRİTERLERİ VE KONTROLLER				
MUAYENE KRİTERİ	Değerlendirme	MUAYENE KRİTERİ	Değerlendirme	
Bilgi etiketi, sağlık ve güvenlik işaretleri		Basınç ölçüm cihazı (manometre)		
Yazılı plan		Seviye göstergeleri		
Yerleşim		Kapatma vanaları		
Tank yüzeyleri ve tank üzerinde işlemler		Yer üstü tanklar için saplamalar, cıvatalar, somunlar ve pullar		
Tank bağlantı parçaları		Yer üstü tanklar için ayaklar ve zeminler		
Topraklama bağlantısı (Yer üstü tanklar için)		Sıcaklık göstergesi		
Kontroller				Değerlendirme
Emniyet valfi/valfleri kontrolü, testi veya yeni/yenilenmiş bir valf ile değişimi				
Sızıntı kontrolü				
Kontroller	Kontrol tarihi	Kontrolü yapan kuruluş adı	Yetkili kişi adı ve kayıt numarası	Değerlendirme
Yer altı tankları için katodik koruma izleme				
Değerlendirme "Uygun", "Uygun Değil" ve "Uygulanamaz" olarak yapılmıştır.				

6. KUSUR AÇIKLAMALARI				
Kusur derecelendirmesinde "*" hafif kusurlu ve "***" ağır kusurlu anlamında kullanılmaktadır.				

7. NOTLAR				
- Katodik koruma izleme raporu vb. raporlar bu raporun ekidir. - TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi olan işletmeler için yerleşim maddesi uygulanmamaktadır.				

8. SONUÇ VE KANAAT				
Periyodik muayene tarihi itibari ile yukarıda teknik özellikleri belirtilen sıvılaştırılmış petrol gazı depolama tankının mevcut şartlar altında kullanımı uygundur/kullanımı uygun değildir .				
Tespit edilen hafif kusurların bir sonraki periyodik muayene tarihine kadar giderilmesi gereklidir. (Sadece hafif kusur tespit edilmesi durumunda yazılacaktır.)				

DİPNOTLAR

1. Sonraki yeniden değerlendirme tarihi yazılı plana göre belirlenmiştir. Sonraki yeniden değerlendirme tarihi yeniden değerlendirme faaliyeti sırasında gerçekleştirilen testlerin en eski tarihli olanına göre belirlenmiştir.

2. İşletme basıncı kullanımda olan bir tank için firma yetkilisi tarafından beyan edilen tankın yıl içerisinde çıktığı en yüksek basınç değeridir. Kullanımda olmayan tank için işletme basıncı değeri tasarım basıncı değerine eşit alınmalıdır.

3. Periyodik muayene kapsamında emniyet valfi için test seçeneğinin kullanılması durumunda doldurulacaktır.

4. Periyodik muayene kapsamında emniyet valfi için test seçeneğinin kullanılması durumunda bu testte kullanılan manometreye ait bilgiler doldurulacaktır. Katodik koruma izleme faaliyetlerine ilişkin kullanılan ölçüm aletlerinin adı, seri numaraları, kalibrasyon bilgileri ve benzeri belirleyici özellikleri ilgili raporunda belirtilmelidir.

9. PERİYODİK KONTROLLERİ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ BİLGİLERİ ve ONAY		
Adı Soyadı		İmzası
Mesleği		
Yetkili Kişi Kayıt Numarası		

Bu rapor (yazı (rakam)) nüsha olarak hazırlanmıştır.