

			SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZI (LPG) TANKI YETERLİLİĞİN YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİ RAPORU	Doküman Kodu : ZYDR01 Yayın Tarihi : 09.04.2025 Revizyon No : - Revizyon Tarihi : - Yürürlük Tarihi : 18.07.2025
--	--	--	--	--

1. GENEL BİLGİLER			
Firma adı			
Yeniden değerlendirme adresi		Rapor tipi ¹	☐ Ön ☐ Nihai
Telefon numarası / E-posta		Rapor numarası	
İşe başlama ve bitiş saati		Rapor tarihi	
Yeniden Değerlendirme metodu		Yeniden değerlendirme tarihi	
SGK Sicil Numarası		İSG-KATİP Sözleşme ID	

2. EKİPMAN BİLGİLERİ							
2.1. TANK ETİKET BİLGİLERİ							
İmalatçısı		İmalat yılı		Seri / Üretim no		Azami basınç (PS)(bar)	
Modeli / Tipi		Hacim (L)		Tasarım kodu		Test basıncı (bar)	
2.2. EMNİYET VALFİ ETİKET BİLGİLERİ							
İmalatçısı		İmalat yılı		Emniyet valfi ayar basıncı (bar)			
Modeli / Tipi		Sertifika tarihi ve no					
Seri / Üretim no		Sertifikayı veren kuruluş					
2.3. TESPİT EDİLEN BİLGİLER							
İşletme basıncı (bar) ²		Yerleşim türü		☐ Yer altı ☐ Yer üstü			
Tank tipi	☐ Küresel ☐ Silindirik	Durumu		☐ Kullanımda ☐ Servis alanında			
Kullanım yeri ve amacı		Emniyet valfi sayısı ve tipi					

2.3.1.FOTOĞRAFLAR	
Tank / Valf Grubu Genel Görünüş	Tankın Üretici Bilgi Etiketi

3. TEST DEĞERLERİ³			
Hidrostatik test değeri (bar)		Emniyet valfi test değeri (bar)	

4. ÖLÇÜM ALETLERİ BİLGİLERİ⁴					
Adı		Seri no		Kalibrasyon bilgisi	

9. PERİYODİK KONTROLLERİ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ BİLGİLERİ ve ONAY		
Adı Soyadı		İmzası
Mesleği		
Yetkili Kişi Kayıt Numarası		

Bu rapor (yazı (rakam)) nüsha olarak hazırlanmıştır.

			SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZI (LPG) TANKI YETERLİLİĞİN YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİ RAPORU	Doküman Kodu : ZYDR01 Yayın Tarihi : 09.04.2025 Revizyon No : - Revizyon Tarihi : -
--	--	--	--	--

1. GENEL BİLGİLER			
Firma adı		Rapor tipi ¹	☐ Ön ☐ Nihai
Yeniden değerlendirme adresi		Rapor numarası	
Telefon numarası / E-posta		Rapor tarihi	
İşe başlama ve bitiş saati		Yeniden değerlendirme tarihi	
Yeniden Değerlendirme metodu		İSG-KÂTİP Sözleşme ID	
SGK Sicil Numarası			

5. YENİDEN DEĞERLENDİRME TEST BİLGİLERİ ve KONTROLLER					Değerlendirme
Yer üstü tanklar için saplamalar, cıvatalar, somunlar ve pullar					
Emniyet valfi/valfleri testi veya yeni/yenilenmiş bir valf ile değişimi					
Test	Test grubu	Test tarihi			Değerlendirme
Gözle iç muayene	1				
Gözle dış muayene	2				
Hidrostatik test	1				
Test	Test grubu	Test tarihi	Testi yapan kuruluş adı	Testi yapan kişi adı ve NDT sertifika no/seviye	Değerlendirme
Akustik emisyon	1				
Ultrasonik kalınlık kontrolleri	1				
Test	Test grubu	Test tarihi	Testi yapan kuruluş adı	Yetkili kişi adı ve kayıt numarası	Değerlendirme
Yer altı tankları için katodik koruma izleme	2				
Değerlendirme "Uygun", "Uygun Değil" ve "Uygulanamaz" olarak yapılmıştır.					

6. KUSUR AÇIKLAMALARI					

7. NOTLAR					
- Akustik emisyon testi raporu, ultrasonik kalınlık kontrolleri raporu, katodik koruma izleme raporu vb. raporlar bu raporun ekidir. - Yeterliliğin yeniden değerlendirilmesi faaliyeti sonrası tankın ilk defa kullanılmadan önce İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği gereğince muayenesi gerçekleştirilmelidir. - Bu rapor seri olarak imal edilen basınçlı kapların örnekleme yolu ile yeniden değerlendirilmesini kapsamaz. 13 m³ üstü tanklarda TS EN 12819 standardının 7.10 Acil durum valfleri ve 7.11 Contalar maddeleri bu kontrol sürecinin bir parçası olmayıp tankı işleten firmanın sorumluluğundadır.					

8. SONUÇ VE KANAAT					
Nihai rapor sonuç cümlesi: "Yukarıda teknik özellikleri belirtilen sıvılaştırılmış petrol gazı depolama tankının yeniden değerlendirme sonucu uygundur/uygun değildir. "					
Ön rapor sonuç cümlesi: "Yukarıda teknik özellikleri belirtilen sıvılaştırılmış petrol gazı depolama tankının kısmen gerçekleştirilen test sonuçlarının uygun olduğu, testlere tankın kurulumu tamamlandıktan sonra devam edilmesi gerektiği firma yetkilisine bildirilmiştir/uygun olmadığı firma yetkilisine bildirilmiştir. Ön rapor sonucuna istinaden iş ekipmanı kullanıma alınamaz.					

DİPNOTLAR

- Nihai raporun ön raporu hazırlayan akredite muayene kuruluşundan başka bir akredite muayene kuruluşu tarafından hazırlanması durumunda ön raporu hazırlayan akredite kuruluşun raporuna notlar kısmında atıf yapılır ve bu raporun ekine iliştilir.
- İşletme basıncı kullanımında olan bir tank için firma yetkilisi tarafından beyan edilen tankın yıl içerisinde çıktığı en yüksek basınç değeridir. Kullanımda olmayan tank için işletme basıncı değeri tasarım basıncı değerine eşit alınmalıdır.
- Yeterliliğin yeniden değerlendirilmesi ile ilgili faaliyet kapsamında tanka hidrostatik test yapılması ve/veya emniyet valfi için test seçeneğinin kullanılması durumunda doldurulacaktır.
- Yeterliliğin yeniden değerlendirilmesi ile ilgili faaliyet kapsamında tanka hidrostatik test yapılması ve/veya emniyet valfi için test seçeneğinin kullanılması durumunda bu testlerde kullanılan manometreye ait bilgiler doldurulacaktır.

Akustik emisyon, ultrasonik kalınlık kontrolleri ve katodik koruma izleme faaliyetlerine ilişkin kullanılan ölçüm aletlerinin adı, seri numaraları, kalibrasyon bilgileri ve benzeri belirleyici özellikleri ilgili raporda belirtilmelidir.

9. PERİYODİK KONTROLLERİ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ BİLGİLERİ ve ONAY		
Adı Soyadı		İmzası
Mesleği		
Yetkili Kişi Kayıt Numarası		

Bu rapor (yazı (rakam)) nüsha olarak hazırlanmıştır.