

Measure Name	Measure Value	% Energy Savings	% GHG Savings	% Peak Savings	npv_total_per_m_sq	bc_step_code	tedi_kwh_per_m_sq	Envelope (\$/m2)	Heating & Cooling (\$/m2)	Lighting (\$/m2)	SHW (\$/m2)	Ventilation & Ductwork (\$/m2)	Total (\$/m2)
:electrical_loads_scale	0.5	14.10	14.10	0.60	603.34		26.44	0.00	0.70	0.00	0.00	8.60	9.30
:shw_scale	0.25	9.90	9.90	3.10	621.72		24.20	0.00	0.00	0.00	1.60	0.00	1.60
:lights_scale	0.50	9.80	9.80	0.60	615.58		25.74	0.00	-0.10	0.00	0.00	8.30	8.20
:dcv_type	CO2_based_DCV	7.10	7.10	-7.10	632.32		17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.80	-1.80
:shw_scale	0.5	6.60	6.60	2.00	631.33		24.15	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.40
:fixed_wind_solar_trans	0.2	6.10	6.10	-3.70	614.22		23.64	-0.70	1.20	0.00	0.00	18.50	19.00
:fixed_wind_solar_trans	0.3	5.20	5.20	-3.90	623.24		23.42	-1.50	1.20	0.00	0.00	12.40	12.10
:fixed_wind_solar_trans	0.4	4.10	4.10	-4.10	630.33		23.43	-0.80	0.90	0.00	0.00	7.90	8.00
:infiltration_scale	0.5	3.50	3.50	0.00	639.98		19.93	0.00	0.30	0.00	0.00	-0.40	-0.10
:shw_scale	0.75	3.30	3.30	1.00	640.11		24.09	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.10
:daylighting_type	add_daylighting_controls	1.90	1.90	0.00	646.45		23.97	0.00	0.00	-3.50	0.00	1.00	-2.40
:fixed_wind_solar_trans	0.5	1.60	1.60	-4.20	637.63		23.91	-0.80	0.00	0.00	0.00	8.00	7.20
:nv_type	add_nv	1.40	1.40	0.00	645.57		23.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.40	-0.40
:dcv_type	Occupancy_based_DCV	1.00	1.00	5.10	647.10		23.08	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.90	-0.90
:chiller_type	VSD	0.40	0.40	0.00	647.80		24.08	0.00	-0.10	0.00	0.00	0.00	-0.10
:ext_roof_cond	0.121	-0.10	-0.10	-0.10	648.12		24.20	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
:ext_wall_cond	0.183	-0.30	-0.30	-4.40	647.77		24.42	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80
:ext_roof_cond	0.142	-0.30	-0.30	-0.30	647.29		24.41	2.50	0.00	0.00	0.00	-0.10	2.40
:ext_roof_cond	0.138	-0.30	-0.30	-0.30	647.39		24.37	2.30	0.00	0.00	0.00	-0.10	2.20
:ext_roof_cond	0.162	-0.50	-0.50	-0.50	646.32		24.60	4.00	-0.10	0.00	0.00	-0.10	3.80
:ext_wall_cond	0.21	-0.70	-0.70	-5.70	646.79		24.93	4.00	-0.10	0.00	0.00	0.00	3.90
:fixed_window_cond	1.6	-0.70	-0.70	-4.50	642.77		24.93	8.00	-0.10	0.00	0.00	0.00	7.90
:ext_roof_cond	0.183	-0.80	-0.80	-0.70	646.75		24.82	4.30	-0.10	0.00	0.00	-0.30	4.00
:ext_roof_cond	0.193	-0.90	-0.90	-0.70	646.16		24.92	5.20	-0.10	0.00	0.00	-0.30	4.90
:ext_roof_cond	0.227	-1.20	-1.20	-1.00	646.41		25.26	6.10	-0.10	0.00	0.00	-0.40	5.50
:ext_wall_cond	0.247	-1.50	-1.50	-6.50	646.56		25.73	6.40	-0.20	0.00	0.00	-0.30	6.00
:ext_wall_cond	0.278	-2.00	-2.00	-7.30	647.17		26.31	7.20	-0.30	0.00	0.00	-0.30	6.70
:ext_wall_cond	0.314	-2.60	-2.60	-7.70	646.60		27.02	9.60	-0.40	0.00	0.00	-0.30	8.90
:erv_package	Rotary-All	-3.20	-3.20	0.00	657.06		27.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
:erv_package	Rotary-Existing	-3.20	-3.20	0.00	657.06		27.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
:fixed_window_cond	2.2	-3.30	-3.30	-8.20	628.49		28.02	27.80	-0.60	0.00	0.00	1.70	28.70
:erv_package	Plate-All	-3.90	-3.90	0.00	658.68		28.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
:fixed_window_cond	2.4	-3.90	-3.90	-9.00	626.30		28.86	31.50	-0.70	0.00	0.00	1.70	32.60
:erv_package	Plate-Existing	-3.90	-3.90	0.00	658.68		28.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
:ecm_system_name	HS12_ASHP_Baseboard	0.00	0.00	0.00	671.27		15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
:ecm_system_name	HS08_CCASHP_VRF	0.00	0.00	0.00	625.13		20.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
:ecm_system_name	HS11_ASHP_PTHP	0.00	0.00	0.00	593.86		22.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
:ecm_system_name	HS13_ASHP_VRF	0.00	0.00	0.00	629.72		20.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
:ecm_system_name	HS09_CCASHP_Baseboard	0.00	0.00	0.00	677.90		15.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
:ecm_system_name	HS14_CGSHP_FanCoils	0.00	0.00	0.00	617.77		17.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00







































