

Measure Name	Measure Value	% Energy Savings	% GHG Savings	% Peak Savings	npv_total_per_m_sq	bc_step_code	tedi_kwh_per_m_sq	Envelope (\$/m2)	Heating & Cooling (\$/m2)	Lighting (\$/m2)	SHW (\$/m2)	Ventilation & Ductwork (\$/m2)	Total (\$/m2)
:electrical_loads_scale	0.5	10.20	10.20	-0.30	822.80		25.40	0.00	-0.30	0.00	0.00	7.30	7.00
:shw_scale	0.25	9.00	9.00	3.60	822.26		20.99	0.00	0.00	9.40	0.00	0.00	9.40
:lights_scale	0.50	7.60	7.60	1.40	828.63		23.83	0.00	-0.30	0.00	0.00	5.70	5.50
:shw_scale	0.5	6.10	6.10	2.70	828.39		20.86	0.00	0.00	8.20	0.00	0.00	8.20
:daylighting_type	add_daylighting_controls	3.60	3.60	-0.20	844.83		21.20	0.00	0.00	-0.90	0.00	2.70	-4.20
:infiltration_scale	0.5	3.60	3.60	8.10	841.03		16.18	0.00	0.50	0.00	0.00	-0.80	-0.20
:shw_scale	0.75	3.00	3.00	1.20	833.76		20.74	0.00	0.00	7.90	0.00	0.00	7.90
:rv_type	add_rv	2.60	2.60	0.00	842.99		20.13	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.50	-0.50
:fixed_wind_solar_trans	0.3	2.50	2.50	-7.60	812.95		24.58	-3.30	3.90	0.00	0.00	29.00	29.60
:fixed_wind_solar_trans	0.2	2.00	2.00	-9.40	797.14		26.66	-1.50	3.90	0.00	0.00	44.00	46.40
:fixed_wind_solar_trans	0.4	1.90	1.90	-5.10	824.65		22.80	-1.80	3.90	0.00	0.00	16.80	18.90
:fixed_wind_solar_trans	0.5	1.40	1.40	-2.60	833.91		21.50	-1.80	2.50	0.00	0.00	9.80	10.60
:dcv_type	CO2_based_DCV	1.30	1.30	4.90	848.55		19.34	0.00	0.00	0.00	0.00	-3.90	-3.90
:fixed_window_cond	1.6	0.90	0.90	1.60	858.01		19.43	-12.70	0.20	0.00	0.00	-0.30	-12.80
:dcv_type	Occupancy_based_DCV	0.60	0.60	3.70	848.05		20.04	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.20	-2.20
:chiller_type	VSD	0.50	0.50	0.00	870.09		20.62	0.00	-34.20	0.00	0.00	0.00	-24.20
:ext_wall_cond	0.183	0.50	0.50	0.90	849.30		20.05	-3.40	0.10	0.00	0.00	0.00	-3.30
:ext_wall_cond	0.21	0.10	0.10	0.10	847.15		20.53	-0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.50
:airloop_economizer_type	DifferentialDryBulb	-0.10	-0.10	0.00	846.97		20.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
:ground_floor_cond	0.379	-0.20	-0.20	-0.50	857.80		20.61	-10.40	0.00	0.00	0.00	-0.20	-10.60
:ext_roof_cond	0.138	-0.40	-0.40	-0.50	841.91		21.10	5.80	-0.10	0.00	0.00	-0.10	5.60
:erv_package	Rotary-All	-0.50	-0.50	0.00	847.55		21.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
:ext_wall_cond	0.247	-0.50	-0.50	-0.80	844.98		21.22	2.70	-0.10	0.00	0.00	0.00	2.60
:erv_package	Rotary-Existing	-0.50	-0.50	0.00	847.55		21.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
:ext_roof_cond	0.142	-0.60	-0.60	-0.60	841.25		21.22	6.70	-0.10	0.00	0.00	-0.10	6.50
:erv_package	Plate-Existing	-0.90	-0.90	0.00	848.31		21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
:erv_package	Plate-All	-0.90	-0.90	0.00	848.31		21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
:ext_roof_cond	0.162	-1.00	-1.00	-1.20	835.44		21.68	13.40	-0.20	0.00	0.00	-0.20	13.00
:ext_wall_cond	0.278	-1.00	-1.00	-1.60	844.51		21.80	4.20	-0.20	0.00	0.00	0.00	3.90
:ext_roof_cond	0.183	-1.50	-1.50	-1.70	834.60		22.19	15.20	-0.20	0.00	0.00	-0.30	14.70
:ext_wall_cond	0.314	-1.60	-1.60	-2.50	842.34		22.47	7.30	-0.30	0.00	0.00	0.00	7.10
:ext_roof_cond	0.193	-1.70	-1.70	-2.00	831.04		22.42	19.20	-0.30	0.00	0.00	-0.30	18.60
:ext_roof_cond	0.227	-2.50	-2.50	-2.90	829.22		23.20	22.90	-0.50	0.00	0.00	-0.80	21.70
:fixed_window_cond	2.2	-3.50	-3.50	-5.50	818.52		24.99	33.40	-0.60	0.00	0.00	1.30	34.10
:fixed_window_cond	2.4	-4.90	-4.90	-7.60	810.90		26.77	42.90	-0.80	0.00	0.00	2.10	44.10
:ecm_system_name	HS09_CCASHP_Baseboard	0.00	0.00	0.00	875.32		9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
:ecm_system_name	HS14_CGSHHP_FanCoils	0.00	0.00	0.00	818.65		10.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
:ecm_system_name	HS11_ASHP_PTHP	0.00	0.00	0.00	718.17		13.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
:ecm_system_name	HS13_ASHP_VRF	0.00	0.00	0.00	780.11		13.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
:ecm_system_name	HS12_ASHP_Baseboard	0.00	0.00	0.00	874.03		9.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
:ecm_system_name	HS08_CCASHP_VRF	0.00	0.00	0.00	780.04		13.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00







































