

Condições de Armazenamento dos Mananciais que Abastecem a RMSP.

Quinta-feira, 03 de Outubro de 2019
Gerado às 08:48 hs de 03/10/2019


Sistema	Nível às 7h (m)	Volume Operacional				Vazão						Vazão Retirada ETA		Retirada Total (m³/s)
		às 7h (x10 ⁶ m³)	índice (%)	var.dia (%)	máximo (x10 ⁶ m³)	afluente diária (m³/s)	Q natural diária (m³/s)	descarregada diária (m³/s)	afluente media mês (m³/s)	MLT med hist mensal (m³/s)	aflu./MLT mensal (%)	dia anterior (m³/s)	média mês (m³/s)	
Cantareira ▼		457,07	46,5	(0,2)	982,07	13,63	8,43	9,58	13,32	30,00	44,4	24,51	24,17	34,09
Jaguari/Jacareí	834,33	388,05	48,0		808,04	4,13	4,13	1,00				T-7 18,15 T-6 18,17 T-5 22,01 EEAB PS-SC 5,20		
Cachoeira	815,77	23,29	33,4		69,65	19,99	1,84	3,98						
Atibainha	784,14	42,68	44,3		96,25	24,22	0,85	4,50						
Paiva Castro	744,46	2,62	34,5		7,61	23,61	1,61	0,10						
Guarapiranga ▼	735,26 ▼	135,40	79,1	(0,3)	171,19	7,51	7,51	0,00	7,56	13,11	57,6	13,49	13,58	13,49
Taquacetuba	745,30											EEAB-T 0,00		
Capivari	741,96											EEAB-C 0,00		
Rio Grande ▼	746,70 ▼	102,89	91,7	(0,9)	112,18	0,66	0,66	7,68	1,80	5,72	31,4	4,74	4,68	12,42
												EEAB-P 0,00		
Rio Claro ▼	875,14 ▼	13,94	102,0	0,0	13,67	3,97	3,97	0,96	4,41	3,42	128,9	3,06	3,06	4,02
												EEAB-G 0,00		
Alto Tietê ▼		485,22	86,6	(0,2)	560,31	9,14	8,18	9,00	7,36	15,75	46,7	14,70	14,91	23,70
Ponte Nova	769,57	317,95	96,5		329,37	1,14	0,18	4,77				Transferências (m³/s) EEAB-B 5,93 DB-J 7,33 J-T 12,82 EEAB-RGG 0,00		
Paraitinga	768,19	34,00	92,2		36,88	1,08	1,08	2,97						
Biritiba	754,53	11,53	33,2		34,76	0,37	0,37	0,46						
Jundiaí	753,27	55,83	75,4		74,09	8,00	0,67	0,10						
Taiacupeba	745,98	65,89	77,3		85,20	17,11	4,29	0,70						
Alto Cotia ▼		14,86	90,1	(0,4)	16,50	0,45	0,45	0,06	0,72	1,10	65,3	1,21	1,21	1,26
Pedro Beicht	918,05	14,86	90,1					1,05						
Graça	868,36							0,06						
Baixo Cotia								1,23				0,00	0,00	1,23
São Lourenço ▼		52,90	59,6	(0,1)	88,82	15,41	15,41	13,20	15,78	24,10	65,47	3,27	3,31	16,47
Cachoeira do França	636,47	52,90	59,6			15,41	15,41	13,20						
Rib. Estiva												0,07	0,07	
Guarulhos		0,26	39,4	(1,7)	0,65	0,44	0,44	0,06				0,38	0,40	0,44
Cabuçu	0,29	0,25	41,5		0,60	0,34	0,34	0,05				0,30	0,31	
Tanque Grande	0,03	0,01	13,5		0,05	0,10	0,10	0,01				0,09	0,10	
TOTAL ▼		1.262,53	64,9	(0,2)	1.945,4	51,21	45,05	41,76	50,93	93,20	54,65	65,44	65,38	107,13

Sistema Cantareira: Desde 01/08/18 operou na Faixa 3 com restrição de retirada de 27m³/s e, desde 01/02/19, opera na Faixa 2 com restrição de retirada de 31m³/s.

Sistema São Lourenço: Em Abril/18 iniciou-se a fase de pré-operação. A partir de 10/07/2018 foi iniciada a operação.

Transposição EEAB PS-SC: Elevatória operando em caráter de testes desde Fev/18 e operação assistida. A partir de 20.07.18 a vazão é coletada pela estação telemétrica Sabesp.


Sistema Guarulhos: A operação da Sabesp no Município iniciou-se em 12/12/18.




Aplicativo SABESP Mananciais RMSP

Está disponível para download nas lojas Play Store (Android) e Apple Store (iOS), o aplicativo SABESP Mananciais RMSP. Através dele, poderão ser realizadas consultas diárias sobre os volumes armazenados, chuvas registradas e demais características dos principais Mananciais da RMSP: Cantareira, Alto Tietê, Guarapiranga, Cotia, Rio Grande, Rio Claro e São Lourenço.

Pluviometria (mm)					
Sistema	no dia	acumul. no mês	mín. hist.	méd. hist.	máx. hist.
Cantareira	0,0	0,0	21,4	129,4	270,1
Guarapiranga	0,0	0,0	6,6	115,1	242,0
Rio Grande	0,0	0,0	17,6	134,3	391,6
Rio Claro	0,2	0,4	65,4	176,4	306,9
Alto Tietê	0,2	0,3	17,4	113,8	261,6
Cotia	0,0	0,0	18,9	116,4	244,8
São Lourenço	0,2	0,2	47,8	140,1	267,2



Produção do Dia Anterior			
	Vazão Aduzida	Vazão Produzida	Diferença Adu-Prod
	(m³/s)	(m³/s)	(m³/s)
TOTAL	65,44	64,88	0,55



Fonte: Sistema de Suporte a Decisões - SSD Sabesp

Dados e demais informações sujeitas a alterações.