

Domingo, 17 de Dezembro de 2017
Gerado às 09:37 hs de 17/12/2017

Condições de Armazenamento dos Mananciais que Abastecem a RMSP.

Sistema	Nível às 7h (m)	Volume Operacional				Vazão						Vazão Retirada ETA		Retirada Total		
		às 7h (x10 ⁶ m ³)	índice (%)	var. dia (%)	máximo (x10 ⁶ m ³)	afluente		descarregada		afluente media mês (m ³ /s)	MLT med hist mensal (m ³ /s)	aflu./MLT mensal (%)	Afluência máx.hist.mensal (m ³ /s)		dia anterior (m ³ /s)	média mês (m ³ /s)
						(m ³ /s)	(m ³ /s)	(m ³ /s)	(m ³ /s)							
Cantareira	▼	410,54	41,8	(0,2)	982,07	9,87	8,60	13,95	52,10	26,8	135,10	25,53	25,40	34,13		
Jaguari/Jacarei	833,55	359,44	44,5		808,04	6,56	1,50					Túneis (m³/s)				
Cachoeira	814,86	17,60	25,3		69,65	27,88	3,50					T-7	26,76			
Atibainha	783,52	30,55	31,7		96,25	27,06	3,50					T-6	26,50			
Paiva Castro	744,45	2,58	33,9		7,61	27,42	0,10					T-5	25,79			
Guarapiranga	733,84	▼	99,93	58,4	(0,1)	171,19	11,39	0,00	10,47	18,04	58,0	30,97	14,16	13,55	14,16	
Taquacetuba	746,06											EEAB-T 4,10				
Capivari	740,62											EEAB-C 1,40				
Rio Grande	746,22	▼	94,42	84,2	(0,5)	112,18	1,09	0,00	5,29	8,29	63,8	18,09	4,63	4,38	7,07	
												EEAB-P 0,00				
Rio Claro	873,17	▼	10,40	76,1	(0,4)	13,67	2,53	0,80	3,63	4,72	76,9	2,30	3,96	3,94	4,76	
												EEAB-G 0,48				
Alto Tietê	▼	294,35	52,5	(0,1)	560,15	10,18	3,43	16,67	25,07	66,5	55,63	13,41	12,55	15,45		
Ponte Nova	762,85	163,12	49,5		329,37	1,06	2,21					Transferências (m³/s)				
Paraitinga	766,00	24,19	65,9		36,73	0,72	0,72					EEAB-B	1,62			
Biritiba	754,32	10,22	29,4		34,76	0,35	0,35					DB-J	1,62			
Jundiaí	753,15	54,17	73,1		74,09	3,43	0,05					J-T	1,76			
Taiáçupeba	744,27	42,66	50,1		85,20	7,77	0,10					RGG	2,80			
Alto Cotia	▼	12,55	76,1	(0,2)	16,50	0,93	0,06	0,88	1,79	49,1	3,37	1,24	1,24	1,30		
Pedro Beicht	917,36	12,55	76,1			0,90										
Graça	868,42					0,06										
Baixo Cotia						0,88								0,74	0,76	1,62
Rib. Estiva														0,08	0,08	
TOTAL	▼	922,20	49,7	(0,2)	1.855,8	35,99	13,77	50,88	110,01	46,25	245,46	63,74	61,89	78,47		

Sistema Cantareira: Desde 01/09/17 opera na Faixa 2 com restrição de retirada de 31,0m³/s.



Aplicativo SABESP Mananciais RMSP


Está disponível para download nas lojas Play Store (Android) e Apple Store (iOS), o aplicativo SABESP Mananciais RMSP. Através dele, poderão ser realizadas consultas diárias sobre os volumes armazenados, chuvas registradas e demais características dos principais Mananciais da RMSP: Cantareira, Alto Tietê, Guarapiranga, Cotia, Rio Grande e Rio Claro.

Pluviometria (mm)				
Sistema	no dia	acumul. no mês	mín. hist.	méd. hist.
Cantareira	0,0	35,8	62,9	219,0
Guarapiranga	0,0	21,6	34,9	175,2
Rio Grande	0,0	18,2	58,5	193,2
Rio Claro	0,0	93,8	115,6	262,1
Alto Tietê	0,0	34,1	52,0	193,0
Cotia	0,0	35,8	64,4	170,5


Índice de Regularidade do Abastecimento - IRA	
do dia anterior	99,0 %
média do mês	99,2 %

Produção do Dia Anterior		
Vazão Aduzida	Vazão Produzida	Diferença Adu-Prod
(m³/s)	(m³/s)	(m³/s)
TOTAL	63,74	62,71

Fonte: Sistema de Suporte a Decisões - SSD Sabesp



Houve uso das Reservas Técnicas no Cantareira de 15/5/14 a 27/12/15 que não estão contabilizadas acima.



Dados e demais informações sujeitas a alterações.