

Condições de Armazenamento dos Mananciais que Abastecem a RMSP.

Sistema	Nível às 7h (m)	Volume Operacional				Vazão						Vazão Retirada ETA		Retirada Total (m³/s)
		às 7h (x10 <sup>6</sup> m³)	índice (%)	var. dia (%)	máximo (x10 <sup>6</sup> m³)	afluente média diária (m³/s)	descarregada média diária (m³/s)	afluente média mês (m³/s)	MLT med hist mensal (m³/s)	aflu./MLT mensal (%)	Afluência máx. hist. mensal (m³/s)	dia anterior (m³/s)	média mês (m³/s)	
<b>Cantareira</b> ▼		506,10	51,5	(0,2)	982,07	18,37	10,10	8,75	25,00	35,0	117,40	25,41	25,61	35,51
<i>Jaguari/Jacaré</i>	835,99	451,42	55,9		808,04	10,90	2,50					<b>Túneis (m³/s)</b>		
<i>Cachoeira</i>	815,46	21,32	30,6		69,65	28,58	3,00					T-7	32,96	
<i>Atibainha</i>	783,47	29,58	30,7		96,25	33,26	4,50					T-6	24,12	
<i>Paiva Castro</i>	744,62	3,29	43,2		7,61	29,24	0,10					T-5	26,53	
<b>Guarapiranga</b> ▼	733,82	99,45	58,1	(0,1)	171,19	10,78	0,00	5,96	11,07	53,8	26,30	13,55	13,43	13,55
<i>Taquacetuba</i>	746,50											EEAB-T	1,49	
<i>Capivari</i>	740,43											EEAB-C	0,65	
<b>Rio Grande</b>	745,79 ▲	87,20	77,7	0,4	112,18	9,37	0,00	1,60	4,38	36,5	13,87	3,94	4,45	4,25
												EEAB-P	3,60	
<b>Rio Claro</b>	873,92 ▼	11,66	85,3	(0,5)	13,67	2,38	0,37	2,08	2,98	69,9	1,78	3,98	3,95	4,35
												EEAB-G	0,48	
<b>Alto Tietê</b> ▼		277,27	49,5	(0,2)	560,15	4,32	6,49	3,33	13,10	25,4	37,43	12,15	12,29	14,56
<i>Ponte Nova</i>	763,68	179,95	54,6		329,37	3,84	5,04					<b>Transferências (m³/s)</b>		
<i>Paraitinga</i>	765,32	21,52	58,6		36,73	1,55	0,67					EEAB-B	0,00	
<i>Biritiba</i>	752,85	1,78	5,1		34,76	0,33	0,63					DB-J	0,91	
<i>Jundiaí</i>	751,84	36,66	49,5		74,09	1,80	0,05					J-T	7,74	
<i>Taiáçupeba</i>	743,83	37,35	43,8		85,20	9,53	0,10					RGG	0,31	
<b>Alto Cotia</b>	-	14,41	87,3	0,0	16,50	1,30	0,06	0,71	1,03	69,4	2,55	1,24	1,24	1,30
<i>Pedro Beicht</i>	917,92	14,41	87,3				1,00							
<i>Graça</i>	868,49						0,06							
<b>Baixo Cotia</b>							1,41					0,79	0,80	2,20
<b>Rib. Estiva</b>												0,08	0,08	
<b>TOTAL</b> ▼		996,10	53,7	(0,1)	1.855,8	46,52	18,43	22,43	57,56	80,82	199,33	61,15	61,86	75,73


Sistema Cantareira: Desde 01/09/17 opera na Faixa 2 com restrição de retirada de 31,0m³/s.

Pluviometria (mm)					
Sistema	no dia	acumul. no mês	mín. hist.	méd. hist.	máx. hist.
Cantareira	16,0	16,3	0,9	87,1	280,7
Guarapiranga	8,8	9,8	2,4	79,0	247,4
Rio Grande	8,2	11,6	13,3	97,3	234,5
Rio Claro	14,2	27,8	34,7	145,3	309,1
Alto Tietê	13,6	15,6	6,6	82,4	249,4
Cotia	11,6	12,4	7,0	85,3	215,1


Índice de Regularidade do Abastecimento - IRA	
do dia anterior	98,0 %
média do mês	99,2 %

Produção do Dia Anterior			
	Vazão Aduzida	Vazão Produzida	Diferença Adu-Prod
	(m³/s)	(m³/s)	(m³/s)
TOTAL	61,15	60,51	0,64

Fonte: Sistema de Suporte a Decisões - SSD Sabesp



Houve uso das Reservas Técnicas no Cantareira de 15/5/14 a 27/12/15 que não estão contabilizadas acima.



Dados e demais informações sujeitas a alterações.