

Condições de Armazenamento dos Mananciais que Abastecem a RMSP.


Sistema	Nível às 7h (m)	Volume Operacional				Vazão						Vazão Retirada ETA		Retirada Total
		às 7h (x10 ⁶ m ³)	índice (%)	var. dia (%)	máximo (x10 ⁶ m ³)	afluente média diária (m ³ /s)	descarregada média diária (m ³ /s)	afluente média mês (m ³ /s)	MLT med hist mensal (m ³ /s)	aflu./MLT mensal (%)	Afluência máx. hist. mensal (m ³ /s)	dia anterior (m ³ /s)	média mês (m ³ /s)	
Cantareira ▼		651,58	66,3	(0,2)	982,07	14,59	3,60	12,43	28,20	44,1	81,36	34,04	23,50	3,60
<i>Jaguari/Jacaré</i>	839,23	585,46	72,5		808,04	8,59	0,50					Túneis (m³/s)		
<i>Cachoeira</i>	817,08	32,01	46,0		69,65	20,81	0,50					T-7	18,18	
<i>Atibainha</i>	783,56	31,32	32,5		96,25	22,37	2,50					T-6	21,91	
<i>Paiva Castro</i>	744,39	2,34	30,7		7,61	22,78	0,10					T-5	19,87	
Guarapiranga ▼	735,49	141,37	82,6	(0,3)	171,19	6,62	0,00	7,75	11,46	67,6	19,40	14,17	12,53	0,00
<i>Taquacetuba</i>	746,78											EEAB-T	0,00	
<i>Capivari</i>	741,99											EEAB-C	0,00	
Rio Grande ▼	746,49	99,13	88,4	(0,1)	112,18	3,61	0,00	5,68	3,59	158,2	7,75	4,99	4,30	1,33
												EEAB-P	0,00	
Rio Claro	875,13 -	13,92	101,9	0,0	13,67	2,65	1,13	3,38	3,09	109,5	1,35	3,92	3,98	1,13
												EEAB-G	0,48	
Alto Tietê ▼		331,19	59,1	(0,1)	560,15	8,97	3,01	9,75	13,66	71,4	28,07	13,34	11,59	2,05
<i>Ponte Nova</i>	763,53	176,94	53,7		329,37	1,54	0,59					Transferências (m³/s)		
<i>Paraitinga</i>	766,65	26,90	73,2		36,73	1,03	2,03					EEAB-B	1,85	
<i>Biritiba</i>	755,17	15,83	45,6		34,76	0,42	0,24					DB-J	4,61	
<i>Jundiá</i>	754,18	69,22	93,4		74,09	5,13	0,05					J-T	6,48	
<i>Taiacupeba</i>	744,24	42,29	49,6		85,20	11,05	0,10					RGJ	1,72	
Alto Cotia	-	16,46	99,8	0,0	16,50	1,37	0,19	1,41	1,31	107,4	1,89	1,20	1,24	0,19
<i>Pedro Beicht</i>	918,49	16,46	99,8				0,88							
<i>Graça</i>	868,51						0,19							
Baixo Cotia							1,21					0,83	0,89	1,21
Rib. Estiva												0,10	0,08	
TOTAL ▼		1.253,66	67,6	(0,1)	1.855,8	37,81	9,13	40,41	61,31	61,67	139,82	72,60	58,11	9,50

Pluviometria (mm)					
Sistema	no dia	acumul. no mês	mín. hist.	méd. hist.	máx. hist.
Cantareira	0,3	0,3	0,0	48,7	185,6
Guarapiranga	0,0	1,6	0,0	42,2	216,2
Rio Grande	0,2	16,4	0,2	55,9	191,2
Rio Claro	0,4	34,0	9,2	92,8	269,5
Alto Tietê	0,1	2,3	2,0	48,5	196,3
Cotia	0,2	1,2	2,2	53,1	187,6


Índice de Regularidade do Abastecimento - IRA	
do dia anterior	100,0 %
média do mês	99,8 %

Produção do Dia Anterior			
Vazão Aduzida	Vazão Produzida	Diferença Adu-Prod	
(m³/s)	(m³/s)	(m³/s)	
TOTAL	72,60	71,32	1,28

Fonte: Sistema de Suporte a Decisões Sabesp - SSD



Houve uso das Reservas Técnicas no Cantareira de 15/5/14 a 27/12/15 que não estão contabilizadas acima.



Dados e demais informações sujeitas a alterações.