

**Condições de Armazenamento dos Mananciais que Abastecem a RMSP.**

Sistema	Nível às 7h (m)	Volume Operacional				Vazão						Vazão Retirada ETA		Retirada Total
		às 7h (x10 <sup>6</sup> m <sup>3</sup> )	índice (%)	var.dia (%)	máximo (x10 <sup>6</sup> m <sup>3</sup> )	descarregada		afluente media mês (m <sup>3</sup> /s)	MLT med hist mensal (m <sup>3</sup> /s)	aflu./MLT mensal (%)	Afluência máx.hist.mensal (m <sup>3</sup> /s)	dia anterior (m <sup>3</sup> /s)	média mês (m <sup>3</sup> /s)	
						afluente média diária (m <sup>3</sup> /s)								
Cantareira ▼		370,64	37,7	(0,2)	982,07	17,11	7,93	21,43	24,00	89,3	69,50	23,88	22,44	31,81
Jaguari/Jacarei	832,72	329,99	40,8		808,04	4,79	1,00					T-7 24,03		
Cachoeira	813,13	7,54	10,8		69,65	25,70	3,29					T-6 14,73		
Atibainha	783,48	29,81	31,0		96,25	22,38	3,54					T-5 20,18		
Paiva Castro	744,52	2,85	37,4		7,61	23,18	0,10					EEAB PS-SC 7,19		
Guarapiranga ▼	733,82 ▼	99,45	58,1	(0,3)	171,19	8,02	0,00	10,11	8,72	115,9	15,50	13,55	13,44	13,55
Taquacetuba	745,79											EEAB-T 0,00		
Capivari	740,95											EEAB-C 0,46		
Rio Grande	745,75 -	86,54	77,1	0,0	112,18	7,03	0,00	8,24	2,75	299,7	7,83	4,58	4,30	7,03
												EEAB-P 5,40		
Rio Claro	871,18 ▼	7,54	55,2	(0,7)	13,67	2,04	0,46	2,50	2,85	87,6	1,21	3,90	3,69	4,36
												EEAB-G 0,48		
Alto Tietê ▼		281,51	50,3	(0,1)	560,15	6,67	5,13	9,24	10,96	84,3	27,00	13,35	12,77	15,70
Ponte Nova	764,72	202,03	61,3		329,37	0,78	2,04					Transferências (m³/s)		
Paraitinga	763,08	13,94	37,9		36,73	0,34	2,43					EEAB-B 2,55		
Biritiba	754,25	9,78	28,1		34,76	1,40	0,51					DB-J 3,01		
Jundiaí	749,88	14,09	19,0		74,09	3,14	0,05					J-T 6,37		
Taiáçupeba	744,19	41,67	48,9		85,20	10,61	0,10					EEAB-RGG 2,57		
Alto Cotia ▼		8,53	51,7	(0,2)	16,50	0,76	0,06	0,67	0,91	74,1	1,49	1,00	1,00	1,06
Pedro Beicht	915,96	8,53	51,7				0,91							
Graça	868,41						0,06							
Baixo Cotia							1,90					0,00	0,00	1,90
São Lourenço -		26,08	29,4	0,0	88,82	13,89	11,56	14,44				2,33	1,73	13,89
Cachoeira do França	633,32	26,08	29,4			13,89	11,56							
Rib. Estiva												0,08	0,08	
TOTAL ▼		880,30	45,3	(0,1)	1.944,6	55,52	27,04	66,63	50,19	132,76	122,53	62,68	59,45	89,30

Sistema Cantareira: Desde 01/09/17 operou na Faixa 2 com restrição de retirada de 31,0m³/s e, desde 01/08/18 opera na Faixa 3 com restrição de retirada de 27,0m³/s.

Sistema São Lourenço: Em Abril/18 iniciou-se a fase de pré-operação. A partir de 10/07/2018 foi iniciada a operação.

Transposição EEAB PS-SC: Elevatória operando em caráter de testes desde Fev/18 e operação assistida. A partir de 20.07.18 a vazão é coletada pela estação telemétrica Sabesp




**Aplicativo SABESP Mananciais RMSP**

Está disponível para download nas lojas Play Store (Android) e Apple Store (iOS), o aplicativo SABESP Mananciais RMSP. Através dele, poderão ser realizadas consultas diárias sobre os volumes armazenados, chuvas registradas e demais características dos principais Mananciais da RMSP: Cantareira, Alto Tietê, Guarapiranga, Cotia, Rio Grande, Rio Claro e São Lourenço.


Pluviometria (mm)					
Sistema	no dia	acumul. no mês	mín. hist.	méd. hist.	máx. hist.
Cantareira	0,6	73,4	0,0	34,5	149,3
Guarapiranga	0,6	32,2	0,0	40,1	149,0
Rio Grande	1,4	52,0	2,6	48,4	184,9
Rio Claro	4,5	105,7	19,0	95,2	254,0
Alto Tietê	0,3	43,3	1,1	36,3	125,6
Cotia	0,0	38,0	0,0	37,2	137,4
São Lourenço	1,0	49,6	5,7	62,7	183,5

Índice de Regularidade do Abastecimento - IRA			
do dia anterior	100,0 %		
média do mês	99,6 %		
Produção do Dia Anterior			
Vazão Aduzida	Vazão Produzida	Diferença Adu-Prod	
(m³/s)	(m³/s)	(m³/s)	
TOTAL	62,68	62,30	0,38

Fonte: Sistema de Suporte a Decisões - SSD Sabesp



Houve uso das Reservas Técnicas no Cantareira de 15/5/14 a 27/12/15 que não estão contabilizadas acima.



Dados e demais informações sujeitas a alterações.