

EK 7 - ASANSÖR PER YOD K/TAK P KONTROL RAPORU



AKREDİTEST
PERİYODİK KONTROL VE MUAYENE HİZMETLERİ LIMITED ŞİRKETİ
Güzelyalı Mahallesi Süleyman Demirel Bv. Maşuk Apt. Sit. No : 45 /102 Çukurova ADANA
0850 305 9001 info@akreditest.com

CEYHAN BELEDİYESİ

Konaklı Mahallesi Dr. Mahir Alp Boydak Bulvarı No:58 Ceyhan / Adana



749650255/1
bc694129-3991-4f42-9fde-7e7c6b51e46d

R.CEY.22.0265 - 0

20/05/2022 (P)

-

İlgili mevzuat gereği imzalanan protokol kapsamında aşağıda bilgileri bulunan asansörün periyodik kontrolü CEYHAN BELEDİYESİ adına AKREDİTEST tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu rapor sadece periyodik kontrolü yapılan bu asansör için geçerlidir.

ASANSÖRE L K N B LG LER

ASANSÖR C NS : ☒ NSAN ☐ YÜK ASANSÖR T P : ☐ H DROL K ☒ ELEKTR KL
MONTAJ YILI : 2018 SEY R MESAFES : 9 M. Dairesi : EVET
ASANSÖR SER NO : YOLCU ASANSÖRÜ MAK. MOTOR SER NO : - / -
BEYAN YÜKÜ (kg) : 600 kg / 8 K KAT VE DURAK SAYISI : 4 / 4
STANDARD/STANDARDLAR : TS EN 81-20
BEYAN HIZI (m/sn) : ☐ 0,5 ☐ 0,63 ☒ 1 ☐ 1,6 ☐ 2 ☐ 2,5 ☐ D ER
ADRES : CEYHAN / NAMIK KEMAL / 71 / 12 ADA:1339 PARSEL: 11

B NA SORUMLUSUNA L K N B LG LER

ADI VE SOYADI : SABİHA POLAT
ADRES : 01 ÖZER APT./NAMIK KEMAL MAH. 71 SOK. NO:12 CEYHAN/ADANA
TELEFON NUMARASI : 05378508123 E-POSTA ADRES : serkan.turen@hotmail.com

YETK L SERV SE L K N B LG VE BELGELER

ÜNVAN : SERKAN TÜREN-TÜREN 01 ASANSÖR
ADRES : BURHANİYE MAHALLESİ GÜN SAZAK CADDESİ NO:7/B KÖSEM YAĞMUR APT.CEYHAN//ADANA/TÜRKİYE
TELEFON VE FAKS NO : 05332112836 E-POSTA : serkan.turen@hotmail.com
PERSONEL N ADI VE SOYADI : SERKAN TÜREN GÖREV : FİRMA PERSONELİ
TSE HYB : ☒ VAR ☐ YOK BELGE NO : 01-HYB-3954

BAKIM SÖZLE MES

SÖZLE ME : ☒ VAR ☐ YOK TAR H VE SÜRES : 01 / 01 / 2023 1 Yıl

REV ZYON YAPANA L K N B LG LER

ÜNVAN :
ADRES :
TELEFON VE FAKS NO : E-POSTA :
PERSONEL N ADI VE SOYADI : GÖREV :

PER YOD K/TAK P KONTROL SONUCUNUN DE ERLEND R LMES

PER YOD K KONTROL SONUCUNUN TANIMI		DÜZELTME SÜRES	B R SONRAK PER YOD K/TAK P KONTROL TAR H
<input type="checkbox"/>	UYGUN	YOK	
<input checked="" type="checkbox"/>	HAF F KUSURLU	12 AY / (48 AY)*	20 / 05 / 2023
<input type="checkbox"/>	KUSURLU	120 GÜN	
<input type="checkbox"/>	GÜVENS Z	60 GÜN	

*KISALTMA: (Mevcut asansörde tespit edilen uygunsuzluk için düzeltme süresi)

AÇIKLAMALAR

5 Adet Uygunsuzluk Tespit Edilmiştir. Uygunsuzluklar Ektedir.

RAPOR ONAY TAR H

20 / 05 / 2022

ADI/SOYADI/UNVANI

MZASI

MUAYENE MÜHENDİSİ

Muzaffer Gebenli

Elektrik Elektronik Mühendisi

TEKN K YÖNET C

İsmail Uyar

Makine Mühendisi



EK 7 - ASANSÖR PER YOD K/TAK P KONTROL RAPORU



AKREDİTEST
PERİYODİK KONTROL VE MUAYENE HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ
Güzelyalı Mahallesi Süleyman Demirel Blv. Maşuk Apt. Sit. No : 45 /102 Çukurova ADANA
0850 305 9001 info@akreditest.com

CEYHAN BELEDİYESİ

Konaköğlu Mahallesi Dr. Mahir Alp Boydak Bulvarı No:58 Ceyhan / Adana



749650255/1

R.CEY.22.0265 - 0

20/05/2022 (P)

-

- 1 - 2.13.5 (M) - Kabin çatısı üzerinde, madde 5.2.5.6.1'e göre kabin en üst konumunda olduğunda, 1.Tip 1 için dik durus 0,40x0,50x2 metre olmalıdır. 2. Tip 2 için çömelmiş vaziyetteki durus 0,50x0,70x1 metre olmalıdır.
- 2 - 3.6.7 (M) - Yukarı yönde hareket eden kabinin asiri hızlanmasına karşı koruma tertibatı çalışır hale getirilmelidir.
- 3 - 4.12.1 (M) - Kabin esigi ile durak kapısı esigi arasındaki yatay açıklık 35 mm'yi asmamalıdır.
- 4 - 7.4.2 (M) - Kamuya açık binalardaki (Otel, sinema, tiyatro, hastane, lokanta, okul, yurt, lokal, işyeri (belediye kamu binaları ve benzeri), açık ve kapalı spor tesisleri, eğitim ve dinlenme tesisi ve benzeri binalar) asansörlerde tüm katlara hizmet eden (mevcut binalarda en az bir adet) engelli kişiler için erişim sağlamaya yönelik tedbirler alınmalıdır.
- 5 - 7.4.31 (M) - Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği kapsamında asansörde engelli kişiler için erişim sağlamaya yönelik Tek asansörlü binalarda asansör kabininin dar kenarı (1,20) m. ve alanı (1,80) m² den, kapı genişliği ise (0,90) m. den az olamaz.

RAPOR ONAY TAR H

20 / 05 / 2022

ADI/SOYADI/UNVANI

MZASI

MUAYENE ELEMANI

Muzaffer Gebenli

Elektrik Elektronik Mühendisi

TEKNİK YÖNETİCİ

İsmail Uyar

Makine Mühendisi

