

CIRCULAR ACLARATORIA N° 1

En base a lo establecido en el artículo 5º CONSULTAS Y OBTENCIÓN DEL PLIEGO, apartado 5.4. del PBCG, se emite la presente **Circular Aclaratoria N° 1** que complementa y/o modifica lo establecido en Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

CONSULTA :

"Quería realizar una consulta sobre el renglón 6 "SOLADO DE CAUCHO". EN LOS ITEM 6.1.3 Y 6.1.4 solicita la provisión y colocación de baldosas de 100 cm x 100 cm y 50 mm de espesor. Necesitamos saber si es admisible la presentación en baldosas de 50 cm x 50 cm respetando los 50 mm de espesor y las características técnicas solicitadas en pliego de especificaciones técnicas."

RESPUESTA:

No será admisible la provisión y colocación de baldosas de caucho en formato de 50 cm x 50 cm.

Deberá respetarse estrictamente lo establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas, ítems 6.1.3 y 6.1.4, en cuanto a las dimensiones requeridas: 100 cm x 100 cm y 50 mm de espesor

A los efectos de la formulación de la oferta, los oferentes deberán considerar comprendida en el Pliego de Especificaciones Técnicas, la presente Circular, la que pasa a formar parte integrante de la documentación licitatoria.



MUNICIPALIDAD
SAN ISIDRO

Hoja Adicional de Firmas
Circular Aclaratoria

Número: IF-2025-00200949-SI-SSEP

Buenos Aires, Martes 23 de Septiembre de 2025

Referencia: Circular aclaratoria N° 1 - Licitación N° 53/2025

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.09.23 14:20:11 -03:00

Francisco Perez Martinez
Subsecretario
Subsecretaría de Espacio Público
Municipalidad de San Isidro

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.09.23 14:20:11 -03:00