

ANEXO II

PREFACTIBILIDAD HÍDRICA Y CERTIFICADO DE OPERACIONES

1. PREFACTIBILIDAD HÍDRICA

Es un proceso obligatorio, de naturaleza exploratoria, que consiste en el análisis y en la evaluación de la prefactibilidad hidráulica, la prefactibilidad de explotación del recurso hídrico subterráneo y superficial (disponibilidad), y la prefactibilidad de gestión de aguas residuales y vertido de efluentes líquidos (capacidad hidráulica del cuerpo receptor), en función de la información proporcionada por el Usuario.

Define la Calificación Hídrica (CHi) para las tres dimensiones del proyecto (Hidráulica, Explotación del Recurso Hídrico y Gestión de Aguas Residuales y Vertido de Efluentes Líquidos).

Constituye un proceso obligatorio para todo Usuario del recurso hídrico, obteniendo como resultado un Certificado de Prefactibilidad Hídrica (CPH) o un Certificado de Operaciones (CO), según corresponda.

El Certificado de Prefactibilidad Hídrica tendrá una vigencia de un (1) año para los Usuarios con Nivel de Funcionamiento 0 (NF0) y de noventa (90) días para los Usuarios con Nivel de Funcionamiento 1 (NF1).

El Certificado de Prefactibilidad Hídrica es condición necesaria y suficiente para avanzar en los procesos de obtención de permisos. Previo a su vencimiento, el Usuario deberá dar inicio a las etapas del proceso que correspondan, en función de la Calificación Hídrica asignada y el Nivel de Funcionamiento.

La obtención del Certificado de Prefactibilidad Hídrica no da derecho a uso del recurso hídrico, bajo apercibimiento de instar el correspondiente procedimiento sancionatorio.

Los Usuarios con Nivel de Funcionamiento 0 (NF0), podrán renovar el Certificado de Prefactibilidad Hídrica. La condición para su renovación es que el Usuario declare que no se han producido modificaciones en la información y/o documentación suministrada en la Declaración Jurada (DDJJ) inicial.

Al finalizar la etapa de prefactibilidad hídrica, se brindará a los Usuarios el o los números/s de expediente/s a los que deberá hacer referencia al iniciar los correspondientes procesos de

IF-2025-33229276-GDEBA-DLYEADA

obtención de permisos.

2. CERTIFICADO DE OPERACIÓN (CO)

Cuando el proyecto sea calificado como CHI 0 para las tres dimensiones, la Autoridad de Aplicación emitirá el certificado de prefactibilidad y el certificado de operación. Aplica para casos con Nivel de Funcionamiento NF0 o NF1.

El Certificado de Operación constituye un instrumento jurídico que da permiso de funcionamiento desde el punto de vista hídrico, sin necesidad de tramitar las fases de aptitud de obra y permisos, y tiene una vigencia indeterminada a partir de su emisión, en tanto no se modifiquen las condiciones que otorgan al proyecto la Calificación Hídrica CHI 0.

FORMULARIOS PROCESOS DE APTITUD DE OBRAS Y PERMISOS (FASES 2 Y 3)

Para dar inicio a la tramitación de las Aptitudes de Obra o Permisos que se detallan a continuación, el Usuario y/o profesional según corresponda en función a la calificación hídrica, completará el formulario correspondiente a la dimensión y trámite pretendido (ANEXO III).

El formulario será documentación obligatoria del trámite; la no presentación del mismo será causal de rechazo.

El formulario y la documentación respaldatoria para las dimensiones calificadas con CHI1 serán rubricados por el responsable del establecimiento o apoderado. Para las dimensiones calificadas con CHI2 y CHI3, los mismos serán rubricados por el responsable del establecimiento/apoderado y el profesional de parte interviniente.

PROCESOS DE APTITUD DE OBRA (FASE 2)

1. APTITUD DE OBRA

Tienen por finalidad obtener la aptitud para ejecutar obras para un fin requerido (manejo de pluviales, explotación del recurso hídrico, tratamiento de efluentes líquidos).

Son trámites independientes entre sí, y determinados en función a la evaluación de los tres (3) componentes definidos en instancia de Prefactibilidad Hídrica:

-Aptitud Hidráulica de Obra;

-Aptitud de Obra de Explotación del Recurso Hídrico Superficial;

IF-2025-33229276-GDEBA-DLYEADA

-Aptitud de Obra de Explotación del Recurso Hídrico Subterráneo; y

-Aptitud de Obra para la gestión de aguas residuales con o sin vertido de efluentes líquidos.

Corresponde a proyectos que califican como CHi1, CHi2 o CHi3.

Se requerirá documentación particular la cual se diferenciará según la Calificación Hídrica asignada para el proyecto.

Las aptitudes que otorga la Autoridad del Agua son de naturaleza precaria y por lo tanto esencialmente revocables, sin derecho a indemnización. Sin perjuicio de ello, para revocar los permisos, deberán expresarse las causas que así lo determinen.

1.1 Condiciones para solicitar aptitud de obra

- Haber obtenido el Certificado de Prefactibilidad Hídrica (CPH);
- Calificación Hídrica 1, 2 o 3 (CHi1, CHi2 o CHi 3);
- Nivel de funcionamiento 0 (NF0).

Cada uno de los procesos de Aptitud de Obra finaliza con la emisión de un acto administrativo del componente tramitado, en el cual se establecen, entre otros aspectos, los fundamentos de aprobación o denegación y, en caso de aprobación, los requerimientos para iniciar los Permisos.

La vigencia de la Aptitud otorgada se define en función a la complejidad de la obra y al cronograma de tareas.

Las Aptitudes de obra podrán renovarse presentando la información y documentación establecida en la presente, siempre que se encuentren aprobadas las condiciones técnicas y administrativas allí establecidas para el permiso cuya renovación se pretenda.

2.1 APTITUD HIDRÁULICA DE OBRA

Proyecto u obra de saneamiento hidráulico y/o de conexión con un cuerpo receptor de excedentes pluviales. La información presentada por el Usuario justifica técnicamente el diseño, la ubicación y la operación de la/s obra/s, asegurando su viabilidad, su sostenibilidad y el cumplimiento de las normas vigentes.

Corresponde a proyectos que califican como CHi1, CHi2 o CHi3. Se requerirá documentación específica, la cual se diferenciará según la Calificación Hídrica asignada al proyecto, la que se detalla a continuación:

IF-2025-33229276-GDEBA-DLYEADA

2.1.1 Información necesaria CHi1

- Formulario ADA resumen del proyecto;
- Plano de las instalaciones generales;
- Plano de las conducciones pluviales internas a escala de detalle y en caso de corresponder identificación del punto de descarga por fuera del inmueble;
- Memoria técnica/descriptiva de las obras objeto de trámite;
- Autorización de terceros para el uso de conducciones pluviales externas;
- Cronograma de obras.

Toda la documentación deberá ser rubricada por el responsable/apoderado del establecimiento.

2.1.2 Información necesaria CHi2

- Formulario ADA resumen del proyecto;
- Planos hidrológicos e hidráulicos:
 - plano de ubicación con identificación del cuerpo receptor final;
 - plano de cuenca interna y externa;
 - planimetría existente y de proyecto;
 - plano de reservorios;
 - plano de obras accesorias (cordón cuneta, zanjas, ductos, sumideros, cámaras etc).
- Perfiles:
 - perfil longitudinal y transversal de obras accesorias.
- Memoria del proyecto hidráulico:
 - memoria técnica del proyecto (método, datos, cálculos y modelación, resultados);
 - verificación de capacidad de elementos de toma y conducción;
 - estudio de reservorios.
- Cómputo y presupuesto:
 - cómputo métrico;
 - presupuesto de obras;
- Autorización de terceros para el uso de conducciones pluviales externas;
- Cronograma de ejecución de obra/s objeto de permiso;
- Contrato visado por el Colegio Profesional correspondiente.

Toda la documentación deberá ser rubricada por el responsable/apoderado del establecimiento y profesional actuante.

IF-2025-33229276-GDEBA-DLYEADA

2.1.3 Información necesaria CHI3

- Formulario ADA resumen del proyecto.
- Planos hidrológicos e hidráulicos:
 - plano de ubicación con identificación del cuerpo receptor final;
 - plano de cuenca interna y externa;
 - planimetría existente y de proyecto;
 - plano de reservorios;
 - plano de obras accesorias (cordón cuneta, zanjas, ductos, sumideros, cámaras etc).
- Perfiles:
 - perfil longitudinal y transversal del cuerpo de agua;
 - perfil longitudinal y transversal de obras accesorias.
- Memoria de proyecto hidráulico:
 - memoria técnica del proyecto (método, datos, cálculos y modelación, resultados);
 - verificación de capacidad de elementos de toma y conducción;
 - estudio hidrológico hidráulico del curso o cuerpo de agua;
 - estudio de atenuadores de crecidas (reservorios).
- Cómputo y presupuesto:
 - cómputo métrico;
 - presupuesto de obras.
- Autorización de terceros para el uso de conducciones pluviales externas;
- Cronograma de ejecución de obra/s objeto de permiso;
- Contrato visado por el Colegio Profesional correspondiente.
- Capítulo del EIA que refiera a los recursos hídricos o documentación ambiental requerida por la Autoridad competente.

Toda la documentación deberá ser rubricada por el responsable/apoderado del establecimiento y profesional actuante.

2.2 APTITUD DE OBRA DE EXPLOTACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO SUPERFICIAL

Proyecto de obra de captación de agua superficial que justifica técnicamente el diseño, ubicación y operación de la obra, asegurando su viabilidad, su sostenibilidad y el cumplimiento de las normas vigentes.

Corresponde a proyectos que califican como CHI1, CHI2 o CHI3.

IF-2025-33229276-GDEBA-DLYEADA

Se requerirá documentación particular la cual se diferenciará según la calificación hídrica asignada para el proyecto.

2.2.1 Información necesaria CHI1

- Formulario ADA resumen del proyecto;
- Plano de implantación general de planta o establecimiento;
- Plano de planta con detalle de obra y punto de toma georreferenciada;
- Memoria técnica/descriptiva de la obra de toma;
- Cronograma de ejecución de obra/s objeto de la aptitud;
- Constancia de la prestadora de servicios sanitarios (no satisfacción de demandas);

Toda la documentación deberá ser rubricada por el responsable del establecimiento/apoderado.

2.2.2 Información necesaria CHI2 / CHI3

- Formulario ADA resumen del proyecto;
- Plano de implantación general de planta o establecimiento;
- Plano sanitario con ubicación de la obra de toma georreferenciada;
- Memoria técnica y de cálculo;
- Memoria descriptiva;
- Cómputo y presupuesto:
 - cómputo métrico;
 - presupuesto de obras.
- Autorizaciones de terceros (regularización dominial de obras y conducciones externas/servidumbres/otros);
- Cronograma de ejecución de obra/s objeto de la aptitud;
- Constancia de la prestadora de servicios sanitarios (no satisfacción de demandas);
- Contrato visado por el Colegio Profesional correspondiente.
- Capítulo del EIA que refiera a los recursos hídricos o documentación ambiental requerida por la Autoridad competente (solo para CHI3)

Toda la documentación deberá ser rubricada por el responsable/apoderado del establecimiento y profesional actuante.

2.3 APTITUD DE OBRA DE EXPLOTACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO

Su finalidad consiste en convalidar técnicamente un proyecto u obra de captación de agua

IF-2025-33229276-GDEBA-DLYEADA

subterránea en relación a la condición hidrogeológica local y de entorno.

Corresponde a proyectos que califican como CHi1, CHi2 o CHi3.

Se requerirá documentación particular la cual se diferenciará según la calificación hídrica asignada para el proyecto.

2.3.1 Información necesaria CHi1

- Formulario ADA resumen del proyecto;
- Plano de las instalaciones y ubicación de la/s obra/s objeto de aprobación;
- Plano según obra (diagrama de entubamiento) para cada perforación en tamaño A3 que incluya tipo de materiales, longitud, profundidad de cada sección del entubamiento referida a mbnt (depósito, filtro, tipo de ranura prolongación de filtro, reducción o posición del cruce, cañería de aislación, protección sanitaria, cañería de conducción), tipo de bomba y potencia, profundidad de la bomba. Cota de boca de pozo. Coordenadas geográficas y perfil litológico;
- Constancia del prestador de servicios sanitarios (no satisfacción de demandas).

Toda la documentación deberá ser rubricada por el responsable/apoderado del establecimiento.

2.3.2 Información necesaria CHi2 / CHi3

- Formulario ADA resumen del proyecto;
- Plano del área de estudio con identificación de la parcela en la que se implantará a escala 1:50.000;
- Plano de las instalaciones y ubicación de la/s obra/s objeto de aprobación a escala 1:500 o mayor detalle. Para emprendimientos urbanísticos y agrupamientos industriales se recomienda escala 1:1000;
- Plano según obra (diagrama de entubamiento) para cada perforación en tamaño A3 que incluya tipo de materiales, longitud, profundidad de cada sección del entubamiento referida a mbnt (depósito, filtro, tipo de ranura prolongación de filtro, reducción o posición del cruce, cañería de aislación, protección sanitaria, cañería de conducción), tipo de bomba y potencia, profundidad de la bomba. Cota de boca de pozo. Coordenadas geográficas y perfil litológico;
- Informe Hidrogeológico de Convalidación Técnica que contendrá:
 - caracterización geológica, geomorfológica, hidrogeológica, hidroquímica regional y

IF-2025-33229276-GDEBA-DLYEADA

de detalle;

- clasificación climática y balance hidrológico;
 - uso del recurso hídrico y caudales. Discriminar caudales por usos en m³/d y m³/mes;
 - régimen de explotación (alternancia, bombeo a cisterna, bombeo directo a red, etc);
 - justificación de la explotación para la superficie inmueble en la que se desarrolla la actividad (cálculo de reservas);
 - justificación del diagrama de entubamiento para los caudales requeridos (influencia de la explotación sobre el predio y zonas aledañas);
 - justificación del distanciamiento entre perforaciones (de corresponder);
 - propuesta de alternancia o rotación de bombeo (en caso de corresponder);
 - determinación de la vulnerabilidad de los acuíferos que componen el sistema;
 - perfilaje geofísico en caso de disponer.
- Certificado de Ejercicio Profesional emitido por el Consejo Profesional correspondiente;
 - Constancia del prestador de servicios sanitarios (no satisfacción de demandas).
 - Capítulo del EIA que refiera a los recursos hídricos o documentación ambiental requerida por la Autoridad competente (solo para CHI3)

Toda la documentación deberá ser rubricada por el responsable/apoderado del establecimiento y profesional actuante.

2.4 APTITUD DE OBRA PARA GESTIÓN DE AGUAS RESIDUALES CON O SIN VERTIDO DE EFLUENTES LÍQUIDOS

Su finalidad consiste en verificar si un proyecto u obra es adecuada como solución tecnológica de tratamiento para el tipo de efluente tratado y el cuerpo receptor adoptado.

2.2.1 Información necesaria CHI1

- Formulario ADA resumen del proyecto;
- Memoria técnica/descriptiva;
- Plano de instalaciones sanitarias con identificación georreferenciada de la cámara de toma de muestra y aforo, y punto de vuelco;
- Constancia de prestación o no del servicio sanitario;
- Cronograma de ejecución de obra/s objeto de la aptitud;

Toda la documentación deberá ser rubricada por el responsable/apoderado del

IF-2025-33229276-GDEBA-DLYEADA

establecimiento.

2.2.2 Información necesaria CHI2 / CHI3

Cuerpo receptor: colectora cloacal, conducción pluvial, cuerpo de agua superficial o Mar Argentino

- Formulario ADA resumen del proyecto;
- Plano sanitario con identificación georreferenciada de la cámara de toma de muestra y aforo, y punto de vuelco. Las cañerías de provisión y distribución de agua y pozos de explotación se indicarán con color azul, las cañerías de desagües cloacales con color rojo, las cañerías de desagües industriales con color marrón o sepia, las cañerías pluviales con color amarillo, las cañerías de ventilación con color verde, las cañerías de aires comprimido con color negro. Las cañerías que están sobre el nivel del suelo, se indicarán con línea de trazos, y las cañerías soterradas con línea llena. Escala sugerida 1:100.
- Plano de detalle de la cámara de toma de muestra y aforo, de acuerdo a la normativa vigente.
- Planos de unidades de tratamiento, indicando cota de entrada del efluente al sistema de tratamiento y cota de salida del efluente tratado. Sentido de flujo (indicado con flechas).
- Memoria descriptiva que contendrá, como mínimo, lo siguiente: justificación del sistema adoptado, tipo de efluentes a tratar (origen: industrial, doméstico, mixto); capacidad de tratamiento (caudal diario, picos máximos); proceso de tratamiento seleccionado (ej.: lagunas, lodos activados); componentes principales (rejillas, desarenadores, reactor biológico, sedimentador, filtros, desinfección); ubicación y accesos -incluye descripción del terreno y su entorno y conexiones con redes existentes (si aplica)-, medidas para mitigar olores, ruidos o riesgos; reúso de agua (de corresponder); listado de materias primas; porcentaje de agua que se agrega a los productos.
- Memoria técnica y de cálculo que contendrá, como mínimo, lo siguiente: cota de entrada del efluente y cota de salida del agua residual; parámetros de entrada (caudal, DBO5, DQO, SST, metales, etc.); dimensionamiento de unidades (volúmenes, tiempos de retención); cargas contaminantes y eficiencias de remoción esperadas; materiales de construcción (hormigón, HDPE, acero inoxidable); equipos (bombas, aireadores, sensores, sistemas de control); planos

IF-2025-33229276-GDEBA-DLYEADA

de ingeniería detallados (con cotas, flujos, perfiles); protocolos de puesta en marcha; frecuencia de limpieza, monitoreo y reparaciones; personal requerido (operarios, técnicos); resultados de análisis de agua (antes/después del tratamiento); informes de modelos hidráulicos (EPANET o AutoCAD Civil 3D).

- Contrato visado por el Colegio Profesional correspondiente;
- Autorización de terceros para conducción hasta cuerpo receptor final;
- Constancia del prestador de servicios sanitarios (no satisfacción de demandas).
- Capítulo del EIA que refiera a los recursos hídricos o documentación ambiental requerida por la Autoridad competente (solo CHI3)

Toda la documentación deberá ser rubricada por el responsable/apoderado del establecimiento y el profesional actuante.

Cuerpo receptor: suelo

- Formulario ADA resumen del proyecto;
- Plano de instalaciones sanitarias con identificación georreferenciada de la cámara de toma de muestra y aforo y punto de vuelco;
- Planos de unidades de tratamiento;
- Memoria descriptiva;
- Memoria técnica y de cálculo;
- Contrato visado por el Colegio Profesional correspondiente o Certificado de ejercicio profesional;
- Constancia del prestador de servicios sanitarios (no satisfacción de demandas).
- Capítulo del EIA que refiera a los recursos hídricos o documentación ambiental requerida por la Autoridad competente (solo CHI3)

Toda la documentación deberá ser rubricada por el responsable/apoderado del establecimiento y el profesional actuante.

2.5 CONDICIONES DE RENOVACIÓN Y EXTENSIÓN DE PLAZOS DE APTITUDES DE OBRA

2.5.1 Renovación

Para renovar una aptitud de obra, cuando la autorización esté próxima a vencer o se haya vencido en un plazo no mayor a un año, por exceder los plazos máximos legales sin haber

IF-2025-33229276-GDEBA-DLYEADA

iniciado la ejecución, se deberá cumplir con la totalidad de las siguientes condiciones:

- a) No haber efectuado modificaciones en el proyecto del componente cuya renovación se solicita.
- b) No haber iniciado un trámite de permiso/constancia (Fase 3) del componente cuya renovación se solicita.

Requisitos: Se incorporará en el expediente origen:

- a) Nota de solicitud de renovación firmado por el dueño/apoderado.
- b) Plan de trabajo y cronograma actualizado firmado por el dueño/apoderado.

El plazo se extenderá conforme el cronograma presentado.

2.5.2 Extensión de plazo de una aptitud de obra (prórroga)

Cuando los plazos de la autorización para la ejecución de las obras resultan insuficientes para su finalización. El responsable del proyecto requiere más tiempo para terminar la obra debido a retrasos justificados. No implica cambios en el proyecto original, solo se alarga el cronograma originalmente aprobado.

Para solicitar una extensión de plazo de una aptitud de obra se deberá cumplir con la totalidad de las siguientes condiciones:

- a) Contar con una aptitud de obra vigente del componente cuya renovación se pretende.
- b) No haber efectuado modificaciones técnicas al proyecto.
- c) No haber iniciado un trámite de permiso de explotación o vuelco o constancia de aptitud hidráulica (Fase 3).

Requisitos: Se incorporará en el expediente origen:

- a) Nota de solicitud de prórroga y justificación firmado por el dueño/apoderado.
- b) Plan de trabajo actualizado firmado por el dueño/apoderado.
- c) Detalle de las obras ejecutadas firmada por el profesional de parte.

IF-2025-33229276-GDEBA-DLYEADA

d) Cronograma de ejecución de obras.

e) Contrato por tareas profesionales por dirección técnica visado por el Colegio Profesional correspondiente.

3. PROCESOS DE PERMISOS (FASE 3)

En esta instancia, el Usuario tramita la obtención de un permiso de uso del recurso hídrico para un fin específico (manejo de pluviales, explotación del recurso hídrico superficial y/o subterráneo, vertido de efluentes líquidos, etc). Los permisos son trámites independientes entre sí, y se determinan en función al Nivel de Funcionamiento y la Calificación Hídrica asignada.

La obtención de permisos es una instancia obligatoria para aquellos Usuarios que califican con Nivel de Funcionamiento 1 (NF1) y para aquellos proyectos que transitaron los Permisos de Obra y finalizaron la ejecución de las mismas.

Aquellos Usuarios que obtuvieron una Aptitud de Obra, en esta instancia declararán si las obras se ejecutaron conforme al proyecto o si se realizaron modificaciones.

Los Permisos incluidos en esta instancia son:

- Constancia de Aptitud Hidráulica para obra ejecutada,
- Permiso de Explotación del Recurso Hídrico Superficial,
- Permiso de Explotación del Recurso Hídrico Subterráneo y,
- Permiso para la gestión de las aguas residuales con o sin Permiso de Vertido.

La vigencia será de 4 años para los siguientes Permisos: Permiso de Explotación del Recurso Hídrico Superficial, Permiso de Explotación del Recurso Hídrico Subterráneo y, Permiso para la gestión de las aguas residuales con o sin Permiso de Vertido. La Constancia de Aptitud Hidráulica se otorgará por única vez y no requiere renovación, a excepción de modificaciones en la obra aprobada.

3.1 CONSTANCIA DE APTITUD HIDRÁULICA PARA OBRA EJECUTADA

La finalidad de este documento es establecer que una obra de saneamiento hidráulico cumple con los estándares hidráulicos establecidos, y que se han implementado las condiciones necesarias para mitigar cualquier modificación en el escurrimiento superficial, tanto para la propia

IF-2025-33229276-GDEBA-DLYEADA

obra como para terceros.

3.1.1 Información necesaria CHI1

- Formulario ADA resumen de la obra ejecutada;
- Plano de las instalaciones generales;
- Plano de las conducciones pluviales internas a escala de detalle y, en caso de corresponder, identificación del punto de descarga por fuera del inmueble;
- Memoria técnica/descriptiva de las obras ejecutadas;
- Autorización de terceros para el uso de conducciones pluviales externas.

Toda la documentación deberá ser rubricada por el responsable/apoderado del establecimiento.

3.1.2 Información necesaria CHI2

- Formulario ADA resumen las obras de saneamiento hidráulico ejecutadas.
- Planos hidrológicos e hidráulicos:
 - plano de ubicación con identificación del cuerpo receptor final;
 - plano de cuenca interna y externa;
 - planimetría existente y de proyecto;
 - plano de reservorios;
 - plano de obras accesorias (cordón cuneta, zanjas, ductos, sumideros, cámaras etc).
- Perfiles:
 - Perfil longitudinal y transversal de obras accesorias.
- Memoria de la obra ejecutada.
 - memoria técnica (método, datos, cálculos y modelación, resultados).
 - verificación de capacidad de elementos de toma y conducción,
 - estudio de atenuadores de crecidas (reservorios).
- Cómputo y presupuesto:
 - cómputo métrico;
 - presupuesto de obras.
- Autorización de terceros para el uso de conducciones pluviales externas;
- Contrato profesional visado por el Colegio Profesional.

Toda la documentación deberá ser rubricada por el responsable/apoderado del establecimiento y profesional actuante.

IF-2025-33229276-GDEBA-DLYEADA

3.1.3 Información necesaria CHI3

- Formulario ADA resumen de la obra s obras de saneamiento hidráulico ejecutadas.
- Planos hidrológicos e hidráulicos:
 - plano de ubicación con identificación del cuerpo receptor final;
 - plano de cuenca interna y externa,
 - planimetría existente y de proyecto;
 - plano de reservorios,
 - plano de obras accesorias (cordón cuneta, zanjás, ductos, sumideros, cámaras etc).
- Perfiles:
 - Perfil longitudinal y transversal del cuerpo de agua;
 - Perfil longitudinal y transversal de obras accesorias.
- Memoria de la obra ejecutada:
 - memoria técnica del proyecto (método, datos, cálculos y modelación, resultados);
 - verificación de capacidad de elementos de toma y conducción;
 - estudio hidrológico hidráulico del curso o cuerpo de agua,
 - estudio de atenuadores de crecidas (reservorios).
- Cómputo y presupuesto:
 - cómputo métrico;
 - presupuesto de obras.
- Autorización de terceros para el uso de conducciones pluviales externas;
- Contrato profesional visado por el Colegio Profesional.
- Capítulo del EIA que refiera a los recursos hídricos o documentación ambiental requerida por la Autoridad competente.

Toda la documentación deberá ser rubricada por el responsable/apoderado del establecimiento y profesional actuante.

3.2 PERMISO DE EXPLOTACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO SUPERFICIAL

Su finalidad consiste en evaluar si la obra ejecutada cumple con los requerimientos para el fin pretendido en relación a las características de la fuente de abastecimiento.

3.2.1 Información necesaria CHI1

- Formulario ADA resumen de las obras ejecutadas.
- Plano de implantación general de planta o establecimiento.

IF-2025-33229276-GDEBA-DLYEADA

- Plano de planta con detalle de obra y punto de toma georreferenciada.
- Memoria técnica/descriptiva de la obra de toma.
- Análisis físico-químicos y microbiológicos de la fuente captada, realizada con cadena de custodia y protocolos de informes por laboratorio habilitado conforme normativa vigente.
- Constancia del prestador de servicios sanitarios (no satisfacción de demandas).

Toda la documentación deberá ser rubricada por el responsable/apoderado del establecimiento.

3.2.2 Información necesaria CHI2 / CHI3

- Formulario ADA resumen de las obras ejecutadas.
- Planos hidrológicos e hidráulicos:
 - plano de ubicación con identificación de la fuente de abastecimiento;
 - planimetría existente;
 - plano de reservorios / cisternas;
 - plano de obras accesorias (planta de potabilización).
- Perfiles:
 - Perfil longitudinal de la conducción.
- Memoria de las obras ejecutadas:
 - memoria técnica (método, datos, cálculos y modelación, resultados);
 - verificación de capacidad de elementos de toma y conducción;
 - estudio hidrológico hidráulico de la fuente de abastecimiento.
- Descripción de la capacidad instalada de bombeo.
- Justificación de los caudales de explotación solicitados (cálculo de reservas).
- Cómputo y presupuesto:
 - cómputo métrico;
 - presupuesto de obras.
- Autorizaciones de terceros (regularización dominial de obras y conducciones externas/servidumbres/otros);
- Constancia del prestador de servicios sanitarios (no satisfacción de demandas)
- Contrato profesional visado por el Colegio Profesional correspondiente.
- Capítulo del EIA que refiera a los recursos hídricos o documentación ambiental requerida por la Autoridad competente (solo CHI3)

IF-2025-33229276-GDEBA-DLYEADA

Toda la documentación deberá ser rubricada por el responsable/apoderado del establecimiento y profesional actuante.

3.3 PERMISO DE EXPLOTACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO

Su finalidad consiste en evaluar si la obra ejecutada cumple con los requerimientos para el fin pretendido en relación a las características de la fuente de abastecimiento.

3.3.1 Información requerida CHI1

- Formulario ADA resumen de la obra proyecto ejecutada.
- Análisis físico-químicos y microbiológicos de la fuente captada, realizada con cadena de custodia y protocolos de informes por laboratorio habilitado
- Memoria técnica/descriptiva
- Diagrama de entubamiento.
- Constancia del prestador de servicios sanitarios (no satisfacción de demandas).

Toda la documentación deberá ser rubricada por el responsable/apoderado del establecimiento.

3.3.2 Información requerida CHI2/CHI3

- Formulario ADA resumen de la obra ejecutada.
- Plano del área de estudio con identificación de la parcela en la que se implantará a escala 1:50.000.
- Plano de las instalaciones y ubicación de la/s obra/s objeto de aprobación a escala 1:500 o mayor detalle. Para emprendimientos urbanísticos y agrupamientos industriales se recomienda escala 1:1000.
- Plano según obra (diagrama de entubamiento) para cada perforación en tamaño A3 que incluya tipo de materiales, longitud, profundidad de cada sección del entubamiento referida a metros bajo nivel de terreno -m.b.n.t.- (depósito, filtro, tipo de ranura prolongación de filtro, reducción o posición del cruce, cañería de aislación, protección sanitaria, cañería de conducción), tipo de bomba y potencia, profundidad de la bomba. Cota de boca de pozo. Coordenadas geográficas y perfil litológico y resultados de muestreo físicoquímico / microbiológico.
- Informe Hidrogeológico de Convalidación Técnica que contendrá:
 - caracterización geológica, geomorfológica, hidrogeológica, hidroquímica regional y

IF-2025-33229276-GDEBA-DLYEADA

de detalle.

- clasificación climática y balance hidrológico.
 - uso del recurso hídrico y caudales. Discriminar caudales por usos en m³/d y m³/mes.
 - régimen de explotación (alternancia, bombeo a cisterna, bombeo directo a red, etc).
 - justificación de la explotación para la superficie inmueble en la que se desarrolla la actividad (cálculo de reservas).
 - justificación del diagrama de entubamiento para los caudales requeridos (influencia de la explotación sobre el predio y entorno).
 - justificación del distanciamiento entre perforaciones (de corresponder).
 - propuesta de alternancia o rotación de bombeo (en caso de corresponder).
 - determinación de la vulnerabilidad de los acuíferos que componen el sistema.
 - antecedente de perfilaje geofísico en caso de disponer.
 - antecedente de endoscopía en caso de disponer.
- Análisis físico-químicos y microbiológicos de la fuente captada, realizada con cadena de custodia y protocolos de informes por laboratorio habilitado.
 - Certificado de ejercicio profesional emitido por el Consejo Profesional correspondiente.
 - Autorizaciones de terceros (regularización dominial de obras y conducciones externas/servidumbres/otros);
 - Constancia del prestador de servicios sanitarios (no satisfacción de demandas).
 - Capítulo del EIA que refiera a los recursos hídricos o documentación ambiental requerida por la Autoridad competente (solo CHI3).

Toda la documentación deberá ser rubricada por el responsable/apoderado del establecimiento y profesional actuante.

3.4 PERMISO PARA LA GESTIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES CON O SIN PERMISO DE VERTIDO

Su finalidad consiste en evaluar si la/s obra/s ejecutada/s cumple/n con los requerimientos para el fin pretendido en relación a las características del cuerpo receptor adoptado, cantidad y calidad de efluente vertido.

IF-2025-33229276-GDEBA-DLYEADA

3.4.1 Información requerida CHI1

- Formulario ADA resumen de las obras ejecutadas.
- Memoria técnica/descriptiva.
- Plano de instalaciones sanitarias con identificación georreferenciada de la cámara de toma de muestra y aforo y punto de vuelco.
- Constancia del prestador de servicios sanitarios (no satisfacción de demandas).

Toda la documentación deberá ser rubricada por el responsable/apoderado del establecimiento.

3.4.2 Información requerida CHI2 / CHI3

* Cuerpo receptor colectora cloacal, conducción pluvial, cuerpo de agua superficial, Mar argentino.

- Formulario ADA resumen de las obras ejecutadas.
- Plano sanitario con identificación georreferenciada de la cámara de toma de muestra y aforo y punto de vuelco. Las cañerías de provisión y distribución de agua y pozos de explotación se indicarán con color azul, cañerías de desagües cloacal color rojo, cañerías de desagües industriales marrón o sepia, cañerías pluviales color amarillo, cañerías de ventilación color verde, cañerías de aires comprimido color negro. Con línea de trazos se identificarán las cañerías que están sobre nivel del suelo, línea llena las cañerías soterradas. Escala sugerida 1:100
- Plano de detalle de la cámara de toma de muestra y aforo de acuerdo a la normativa vigente.
- Planos de unidades de tratamiento, indicando cota de entrada del efluente al sistema de tratamiento y cota de salida del efluente tratado. Sentido de flujo (indicado con flechas).
- Memoria descriptiva: tiene por objeto explicar en términos generales *qué* se va a hacer, *por qué* y *cómo* funcionará el sistema propuesto, sin entrar en cálculos detallados. (Justificación del sistema adoptado; tipo de efluentes a tratar (origen: industrial, doméstico, mixto); capacidad de tratamiento (caudal diario, picos máximos); proceso de tratamiento seleccionado (ej.: lagunas, lodos activados); componentes principales (rejas, desarenadores, reactor biológico, sedimentador, filtros, desinfección); ubicación y accesos incluye descripción del terreno y su

IF-2025-33229276-GDEBA-DLYEADA

entorno y conexiones con redes existentes (si aplica); medidas para mitigar olores, ruidos o riesgos; reúso de agua (de corresponder); listado de materias primas; porcentaje de agua que se agrega a los productos.)

- Memoria técnica y de cálculo: justificar el diseño de la planta mediante cálculo y especificaciones técnicas que garanticen su funcionamiento. (Cota de entrada del efluente y cota de salida del agua residual; parámetros de entrada (caudal, DBO5, DQO, SST, metales, etc.); dimensionamiento de unidades (volúmenes, tiempos de retención); cargas contaminantes y eficiencias de remoción esperadas; materiales de construcción (hormigón, HDPE, acero inoxidable); equipos (bombas, aireadores, sensores, sistemas de control); planos de ingeniería detallados (con cotas, flujos, perfiles); protocolos de puesta en marcha; frecuencia de limpieza, monitoreo y reparaciones; Personal requerido (operarios, técnicos); resultados de análisis de agua (antes/después del tratamiento); Informes de modelos hidráulicos (EPANET o AutoCAD Civil 3D)).
- Análisis fisicoquímico y bacteriológico del efluente tomado en cámara de toma de muestra y aforo.
- Autorización de terceros para conducción hasta cuerpo receptor final.
- Contrato visado por el Colegio Profesional correspondiente.
- Constancia del prestador de servicios sanitarios (no satisfacción de demandas).
- Capítulo del EIA que refiera a los recursos hídricos o documentación ambiental requerida por la Autoridad competente (Solo CHI3).

Toda la documentación deberá ser rubricada por el responsable/apoderado del establecimiento y profesional actuante.

* Cuerpo receptor suelo

- Formulario ADA resumen de las obras ejecutadas.
- Plano de instalaciones sanitarias con identificación georreferenciada de la cámara de toma de muestra y aforo y punto de vuelco.
- Planos de unidades de tratamiento.
- Memoria descriptiva.
- Memoria técnica y de cálculo.
- Análisis fisicoquímico y bacteriológico del efluente tomado en cámara de toma de muestra y aforo
- Contrato visado por el Colegio Profesional o Certificado de ejercicio profesional.

IF-2025-33229276-GDEBA-DLYEADA

- Constancia del prestador de servicios sanitarios (no satisfacción de demandas).
- Capítulo del EIA que refiera a los recursos hídricos o documentación ambiental requerida por la Autoridad competente (Solo CHI3).

Toda la documentación deberá ser rubricada por el responsable/apoderado del establecimiento y profesional actuante.

3.5 RENOVACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LOS PROCESOS DE PERMISOS

3.5.1. RENOVACIÓN

La renovación extiende la vigencia de los permisos por un nuevo periodo. La misma es conferida previo análisis técnico. Los requisitos o exigencias que habilitan a solicitar una renovación son:

- contar con Permiso aprobado del componente cuya renovación se pretende;
- incorporar en el expediente de origen nota de solicitud de renovación firmada por el dueño/apoderado;
- acreditar el cumplimiento de los condicionantes exigidos en la resolución del permiso otorgado oportunamente;
- las obras aprobadas del componente cuya renovación se solicita no deben haber sido modificadas;
- los caudales autorizados deben permanecer sin cambios;
- los puntos de interés hídrico declarados deben permanecer sin cambios.

3.5.2. MODIFICACIÓN

La modificación de los permisos otorgados tendrá lugar cuando se den los siguientes escenarios:

- El usuario cuente con un permiso y requiera informar caudales de explotación o vertido distintos de aquellos que fueran autorizados;
- Cuando a partir de la renovación de un Permiso, la ADA detecte la necesidad de modificación de caudales de explotación o vuelco distintos de aquellos que fueran oportunamente autorizados;

Serán requisitos o exigencias que habilitan a solicitar una modificación:

- Contar con un Permiso otorgado para la dimensión que se requiere modificar.
- No estar tramitando una renovación de permiso (Fase 3), o modificación de Aptitud de Obra (Fase 2) para la dimensión que se requiere modificar.

IF-2025-33229276-GDEBA-DLYEADA

Las Condiciones de aprobación de la modificación para el caso de Permisos de Explotación del Recurso Hídrico Superficial o Subterráneo serán:

- Disponibilidad suficiente de la fuente de captación para el caudal de explotación solicitado.
- No contar con factibilidad por parte de la entidad prestadora del servicio público sanitario de la zona para abastecer la necesidad de calidad y cantidad requerida.

Para el caso de Permiso Para la Gestión de las Aguas Residuales Con o Sin Permiso de Vertido:

- el cuerpo receptor debe contar con capacidad hidráulica para coleccionar el caudal de vertido pretendido, y este debe encontrarse dentro de los parámetros previstos por la normativa vigente.
- Factibilidad de colección de efluentes líquidos en calidad y cantidad del cuerpo receptor.



GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
2025-Centenario de la Refinería YPF La Plata: Emblema de la Soberanía Energética Argentina

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2025-33229276-GDEBA-DLYEADA

LA PLATA, BUENOS AIRES
Martes 16 de Septiembre de 2025

Referencia: ANEXO II

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 21 pagina/s.

Digitally signed by GDE BUENOS AIRES
DN: cn=GDE BUENOS AIRES, c=AR, o=MINISTERIO DE GOBIERNO BS.AS.,
ou=SUBSECRETARIA DE GOBIERNO DIGITAL, serialNumber=CUIT 30715124234
Date: 2025.09.16 16:30:44 -03'00'

María Belén Echeverría
Directora
Dirección Legal y Económica
Autoridad del Agua

Digitally signed by GDE BUENOS AIRES
DN: cn=GDE BUENOS AIRES, c=AR, o=MINISTERIO DE
GOBIERNO BS.AS., ou=SUBSECRETARIA DE
GOBIERNO DIGITAL, serialNumber=CUIT 30715124234
Date: 2025.09.16 16:30:44 -03'00'