Casa Bonita Oregón	CHECK-LIST DE HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS PORTÁTILES			OBRA / CLIENTE
	FORMATO DE OBRA			
	Código: **CBO-SST-F-07**	Versión: **01**	Revisión: **00**	
	Fecha de creación: **18/10/2026**	Elaborado: **SST**	Aprobado: **GG**	

OBRA / PROYECTO	MES / PERIODO	COLOR DE CINTA VIGENTE
INSPECCIONADO POR	FECHA DE INSPECCIÓN	FIRMA

N°	Herramienta	Marca / código	Carcasa sin daños	Cable sin cortes ni empalmes	Enchufe en buen estado	Interruptor operativo	Guarda / mango lateral	Disco / broca en buen estado	Doble aislamiento o tierra	Resultado	Cinta colocada	Observaciones
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												

Marcar ✓ (conforme) o ✗ (no conforme) en cada casilla. Resultado: APTO / NO APTO. Una herramienta con un ✗ queda NO APTA: retirarla de uso y colocarle la etiqueta "NO USAR". Las extensiones y tableros provisionales también se inspeccionan con este formato. El código de colores lo define el contratista principal de la obra.

Este documento es propiedad de Casa Bonita Oregón S.A.C. Prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización de la Gerencia General. · RUC 20614484153 · CBO-SST-F-07
Las versiones impresas son copias "No controladas".