Casa Bonita Oregón	CHECK-LIST DE ESCALERAS Y ANDAMIOS			OBRA / CLIENTE
	FORMATO DE OBRA			
	Código: **CBO-SST-F-08**	Versión: **01**	Revisión: **00**	
	Fecha de creación: **18/10/2026**	Elaborado: **SST**	Aprobado: **GG**	

OBRA / PROYECTO	FECHA	INSPECCIONADO POR

A. Escaleras

N°	Código / tipo	Largueros sin fisuras ni dobleces	Peldaños completos y firmes	Zapatas anti-deslizantes	Bisagras y seguro (tijera)	Sin pintura ni grasa	Material dieléctrico (fibra)	Resultado	Observaciones
1									
2									
3									
4									
5									
6									

B. Andamios

UBICACIÓN DEL ANDAMIO	ALTURA (M)	TIPO
		☐ Fijo ☐ Móvil

N°	Verificación	Sí	No	N.A.
1	Apoyado sobre base firme, con placas base o garruchas con freno			
2	Nivelado y aplomado			
3	Crucetas y arriostres completos y asegurados			
4	Plataforma completa, sin espacios, con tablones en buen estado			
5	Baranda superior (1,00 m) e intermedia en lados abiertos			
6	Rodapiés instalados			
7	Escalera de acceso interna o adosada			
8	Relación altura / base menor a 3 (o arriostrado a la estructura)			
9	Distancia segura a líneas eléctricas			
10	Tarjeta de inspección colocada			

Resultado: ☐ APTO – tarjeta verde ☐ NO APTO – tarjeta roja

Inspeccionado por
Nombre, DNI y firma

Supervisor de SST
Nombre, DNI y firma

Este documento es propiedad de Casa Bonita Oregón S.A.C. Prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización de la Gerencia General. · RUC 20614484153 · CBO-SST-F-08
Las versiones impresas son copias "No controladas".