Casa Bonita Oregón

GASFITERÍA · ELECTRICIDAD

Plan de Contingencia ante Emergencias

"INSTALACIONES ELÉCTRICAS"

Entubado en losas y muros · Cableado de circuitos · Tableros e interruptores termomagnéticos · Tomacorrientes, interruptores y luminarias · Pozo a tierra · Pruebas eléctricas y energización

OBRA: _____

CONTROL DE REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL DOCUMENTO

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
		Jesús Donato Villar Bendezú DNI 72906209
SUPERVISOR DE SST	**RESPONSABLE TÉCNICO / MAESTRO DE OBRA**	**GERENTE GENERAL**

CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Fecha	Descripción del cambio
01	18/10/2026	Emisión inicial del documento (CBO-SST-PCE-IE).

Este documento es propiedad de Casa Bonita Oregón S.A.C. Prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización de la Gerencia General.
Las versiones impresas son copias "No controladas".

1. OBJETIVO

Establecer las acciones que el personal de Casa Bonita Oregón S.A.C. debe seguir antes, durante y después de una emergencia en los trabajos de instalaciones eléctricas, para proteger la vida de las personas y reducir los daños, en coordinación con el plan de emergencias del contratista principal o cliente.

2. ALCANCE

Aplica a todo el personal de Casa Bonita Oregón S.A.C. que ejecute instalaciones eléctricas en las obras de edificación donde la empresa preste servicios.

3. BASE LEGAL

- Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, su Reglamento D.S. N° 005-2012-TR y su modificatoria Ley N° 30222.
- D.S. N° 011-2019-TR, Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo para el Sector Construcción.
- Norma Técnica de Edificación G.050 Seguridad durante la Construcción.
- R.M. N° 050-2013-TR, Formatos referenciales del Sistema de Gestión de SST.
- Ley N° 26790 y D.S. N° 003-98-SA, Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR).
- Ley N° 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD).

4. DEFINICIONES

Término	Definición
Emergencia	Evento no deseado que pone en riesgo la vida de las personas, los bienes o el ambiente y requiere una respuesta inmediata.
Contingencia	Situación de riesgo que podría presentarse y para la cual se planifica una respuesta.
Brigada	Grupo de trabajadores capacitados para actuar ante una emergencia: primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación.
Zona segura	Lugar señalizado, libre de peligros, donde se reúne el personal durante una emergencia.
Punto de reunión	Lugar exterior designado por la obra para contar al personal después de una evacuación.

5. ORGANIZACIÓN ANTE EMERGENCIAS

Función	Responsable	Nombre	Teléfono
Jefe de emergencia: dirige la respuesta y comunica al cliente	Supervisor de SST		
Brigada de primeros auxilios	Maestro de obra – Instalaciones Eléctricas		
Brigada contra incendios	Operario designado		

Este documento es propiedad de Casa Bonita Oregón S.A.C. Prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización de la Gerencia General.
Las versiones impresas son copias "No controladas".

Función	Responsable	Nombre	Teléfono
Brigada de evacuación	Operario designado		
Comunicación con la Gerencia	Gerente General	Jesús Donato Villar Bendezú	922 732 329

6. DIRECTORIO DE EMERGENCIA

Entidad / servicio	Teléfono
Bomberos	116
Central de emergencias – Policía Nacional	105
SAMU (ambulancia)	106
Defensa Civil	115
Comisaría del sector de la obra	
Centro de salud / clínica más cercana a la obra	
Serenazgo del distrito de la obra	
Aseguradora del SCTR – central de emergencias	
Empresa eléctrica / de agua de la zona – emergencias	

Contactos internos – Casa Bonita Oregón S.A.C.

Responsable	Cargo	Teléfono
Jesús Donato Villar Bendezú	Gerente General	922 732 329
	Supervisor de SST	
	Maestro de obra – Instalaciones Eléctricas	
	Responsable de SST del contratista principal / cliente	

7. RECURSOS PARA EMERGENCIAS

- Extintor PQS de 6 kg (tipo ABC) en cada frente de trabajo, con inspección mensual vigente.
- Botiquín de primeros auxilios: gasas y apósitos estériles, vendas elásticas, esparadrapo, guantes descartables, suero fisiológico, alcohol, crema o gel para quemaduras, tijera, pinza, linterna.
- Camilla rígida y collarín cervical (coordinados con la obra).
- Celular con saldo y el directorio de emergencia impreso en el frente de trabajo.
- Pértiga o elemento aislante para separar a una víctima de contacto eléctrico.

Este documento es propiedad de Casa Bonita Oregón S.A.C. Prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización de la Gerencia General.
Las versiones impresas son copias "No controladas".

8. IDENTIFICACIÓN DE EMERGENCIAS PROBABLES

Tipo de emergencia	Posible causa	Probabilidad
Contacto eléctrico (electrocución)	Circuitos energizados, falla de aislamiento, herramientas defectuosas	Media – consecuencia grave
Arco eléctrico y quemaduras	Cortocircuito durante maniobras o energización	Baja – consecuencia grave
Incendio de origen eléctrico	Sobrecarga, cortocircuito en tableros o extensiones	Media
Caída de altura	Escaleras, andamios, bordes de losa	Media – consecuencia grave
Derrumbe en excavación de pozo a tierra	Paredes sin entibar, desmonte en el borde	Baja – consecuencia grave
Golpes y cortes	Herramientas, láminas metálicas de tableros, vidrios de luminarias	Media
Sismo	Evento natural	Baja

9. PROCEDIMIENTO GENERAL DE RESPUESTA

- **Detener** el trabajo y alertar en voz alta a los compañeros.
- **Asegurar la zona:** cortar la energía, cerrar válvulas, apagar equipos.
- **Comunicar** al maestro de obra, al Supervisor de SST y al área de SST del cliente.
- **Atender** a los heridos solo si es seguro hacerlo; llamar al 106 o al 116 según el caso.
- **Evacuar** por la ruta señalizada hacia la zona segura y pasar lista al personal.
- **Reportar** el evento por escrito e investigarlo (CBO-SST-REG-01).

10. PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS DE RESPUESTA

➢ Contacto eléctrico (electrocución)

- No tocar a la víctima mientras esté en contacto con la corriente.
- Cortar la energía en el tablero o separar a la víctima con un elemento seco y aislante (madera, PVC).
- Verificar si respira; si no respira, iniciar RCP y llamar al SAMU (106).
- Cubrir las quemaduras con apósitos estériles y trasladar siempre al centro médico, aunque la persona parezca estar bien.

➢ Incendio de origen eléctrico

- Dar la alarma y cortar la energía desde el tablero general.
- Usar extintor PQS (o CO_2); nunca agua sobre equipos energizados.

Este documento es propiedad de Casa Bonita Oregón S.A.C. Prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización de la Gerencia General.
Las versiones impresas son copias "No controladas".

- Si no se controla en segundos, evacuar y llamar a los Bomberos (116).

➢ Arco eléctrico y quemaduras

- Cortar la energía y alejar a la víctima de la zona.
- Enfriar las quemaduras con agua limpia a temperatura ambiente de 10 a 20 minutos; no retirar ropa adherida a la piel.
- Llamar al SAMU (106) y trasladar al centro médico.

➢ Derrumbe en la excavación del pozo a tierra

- Evacuar la excavación y alejar al personal del borde.
- Llamar a los Bomberos (116); no desenterrar con herramientas sin asegurar las paredes.
- Retirar la tierra con las manos alrededor de la cabeza y el pecho para permitir que la víctima respire.

➢ Caída de altura

- No mover a la víctima si se sospecha lesión de columna; inmovilizar el cuello.
- Si quedó suspendida en el arnés, rescatarla en el menor tiempo posible (máximo 15 minutos) para evitar el trauma por suspensión.
- Controlar hemorragias con presión directa y llamar al SAMU (106).

➢ Sismo

- Detener el trabajo, soltar herramientas y alejarse de bordes de losa, ventanas, ductos y materiales apilados.
- Si está en altura, asegurarse al punto de anclaje y bajar cuando termine el movimiento.
- Evacuar a la zona segura sin correr ni usar ascensores; pasar lista y no reingresar hasta que la obra lo autorice.

➢ Cortes y hemorragias

- Usar guantes descartables.
- Presionar la herida con gasa limpia y elevar la extremidad.
- Si la hemorragia no cede, mantener la presión y llamar al SAMU (106).

11. COMUNICACIÓN Y REPORTE

- Informar de inmediato al cliente y a la Gerencia General.
- Registrar el evento e investigar sus causas (CBO-SST-REG-01).
- Notificar al Ministerio de Trabajo dentro de las 24 horas los accidentes mortales y los incidentes peligrosos (Ley N° 29783, art. 82).

Este documento es propiedad de Casa Bonita Oregón S.A.C. Prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización de la Gerencia General.
Las versiones impresas son copias "No controladas".

12. SIMULACROS

El personal participa en los simulacros que programe el contratista principal o cliente. Cuando la empresa los organice, se registran en CBO-SST-REG-07.

13. DESPUÉS DE LA EMERGENCIA

- Verificar que todo el personal esté completo y atendido.
- Reponer los extintores y materiales del botiquín utilizados.
- Revisar las causas y actualizar la IPERC, los PETS y este plan si corresponde.

Este documento es propiedad de Casa Bonita Oregón S.A.C. Prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización de la Gerencia General.
Las versiones impresas son copias "No controladas".