Casa Bonita Oregón

GASFITERÍA · ELECTRICIDAD

Plan de Contingencia ante Emergencias

"INSTALACIONES SANITARIAS"

Redes de agua fría y caliente en PPR por termofusión · Redes de desagüe y ventilación en PVC · Montantes en ductos y shafts · Cisternas y tanques · Electrobombas y equipos de bombeo · Aparatos sanitarios y griferías · Pruebas hidráulicas

OBRA: _____

CONTROL DE REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL DOCUMENTO

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
		Jesús Donato Villar Bendezú DNI 72906209
SUPERVISOR DE SST	**RESPONSABLE TÉCNICO / MAESTRO DE OBRA**	**GERENTE GENERAL**

CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Fecha	Descripción del cambio
01	18/10/2026	Emisión inicial del documento (CBO-SST-PCE-IS).

Este documento es propiedad de Casa Bonita Oregón S.A.C. Prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización de la Gerencia General.
Las versiones impresas son copias "No controladas".

1. OBJETIVO

Establecer las acciones que el personal de Casa Bonita Oregón S.A.C. debe seguir antes, durante y después de una emergencia en los trabajos de instalaciones sanitarias, para proteger la vida de las personas y reducir los daños, en coordinación con el plan de emergencias del contratista principal o cliente.

2. ALCANCE

Aplica a todo el personal de Casa Bonita Oregón S.A.C. que ejecute instalaciones sanitarias en las obras de edificación donde la empresa preste servicios.

3. BASE LEGAL

- Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, su Reglamento D.S. N° 005-2012-TR y su modificatoria Ley N° 30222.
- D.S. N° 011-2019-TR, Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo para el Sector Construcción.
- Norma Técnica de Edificación G.050 Seguridad durante la Construcción.
- R.M. N° 050-2013-TR, Formatos referenciales del Sistema de Gestión de SST.
- Ley N° 26790 y D.S. N° 003-98-SA, Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR).
- Ley N° 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD).

4. DEFINICIONES

Término	Definición
Emergencia	Evento no deseado que pone en riesgo la vida de las personas, los bienes o el ambiente y requiere una respuesta inmediata.
Contingencia	Situación de riesgo que podría presentarse y para la cual se planifica una respuesta.
Brigada	Grupo de trabajadores capacitados para actuar ante una emergencia: primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación.
Zona segura	Lugar señalizado, libre de peligros, donde se reúne el personal durante una emergencia.
Punto de reunión	Lugar exterior designado por la obra para contar al personal después de una evacuación.

5. ORGANIZACIÓN ANTE EMERGENCIAS

Función	Responsable	Nombre	Teléfono
Jefe de emergencia: dirige la respuesta y comunica al cliente	Supervisor de SST		
Brigada de primeros auxilios	Maestro de obra – Instalaciones Sanitarias		
Brigada contra incendios	Operario designado		

Este documento es propiedad de Casa Bonita Oregón S.A.C. Prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización de la Gerencia General.
Las versiones impresas son copias "No controladas".

Función	Responsable	Nombre	Teléfono
Brigada de evacuación	Operario designado		
Comunicación con la Gerencia	Gerente General	Jesús Donato Villar Bendezú	922 732 329

6. DIRECTORIO DE EMERGENCIA

Entidad / servicio	Teléfono
Bomberos	116
Central de emergencias – Policía Nacional	105
SAMU (ambulancia)	106
Defensa Civil	115
Comisaría del sector de la obra	
Centro de salud / clínica más cercana a la obra	
Serenazgo del distrito de la obra	
Aseguradora del SCTR – central de emergencias	
Empresa eléctrica / de agua de la zona – emergencias	

Contactos internos – Casa Bonita Oregón S.A.C.

Responsable	Cargo	Teléfono
Jesús Donato Villar Bendezú	Gerente General	922 732 329
	Supervisor de SST	
	Maestro de obra – Instalaciones Sanitarias	
	Responsable de SST del contratista principal / cliente	

7. RECURSOS PARA EMERGENCIAS

- Extintor PQS de 6 kg (tipo ABC) en cada frente de trabajo, con inspección mensual vigente.
- Botiquín de primeros auxilios: gasas y apósitos estériles, vendas elásticas, esparadrapo, guantes descartables, suero fisiológico, alcohol, crema o gel para quemaduras, tijera, pinza, linterna.
- Camilla rígida y collarín cervical (coordinados con la obra).
- Celular con saldo y el directorio de emergencia impreso en el frente de trabajo.
- Detector de gases, trípode y línea de rescate para trabajos en cisternas.

Este documento es propiedad de Casa Bonita Oregón S.A.C. Prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización de la Gerencia General.
Las versiones impresas son copias "No controladas".

8. IDENTIFICACIÓN DE EMERGENCIAS PROBABLES

Tipo de emergencia	Posible causa	Probabilidad
Incendio	Solventes del pegamento de PVC, termofusora, cortocircuito en extensiones	Media
Quemaduras	Contacto con la termofusora o con tubería recién fusionada	Media
Asfixia o intoxicación en espacio confinado	Falta de oxígeno o vapores en cisternas y tanques	Baja – consecuencia grave
Caída de altura	Trabajo en techo, ductos, shafts y escaleras	Media – consecuencia grave
Inundación por rotura de tubería	Falla durante la prueba hidráulica o rotura accidental de una red	Baja
Golpes y cortes	Herramientas, piezas de cerámica, accesorios a presión	Media
Electrocución	Herramientas eléctricas en zonas húmedas, conexión de bombas	Baja – consecuencia grave
Sismo	Evento natural	Baja

9. PROCEDIMIENTO GENERAL DE RESPUESTA

- **Detener** el trabajo y alertar en voz alta a los compañeros.
- **Asegurar la zona:** cortar la energía, cerrar válvulas, apagar equipos.
- **Comunicar** al maestro de obra, al Supervisor de SST y al área de SST del cliente.
- **Atender** a los heridos solo si es seguro hacerlo; llamar al 106 o al 116 según el caso.
- **Evacuar** por la ruta señalizada hacia la zona segura y pasar lista al personal.
- **Reportar** el evento por escrito e investigarlo (CBO-SST-REG-01).

10. PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS DE RESPUESTA

➢ Incendio por solventes o en la zona de termofusión

- Dar la alarma, apagar y desconectar la termofusora y alejar los envases de pegamento.
- Si el fuego es incipiente y se tiene entrenamiento, usar el extintor PQS: quitar el seguro, apuntar a la base del fuego y descargar en abanico.
- Si no se controla en segundos, evacuar y llamar a los Bomberos (116).
- No usar agua sobre líquidos inflamables.

➢ Quemaduras por termofusión

- Enfriar la zona con agua limpia a temperatura ambiente durante 10 a 20 minutos.

Este documento es propiedad de Casa Bonita Oregón S.A.C. Prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización de la Gerencia General.
Las versiones impresas son copias "No controladas".

- No reventar ampollas ni aplicar pasta dental, aceite u otros remedios caseros.
- Cubrir con gasa estéril y trasladar al centro médico si la quemadura es extensa o está en cara o manos.

➢ Emergencia en cisterna o tanque

- El vigía da la alarma y rescata desde afuera con la línea de rescate.
- Nadie ingresa a rescatar sin protección respiratoria y entrenamiento: la mayoría de víctimas en espacios confinados son rescatistas.
- Mantener la ventilación encendida y llamar a los Bomberos (116) y al SAMU (106).
- Una vez afuera, si la víctima no respira, iniciar RCP.

➢ Inundación por rotura de tubería

- Cerrar la llave de paso general o del sector.
- Cortar la energía de los circuitos de la zona afectada antes de ingresar al área con agua.
- Retirar materiales y equipos eléctricos del agua y comunicar al responsable de la obra.

➢ Intoxicación por vapores de solventes

- Retirar a la persona a un lugar ventilado.
- En contacto con los ojos, lavar con abundante agua durante 15 minutos.
- Llevar la MSDS del producto al centro médico.

➢ Caída de altura

- No mover a la víctima si se sospecha lesión de columna; inmovilizar el cuello.
- Si quedó suspendida en el arnés, rescatarla en el menor tiempo posible (máximo 15 minutos) para evitar el trauma por suspensión.
- Controlar hemorragias con presión directa y llamar al SAMU (106).

➢ Sismo

- Detener el trabajo, soltar herramientas y alejarse de bordes de losa, ventanas, ductos y materiales apilados.
- Si está en altura, asegurarse al punto de anclaje y bajar cuando termine el movimiento.
- Evacuar a la zona segura sin correr ni usar ascensores; pasar lista y no reingresar hasta que la obra lo autorice.

➢ Cortes y hemorragias

- Usar guantes descartables.
- Presionar la herida con gasa limpia y elevar la extremidad.
- Si la hemorragia no cede, mantener la presión y llamar al SAMU (106).

Este documento es propiedad de Casa Bonita Oregón S.A.C. Prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización de la Gerencia General.
Las versiones impresas son copias "No controladas".

11. COMUNICACIÓN Y REPORTE

- Informar de inmediato al cliente y a la Gerencia General.
- Registrar el evento e investigar sus causas (CBO-SST-REG-01).
- Notificar al Ministerio de Trabajo dentro de las 24 horas los accidentes mortales y los incidentes peligrosos (Ley N° 29783, art. 82).

12. SIMULACROS

El personal participa en los simulacros que programe el contratista principal o cliente. Cuando la empresa los organice, se registran en CBO-SST-REG-07.

13. DESPUÉS DE LA EMERGENCIA

- Verificar que todo el personal esté completo y atendido.
- Reponer los extintores y materiales del botiquín utilizados.
- Revisar las causas y actualizar la IPERC, los PETS y este plan si corresponde.

Este documento es propiedad de Casa Bonita Oregón S.A.C. Prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización de la Gerencia General.
Las versiones impresas son copias "No controladas".