Casa Bonita Oregón	TRABAJO EN ALTURA CON ESCALERAS Y ANDAMIOS			OBRA / CLIENTE
	PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO			
	Código: **CBO-SST-PETS-01**	Versión: **01**	Revisión: **00**	
	Fecha de creación: **18/10/2026**	Elaborado: **SST**	Aprobado: **GG**	

1. Objetivo

Establecer los pasos para realizar trabajos a más de 1,80 m de altura —tendido de tuberías y cables en techo, instalación de luminarias, montantes— utilizando escaleras y andamios de forma segura, para prevenir caídas de personas y de objetos.

2. Alcance

Aplica a todo el personal de Casa Bonita Oregón S.A.C. que realice esta tarea en las obras de edificación donde la empresa presta servicios.

3. Referencias legales y otras normas

- Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y D.S. N° 005-2012-TR.
- D.S. N° 011-2019-TR, Reglamento de SST para el Sector Construcción.
- Norma G.050 Seguridad durante la Construcción.

4. Responsabilidades

Cargo	Responsabilidad
Maestro de obra	Planifica la tarea, elabora el ATS con la cuadrilla, tramita el PETAR cuando corresponde y verifica que se cumpla este procedimiento.
Supervisor de SST	Difunde este PETS, verifica su cumplimiento en campo, inspecciona EPP y herramientas, y detiene el trabajo si hay condiciones inseguras.
Operarios, oficiales y ayudantes	Cumple este procedimiento, usa el EPP, participa en el ATS y reporta de inmediato cualquier peligro o incidente.

5. Personal

- Operario u oficial capacitado en trabajo en altura y con examen médico de aptitud para altura vigente.
- Ayudante (vigía y apoyo en el pie de la escalera o andamio).
- Maestro de obra (autoriza el PETAR).

6. Equipos de protección personal

- Casco de seguridad con barbiquejo
- Lentes de seguridad
- Zapatos de seguridad
- Guantes de cuero
- Ropa de trabajo con cintas reflectivas
- Arnés de cuerpo completo
- Línea de vida con absorbedor de impacto (doble línea para desplazamientos)
- Guantes dieléctricos y escalera dieléctrica en trabajos eléctricos

7. Equipos, herramientas y materiales

- Escalera tipo tijera o extensible (de fibra de vidrio para trabajos eléctricos)
- Andamio certificado con plataformas completas, barandas a 1,00 m y rodapiés
- Punto de anclaje que resista 2 270 kg (5 000 lb) o línea de vida horizontal
- Cordones para herramientas, balde o bolsa para izar materiales
- Cinta o malla de señalización, conos

Este documento es propiedad de Casa Bonita Oregón S.A.C. Prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización de la Gerencia General. · RUC 20614484153 · CBO-SST-PETS-01
Las versiones impresas son copias "No controladas".

8. Procedimiento

Antes del trabajo

1. Participar en la charla de 5 minutos y elaborar el ATS (CBO-SST-F-01) en el frente de trabajo, identificando los peligros del día.
2. Tramitar el PETAR de trabajo en altura (CBO-SST-F-02) y obtener las firmas de autorización.
3. Inspeccionar el arnés y la línea de vida con el check-list CBO-SST-F-09; no usar si tienen cortes, costuras abiertas o el absorbedor activado.
4. Inspeccionar la escalera o el andamio con el check-list CBO-SST-F-08.
5. Delimitar y señalizar el área inferior para impedir el paso de personas.

Uso de escalera

1. Colocar la escalera sobre una superficie firme y nivelada. La escalera tipo tijera debe estar totalmente abierta y con el seguro trabado.
2. La escalera extensible se apoya con una relación 4:1 (por cada 4 m de altura, 1 m de separación de la base) y sobresale 1 m sobre el punto de apoyo superior; se amarra en la parte superior.
3. Subir y bajar de frente a la escalera, con tres puntos de apoyo y las manos libres; las herramientas se suben en bolsa o con soga.
4. No pararse en los dos últimos peldaños de la escalera tipo tijera ni en la tapa superior.
5. Una sola persona por escalera; el ayudante sujeta la base.
6. No estirarse fuera de la escalera: bajar y moverla.

Uso de andamio

1. El andamio se arma sobre base firme, con placas base o garruchas con freno, nivelado y arriostrado.
2. Plataforma completa (sin espacios), con barandas superior e intermedia y rodapié en todos los lados abiertos.
3. Colocar la tarjeta del andamio: verde = apto para uso; rojo = no usar.
4. Acceder por la escalera interna del andamio, nunca trepando por los travesaños.
5. No mover el andamio con personas o materiales encima.

Trabajo en altura

1. Sobre 1,80 m, mantenerse anclado en todo momento a un punto de anclaje ubicado por encima de la cabeza.
2. Amarrar las herramientas con cordón; no dejar herramientas sueltas en la plataforma.
3. Detener el trabajo con lluvia, viento fuerte o sismo.

Al terminar

1. Bajar herramientas y materiales con soga o bolsa; no lanzarlos.
2. Guardar el arnés colgado, limpio y lejos de químicos y del sol.
3. Ordenar y limpiar el área; retirar desperdicios y dejar las herramientas en su lugar.
4. Cerrar el PETAR.

9. Restricciones

- No trabajar en altura sin PETAR autorizado ni sin arnés anclado sobre 1,80 m.
- No usar escaleras metálicas en trabajos eléctricos ni escaleras improvisadas (cilindros, baldes, cajas).
- No trabajar en altura con síntomas de mareo, fatiga o bajo efectos de alcohol o medicamentos.
- No usar andamios con tarjeta roja o sin tarjeta.

Este documento es propiedad de Casa Bonita Oregón S.A.C. Prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización de la Gerencia General. · RUC 20614484153 · CBO-SST-PETS-01
Las versiones impresas son copias "No controladas".

	Elaborado por	Revisado por	Aprobado por
Cargo	Supervisor de SST	Responsable técnico / Maestro de obra	Gerente General
Nombre			Jesús Donato Villar Bendezú · DNI 72906209
Firma			
Fecha			

Este documento es propiedad de Casa Bonita Oregón S.A.C. Prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización de la Gerencia General. · RUC 20614484153 · CBO-SST-PETS-01
Las versiones impresas son copias "No controladas".

Registro de difusión del PETS

Los trabajadores abajo firmantes declaran haber recibido la difusión de este procedimiento, haberlo entendido y comprometerse a cumplirlo.

N°	Apellidos y nombres	DNI	Cargo	Fecha	Firma
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					

Este documento es propiedad de Casa Bonita Oregón S.A.C. Prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización de la Gerencia General. · RUC 20614484153 · CBO-SST-PETS-01
Las versiones impresas son copias "No controladas".