

MEMORIAL DE CÁLCULO DE DEMANDA - GED119

15.1 Definições Gerais

Área útil do apartamento: área privativa excluindo paredes e pilares.

Área útil da administração: áreas comuns como corredores, salão de festas, casa de máquinas.

Área útil da edificação: soma das áreas dos apartamentos e administração.

15.2 Tipo de Fornecimento

O tipo de fornecimento deve ser definido após o cálculo da carga instalada ou demanda, conforme Tabelas 13 e 14.

15.2.1 Cálculo da Carga Instalada

Se a carga instalada for ≤ 25 kW, não é necessário calcular demanda.

Se for > 25 kW, deve-se aplicar o cálculo de demanda conforme GED13.

a) Iluminação

Devem ser informados tipo, quantidade e potência dos pontos de luz.

b) Tomadas

- Cozinhas e áreas de serviço: até 3 tomadas = 600 W cada

- Excedentes = 100 W

- Uso geral = 100 W por tomada

c) Eletrodomésticos

Utilizar potências da Tabela 3 ou valores do fabricante quando superiores.

Ex: boiler, fogão elétrico, ar-condicionado, hidromassagem.

d) Motores

Informar potência, quantidade, fases, corrente de partida e tipo de acionamento.

15.3 Iluminação e Tomadas

Para edificações residenciais, considerar 5 W/m² sobre a área útil.

15.4 Aparelhos

Aplicar fatores de demanda conforme Tabela 2.

Somar quantidade de aparelhos e aplicar fator correspondente.

Chuveiros e torneiras devem ser somados e aplicados ao fator correspondente.

15.5 Motores Elétricos

Converter CV para kVA conforme tabelas.

Maior motor = 100%

Demais motores = 50%

15.6 Ar Condicionado

Tipo central: 100% da carga.

Fan-coil: 75%.

Tipo janela: conforme tabela.

15.7 Equipamentos Especiais

Maior equipamento: 100%

Demais: 60%

15.8 Simultaneidade

Aplicar coeficiente conforme número de apartamentos (Tabela 7).