

Dimensionamento Barramento Geral

Data de Criação: 2024-08-14

Disjuntor Selecionado: ATÉ 700 A (400)

Seção Mínima (mm²): 400 mm²

Pol (L x E): 2 x 5/16

mm (L x E): 50,8 x 7,94

Seção do Barramento PE: 400 mm² Pol (L x E): 2 x 5/16 mm (L x E): 50,8 x 7,94

Notas:

1. A largura do barramento deve ser compatível com o terminal do cabo de maior seção.
2. A seção da barra PE não deve ser inferior a 120 mm² (1" x 3/16").