

Dimensionamento Barramento Geral

Data de Criação: 2025-03-14

Disjuntor Selecionado: ATÉ 125 A

Seção Mínima (mm²): 60 mm²

Pol (L x E): 7/8 x 1/8

mm (L x E): 22,23 x 3,18

Seção do Barramento PE: 120 mm² Pol (L x E): 1 x 3/16 mm (L x E): 25,4 x 4,76

Notas:

1. A largura do barramento deve ser compatível com o terminal do cabo de maior seção.
2. A seção da barra PE não deve ser inferior a 120 mm² (1" x 3/16").