Die DIN-Norm muß fachgerecht eingehalten werden, sonst zahlt im Schadensfall kaum eine Versicherung.
Es gibt örtlich unterschiedliche Bestimmungen.

darf ein Fundamenterder als Blitzschutzerder verwendet werden ?

Jeder ordnungsgemäß verlegte Fundamenterder kann verwendet werden,

sofern alle Blitzschutzleitungen bis zur Potentialausgleichsschiene getrennt geführt werden.

DIN VDE 0855 Teil 300 ist einzuhalten.

TL303

Lösung:

Unter welchen Bedingungen