

中华人民共和国国家标准

GB 9671—1996

医院候诊室卫生标准

Hygienic standard for hospital waiting room

1996-01-29 发布

1996-09-01 实施

国家技术监督局 发布

订单号: 0100190509041146 防伪编号: 2019-0509-0932-2317-7732 购买单位: 光泽疾控中心

版权声明

中国标准在线服务网(www.spc.org.cn)是中国质检出版社委托北京标科网络技术有限公司负责运营销售正版标准资源的网络服务平台,本网站所有标准资源均已获得国内外相关版权方的合法授权。未经授权,严禁任何单位、组织及个人对标准文本进行复制、发行、销售、传播和翻译出版等违法行为。版权所有,违者必究!

中国标准在线服务网
<http://www.spc.org.cn>

标准号: GB 9671-1996
购买者: 光泽疾控中心
订单号: 0100190509041146
防伪号: 2019-0509-0932-2317-7732
时 间: 2019-05-09
定 价: 11元

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准

医院候诊室卫生标准

GB 9671—1996

*

中国标准出版社出版发行
北京西城区复兴门外三里河北街16号
邮政编码:100045

<http://www.spc.net.cn>

电话:63787337、63787447

2005年7月第一版 2005年7月电子版制作

*

书号: 155066 • 1-23004

版权专有 侵权必究
举报电话:(010)68533533

光泽疾控中心 专用

医院候诊室卫生标准

代替 GB 9671—88

Hygienic standard for hospital waiting room

1 主题内容与适用范围

本标准规定了医院候诊室的微小气候、空气质量、噪声和照度等标准值及其卫生要求。
本标准适用于区、县级以上医院(含区、县级)的候诊室(包括挂号、取药等候室)。

2 标准值和卫生要求

2.1 标准值

医院候诊室卫生标准值

项 目	标 准 值	项 目	标 准 值
温度, C	有空调装置 18~28	可吸入颗粒物, mg/m ³	≤0.15
	无空调采暖地区冬季 ≥16	空气细菌数	
风速, m/s	≤0.5	a. 撞击法, cfu/m ³	≤4 000
二氧化碳, %	≤0.10	b. 沉降法, 个/皿	≤40
一氧化碳, mg/m ³	≤5	噪声, dB(A)	≤55
甲醛, mg/m ³	≤0.12	照度, lx	≥50

2.2 卫生要求

- 2.2.1 候诊室应保持清洁、整齐、安静。
- 2.2.2 室内应采用湿式清扫,垃圾废弃物应日产日清。卫生间应随时清扫、消毒、保洁。
- 2.2.3 候诊室应有通风设施,保持室内空气新鲜。
- 2.2.4 候诊室内禁止吸烟及从事污染环境的其他活动。
- 2.2.5 候诊室内应设有痰盂和污物箱。痰盂和污物箱应每日清洗和消毒。
- 2.2.6 不得在候诊室内出售商品和食物。
- 2.2.7 候诊室内不设公用饮水杯。
- 2.2.8 应有健全的消毒制度,疾病流行时应加强消毒(传染病专科医院应一天一消毒)。
- 2.2.9 新建区、县级以上的医院应设分科候诊室。

3 监测检验方法

本标准的监测方法按《公共场所卫生标准监测检验方法》执行。

订单号: 0100190509041146 防伪编号: 2019-0509-0932-2317-7732 购买单位: 光泽疾控中心


附加说明：

本标准由中华人民共和国卫生部提出。

本标准由辽宁省卫生防疫站、河北省卫生防疫站、上海市卫生防疫站、北京市卫生防疫站、中国预防医学科学院环境卫生监测所负责起草。

本标准主要起草人李长善、张晓明、崔玉珍、高文新、尹先仁。

本标准由卫生部委托技术归口单位中国预防医学科学院环境卫生监测所负责解释。



GB 9671—1996

版权专有 侵权必究

*

书号：155066 • 1-23004